



|                  |   |
|------------------|---|
| 火灾自动报警系统图例       | S NH RVS-2x1.5 JDG20 WC CC                    |
| 信号二总线            | S+D NH RVS-2x1.5+NH BV-2x2.5 JDG25 (共管) WC CC |
| 信号二总线+DC24V电源二总线 | S2 ZR RVP-2x1.5 JDG20 WC FC                   |
| 通讯二总线            | F ZR RVP-2x1.5 JDG20 WC CC                    |
| 消防电话线            | BC ZR RVB-2x1.5 JDG20 WC CC                   |
| 应急广播线            | D NH RVB-2x2.5 JDG20 WC CC                    |
| DC24V电源线(支线)     | D1 NH RVB-2x4.0 JDG20 WC CC                   |
| DC24V电源线(干线)     | S1 NH RVP-2x1.5 JDG20 WC FC                   |
| 消防电源监控线          | XF ZR-RVS-2x1.5+NH BV-2x2.5 JDG25 (共管) CC WC  |
| 消防直启线            | C1 NH-KVV-7x1.5 JDG32 WC CC                   |
| 报警控制线            | C2 NH-KVV-2x1.5 JDG16 WC CC                   |
| 应急照明通讯线          | TX WDZN-RYJS-2x1.5 JDG20 WC FC                |
| 流量开关反馈线          | Q NH-KVV-4x2.5 JDG20 FC WC                    |
| 液位信号线            | YW ZR RVP-2x1.5 JDG20 FC WC WS                |

