

序号	- 图例	名称	规格	单位	备注
01	AL	家居配电箱	见系统图	台	下皮距地1.8米墙上暗装
02	HD	综合布线箱	见系统图	台	下皮距地0.3米墙上暗装
03	$\otimes$	高效节能灯	1×40W 节能灯	盏	吸顶安装,当在起居室内为1*40W 餐厅为1*32W
04	<b>③</b>	防水吸顶灯高效节能灯泡	1×22W 节能灯	盏	吸顶安装,当在卫生间内为1*11W
05	000	单、双、三联单控暗开关	250V, 10A	个	下皮距地1.3米墙上暗装
06	P	温控开关	厂家自定	<u></u>	下皮距地1.3米墙上暗装 至温控阀、附近电源预留PVC2
07	¥	安全型二三孔组合插座	250V, 10A	1	下皮距地0.3米墙上暗装
08	<u>A1</u>	安全型单相三孔空调插座	250V, 16A	1	下皮距地0.3米墙上暗装
09	<u>A2</u> ,	安全型单相三孔空调插座	250V, 16A	1	下皮距地2.1米墙上暗装
10	IB	密闭安全型单相三孔暗装插座	250V, 10A	1	下皮距地0.3米墙上暗装,、IP54型
11	TX	密闭安全型单相三孔暗装插座	250V, 10A	1	洗衣机用,防溅盒、IP54型;下皮距地1.5米墙上暗装
12	7	安全型单相三孔暗装插座	250V, 10A	1	太阳能辅助加热插座;下皮距地1.5米墙上暗装
13	7	密闭型单相三孔暗装插座	250V, 10A	<u></u>	抽油烟机插座用;下皮距地2.0米墙上暗装、IP54型
14	W	密闭安全型单相二三孔暗装指	춀0V,10A	<u></u>	防溅盒、IP54型;下皮距地1.5米(2区内2.3m)墙上
15		密闭安全型单相二三孔暗装指	齊0V,10A	<u></u>	防溅盒、IP54型;下皮距地1.5米墙上暗装
16	J <sub>R</sub>	密闭安全型单相二三孔暗装指	춀0V,10A	<u></u>	燃气热水器插座用P54型;下皮距地2.0米墙上暗装
17	LT∨1	电视插座	甲方自定	<u></u>	下皮距地0.3米墙上暗装
18	H	双孔信息(语音+数据)插座	甲方自定	个	下皮距地0.3米墙上暗装
19	TP	电话插座	甲方自定	个	下皮距地0.3米墙上暗装
20	₽∷	楼宇对讲室内机	甲方自定	台	下皮距地1.5m 安装 自带紧急求助按钮
21	SEB	辅助等电位联结箱	175 ×75 ×50	台	下皮距地0.3m 暗装墙上暗装
22		地暖电动阀电源接线盒	预路6接线盒	1	下皮距地0.6m 暗装墙上暗装 自动(电动)温控阀正上;
23	$\Theta$	卫生间排气扇	甲方自定	<b></b>	吸项安装
24	\$ <del>\</del>	安全型二三孔组合插座	250V, 10A	<b>1</b>	沙发及床头插座下皮距地0.7米
25					
26					
27					

注:1、卫生间灯具至此灯具开关管线采用PVC25保护管 2、当电气接线盒与剪力墙立筋冲突时,在不影响其它专业前提下,接线盒可水平左右调整。 3、分户墙上的插座等点位需错开100mm安装。

4、燃气热水器(燃气壁挂炉)自身所带电源线的外露长度应与其电源插座安装高度相适配

标准层电气点位平面图