



屋顶防雷平面图 1:100

防雷与接地设施做法表			
序号	图 例	名 称	做 法
1	●	防雷引下线	利用所有结构柱内对角4根 $\geq\phi 10\text{mm}$ (或2根 $\geq\phi 16\text{mm}$) 主筋通长焊接及建筑物四周外围护墙 (屋顶) 内金属骨架整体可靠连接作为接地引下线, 上部与接闪带连接, 下部与基础钢筋连接
2	●—	预留人工接地引出点 接地电阻测试点	采用 $\angle 40\times 4$ 镀锌扁钢内部与结构柱内四角主筋焊接, 距室外地坪下, 上0.6米处, 分别做接地引出点和接地电阻测试点。做法详见12D10
3	—x—x—x	明装接闪带	$\phi 10$ 镀锌圆钢沿房脊、平台、女儿墙明装, 每隔1米设100高支架。
4	—	暗装接闪带	$\phi 10$ 镀锌圆钢沿屋面暗敷