



年雷击计算表(矩形建筑物)	
建筑物 数据	建筑物的长L(m) 25.2
	建筑物的宽W(m) 27
	建筑物的高H(m) 9.75
	等效面积Ae(km?) 0.0110
建筑物属性	人员密集的公共建筑物
气象参数	地区 莆田市秀屿区
	年平均雷暴日数T(d/a) 35.2
	年平均雷密度Ng(次/(km?·a)) 3.5200
计算结果	预计雷击次数N(次/a) 0.0387
	防雷类别 第三类防雷

屋顶防雷平面图

1:100