



表F 开关元器件标准说明				
 MCCB L/400/315A/4 340* 附件代号 断路器极数:3-3P,4-4P 断路器电流整定值 断路器壳架电流 L:漏电式壳断路器,无:普通 塑壳断路器(品牌甲方定)		 ATSE-100/32A/4P/PC PC-PC级, CB-CB级 极数:3P-3极, 4P-4极 额定发热电流值 额定工作电流 自动转换开关 (品牌甲方定)		
 RCD/63 D 10/4P/30mA 漏电断路器脱扣电流值 断路器极数 断路器电流整定值 断路器脱扣类型:C-C型曲线, D-D型曲线 断路器壳架电流 微型漏电断路器(品牌甲方定)		 KM-12 额定工作电流 交流接触器(品牌甲方定) KH-25(5.5~8A) 电流调整范围 额定壳架等级电流 热过载继电器(品牌甲方定)		
 MCB/63 D 10/4P 断路器极数 断路器电流整定值 断路器脱扣类型:C-C型曲线, D-D型曲线 断路器壳架电流 微型断路器(品牌甲方定)		 QS-32A/3P 隔离开关极数 隔离开关电流整定值 隔离开关(品牌甲方定)		
本工程所选微型断路器分断能力不小于4.5KA。				
断路器附件说明		极数		
序号	代号	附件名称	极数	备注
1	340	分励脱扣器+辅助触头(热-电磁脱扣器)	1P	
2	300	无附件(热-电磁脱扣器)	1P+N	中性线不带保护
3	200	无附件(电磁脱扣器)	2P	
4	228	报警触头+辅助触头(电磁脱扣器)	3P	
5	*	铁省时为配电用,2为电动机用	3P+N	中性线不带保护
			4P	