



三层弱电平面图 1:100

弱电线路

JDG20
3JDG20其中2条至投影仪
另一条预留音箱信号强弱电接线盒上方
距地2.5m处设86盒 (平面图不再表示)
3JDG20
1条电源线2条弱电线路

强弱电接线盒 (150x75x100) 距地0.3m 由此引出投影仪电源及信号线,
强弱电接线盒上方距地2.5m处设86盒 (平面图不再表示) 预留音箱信号

强弱电接线盒 (150x75x100) 讲台地面设置, 为控制柜提供电源及弱电信号并引出投影仪、
电动幕电源及相应的弱电线路

注: 1.线槽内设挡板, 平面图中不再表示;
2.桥架过伸缩缝时做软性处理。