Guedala Park
Retomada verificada

06 de outubro de 2026 • Síntese da conferência documental e técnica

A base vigente é a pasta PROJETOS/Guedala park/guedala-park, com decisões locais até 04/10 e respostas diretas recebidas em 06/10. As cópias de Documents e Desktop estão anteriores. Foram preservados os originais e as mudanças locais concorrentes. Esta síntese registra resultados concretos; não libera obra, compras, fabricação ou instalação.

Decisões recuperadas e preservadas

Lavanderia: LG CV5012PC4 Inox Look 127 V vigente; WC4 branca é referência histórica. Varal 100×50 cm totalmente interno, só elevação vertical; painel único voltado à cozinha, apoios independentes. Capacidade de 30 kg é meta, sem produto ou fixação aprovados.

Cozinha: C2 reorganizado aceito em 04/10, sanduicheira no fundo direito e retirada de dois copos dianteiros para acesso. Duas pilhas de pratos em C1 preservadas. G2 mantém oito utensílios e seleção dimensional delegada; G3 mantém setores 16/16/40. Não aumentar compartimentos por conta de produtos incompatíveis.

Demais ambientes: banheiro Celite VIP e Arion preta central atrás da cuba; somente parede de fundo/chuveiro verde. Quarto com armário até teto e composição em L de frentes retas. Escritório sem módulo da caixa do PC. Jantar com mesa 150/180×75 e três cadeiras laterais, folha guardada no banco.

Acabamentos: luz 3000 K com três comandos independentes cozinha/lavanderia. Piso Olmo Tarkett 24192727 é preferência, sem sistema acústico fechado. Não presumir manta, redução de armazenamento ou escolha de modelo por estética.

Entregas conferidas

Relatórios por frente, matriz de decisões, contas reproduzíveis e registro de integridade estão na pasta 01_Projeto/Compatibilizacao_2026-10-06. Foram conferidos quatro resultados da lavanderia, três da iluminação, o arranjo C2, o corte de cocção, 17 contas dos ambientes e três adicionais da implantação do banheiro. A linha de base conserva 246 arquivos originais sem alteração. PDFs técnicos pertinentes foram renderizados e inspecionados visualmente.

Lavanderia e cozinha

O que as contas resolvem

No estudo do cesto, o ponto mais alto atinge 63,478 cm durante o giro. Painel a 67,5 deixa 4,022 cm; após reserva de 3 cm, sobra 1,022 cm nominal. Não é tolerância de fabricação. A frente dividida reduz a projeção máxima em 18,513 cm. Ainda assim, a janela disponível para guardar o banquinho é 17,850 cm, abaixo dos 39,5 cm do objeto: essa guarda não funciona no estudo atual.

O saco de 40×20×40 cm tem prisma externo de 32 L; isso não comprova volume útil. A boca de 42×22 deixa 1 cm por face: abaulamento de 1 cm elimina essa folga. O tanque útil de referência 38×35×20 gera prisma de 26,6 L, sem definir enchimento ou capacidade real de roupa.

A consulta atual da LG PC4 trouxe manual idêntico ao arquivo histórico WC4, confirmado por SHA256. Portanto, o nome antigo do arquivo não implica troca do equipamento. Folgas publicadas devem ser tratadas juntamente com tubulações, porta e proteção térmica. O volume isolado do estudo da lavanderia é 4,907 m³; não comprova os 6 m³ mínimos do E21 nem autoriza somar volumes sem verificar a integração real.

Fonte: LG — suporte CV5012PC4 — consulta em 06/10/2026.

Sanduicheira e gavetas

O envelope do C2 é min(22; largura útil−28,5) ×22×15,3 cm, já com reservas registradas. SAN405 com corpo 21×21×8 e SAN265 com 21,5×21,5×8 passam nominalmente no cenário de largura 51,1 cm; ambas falham em 48,6. Cabo, plugue, portas e mãos ainda precisam caber. Não existe produto escolhido.

Fonte: Cadence Toast Grill — dimensões publicadas — consulta em 06/10/2026.

G2 exige altura útil nominal mínima de 11,1 cm pelos arranjos registrados; uma proteção extra de 0,2 elevaria a exigência a 11,3. Frente de 16 cm não demonstra altura interna. A busca de utensílios identificou espátula lisa Softta 25855160 compatível com o envelope individual; concha pequena de molho foi descartada após o usuário exigir sopa/feijão. Não foi concluído um conjunto de oito peças.

Fonte: Tramontina — espátula lisa 25855160 — consulta em 06/10/2026.

G3 tem ao menos 11 embalagens aprovadas no programa. Área de 990 cm² do setor direito não demonstra acomodação de frascos sem marcas/volumes reais. Organizadores seguem removíveis. As propostas para banco preservam aspirador, balde e poucos jogos; não reinserir alternativas descartadas de armazenamento.

Conflitos técnicos confirmados

Forno, cooktop e micro-ondas

O manual Venax baixado atualmente é idêntico ao local. A revisão visual confirma instruções divergentes: página 7 pede 3 cm laterais/5 atrás; página 10 pede 10 cm ao redor. O módulo de estudo de 60 cm deixa 3,95 cm por lateral do forno: satisfaz apenas a primeira instrução. Pela segunda seriam necessários 72,1 cm externos. Não escolher o critério mais conveniente.

A figura da página 11 pede 20 cm entre a face inferior do cooktop e o topo do forno. No estudo, base b e avanço inferior instalado d precisam somar no máximo 11 cm. Base de 5 cm deixa d de no máximo 6 sem reserva. A cota inferior instalada do KE4GC não foi obtida. No ME23P, a intenção de 10 cm acima continua em conflito com os 30 cm do manual; aumentar o aéreo retirando armazenamento não foi aprovado.

Fonte: Venax — manual atual em ZIP — consulta em 06/10/2026.

Torre e iluminação

O catálogo identifica a torre preta 20 A como QM12200.20. O limite publicado é 2.032 W em 127 V: airfryer de 1.400 W deixa 632 W aritméticos, sem certificar simultaneidade/circuito. O desenho público detalhado é do modelo 10 A; suas alturas não comprovam o encaixe do 20 A. A identificação foi resolvida, o desenho instalado permanece pendente.

Fonte: QTMOV — catálogo mini totem — consulta em 06/10/2026.

A fita cortada totaliza 1,1024 m: 16,536 W e 1,378 A a 12 V usando os 15 W/m comerciais. O IES oficial registra 952 lm e 12,42 W, diferentes dos 1.000 lm/m comerciais; a identificação interna precisa ser conciliada. Para obter 800 lm/m seriam necessários 80% de transmissão sobre 1.000 ou 84,03% sobre 952. O difusor real é desconhecido.

O EVO /30 comercial anuncia 30 W/2.300 lm; seu IES registra 35,65 W/2.329 lm. Não usar a menor potência como carga certificada. Manuais Stella foram revisados: fita 12 V DC, cortes nas marcas, raio mínimo 12,5 mm e cuidados com umidade. Fonte/controlador/acessórios e instalação seguem sem comprovação conjunta. O estudo de sombras não é medição de lux.

Fonte: Stella — manual fita All Light EVO — consulta em 06/10/2026.

Ambientes e próximos dados

Banheiro: identidade fechada, encaixe aberto

Arion 73131B corresponde ao SKU 1578386 em registros públicos Cassol/Addra. O catálogo Addra 2026 não contém desenho dessa peça. O desenho de Livo encontrado tem outros códigos e não pode fornecer suas cotas. Falta base, alcance da saída, envelope da alavanca, fixação e pressão específica; não liberar furação.

Bancada nominal 60×45 e cuba Deca 40×30: 10 cm de cada lado e 10 atrás+30 cuba+5 à frente fecham geometricamente. A base da Arion precisa caber na faixa posterior reduzida por acabamento e limpeza. Ficha Celite VIP tem figura de 58,5 cm versus tabela de 59: mantidos 59 no estudo, sem presumir ganho de circulação. As fichas completas foram revistas visualmente.

Fonte: Addra — catálogo 2026 — consulta em 06/10/2026.

Contas úteis nos outros ambientes

Quarto: duas barras de 97,3+33,2 somam 261 cm, aumento nominal de 40,02% sobre 186,4; não significa 40% mais roupas. Não alinhar maleiro/headboard sacrificando volume aprovado. Escritório: folga nominal porta/cama de 3 cm vira déficit de 2 cm no cenário de folha de 80; precisa da porta real. Jantar: giro da folha tem raio de 40,389 cm; diâmetro máximo nominal de coluna para a reserva comparativa de 3 cm é 15,4 cm, sem dimensionar estrutura.

Piso: remover o laminado existente decorre da orientação de instalação consultada. Não transportar desempenho acústico de outra coleção para Ambienta Design. Base, umidade, níveis, portas e exigência acústica do condomínio continuam necessários; preferência Olmo não fecha o sistema.

Fonte: Tarkett — orientações de instalação — consulta em 06/10/2026.

Respostas e desdobramentos

Definido: basta um sanduíche pequeno; concha deve servir sopa/feijão, excluindo a pequena de molho. Tinta confirmada como Algodão Egípcio para paredes internas, sem inferir marca/linha/código/validade da lata ausente. Fosco aprovado anteriormente preservado, sem atribuí-lo à lata sem conferir.

Sanduicheira: W é a largura interna útil total do C2, incluindo canecas/copos e folgas. O aparelho começa em x=27,5 cm e deve terminar até W menos1 cm: Lmáx=min(22;W menos28,5). O corpo SAN405 mede21 cm: W mínimo=28,5+21=49,5 cm. SAN265/SAN260 medem21,5: W mínimo50 cm. Esses49,5–50 não são larguras do aparelho. São mínimos para corpo, sem ganho para cabo/plugue.

Em W48,6 o envelope completo é20,1×22×15,3 cm; em W51,1,22×22×15,3. Cadence passam só o corpo no cenário largo. Mini Gaabor do varejo carece de ficha específica127 V, envelope fechado e cordão: o manual oficial consultado é220–240 V. Giro pode ajudar corpo retangular, mas dimensões de anúncio não validam solução. Um sanduíche pequeno é requisito encerrado.

G2: peneira Westmark12812270 documentada20,5×7×3 cm cabe no limite. Concha Rösle100006,26×6,7×5, cabe geometricamente, mas40 ml não atende de modo demonstrado à função sopa/feijão: EXCLUÍDA da solução, sem repetir pergunta ao usuário. Rösle de sopa110 ml tem30,5×9,5×6,5 e excede largura2,5/altura0,5. Limite de concha31×7×6 preservado.

Ralador Cuisipro747375 tem envelope nominal oficial20,32×3,175×0,635 cm dentro do limite21×7,5×4; falta medida com capa de proteção montada. Vazada Fackelmann oficial encontrada é683192, sem três cotas: não equivale ao680938 do varejo. Cítricos Ibili780900 publica só comprimento18 cm, sem largura/altura fechadas. Alho25601100 continua sem posição fechada comprovada. O conjunto segue incompleto. Não ampliar gaveta ou mudar função para acomodar produto. Altura original11,1 cm preservada.

Fonte: Westmark — peneira12812270 — consulta em 06/10/2026.

Tinta: cálculo preparado sem rendimento inventado. Área líquida = soma de largura×altura menos aberturas e superfícies sem pintura. Com rendimento acabado, volume=área×litros da embalagem/rendimento; não multiplicar novamente por demãos. Com rendimento por demão, volume=área×demãos/rendimento por litro. Área real, produto e volume aproveitável desconhecidos impedem quantidade numérica.

O que permanece para documento ou vistoria

Desenhos específicos do varal/manual e da torre 20 A; carga/fixação e ventilação/exaustão E21; esclarecimento do manual Venax e cota instalada KE4GC; calor ME23P; Arion; água quente/sifões; medidas acabadas, portas e interferências; sistema elétrico/acústico/estrutura. Esses itens não são novas escolhas estéticas. Produtos/amostras e destinos funcionais ainda abertos serão apresentados somente com proposta completa. Checklist ou conta nominal não encerra essas pendências.