

Rapport journalier - poste de gaz

Du 2026-09-26 06:00 au 2026-09-27 03:51 — Journalier, écrit le 2026-09-27 03:51:01

Synthèse

Alarmes apparues	5
Par priorité	Critique 2 · Haute 2 · Moyenne 0 · Basse 1
Durée cumulée	32 s
La plus longue	PT1_A_Basse (8 s)
Non acquittées	3
Mesures	2 variables, 606 mesures
Événements	119

Alarmes par priorité

Critique		2
Haute		2
Moyenne		0
Basse		1

Alarmes

Apparue	Alarme	Priorité	Message	Acquittée	Par	Disparue	Durée
03:36:15	PT1_A_Basse	Haute	Bouteille A presque vide : 0.0 bar	03:36:22	chef	03:36:23	8 s
03:36:16	PT1_A_Vide	Critique	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	03:36:22	chef	03:36:23	7 s
03:36:26	Maintenance_En_C...	Basse	Intervention en cours : Maintenance en...	non		03:36:28	2 s
03:50:55	PT1_A_Basse	Haute	Bouteille A presque vide : 0.0 bar	non		en cours	8 s (en cours)
03:50:55	PT1_A_Vide	Critique	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	non		en cours	7 s (en cours)

Alarmes les plus fréquentes

Alarme	Priorité	Apparitions	Durée cumulée
PT1_A_Basse	Haute	2	15 s
PT1_A_Vide	Critique	2	14 s
Maintenance_En_Cours	Basse	1	2 s

Mesures

Variable	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Dernière	Mesures
Armoires[0].ana.PT1.mes		0.0	5.2	28.0	0.4	303
Armoires[1].ana.PT1.mes		0.0	4.5	26.0	0.0	303

Événements

Heure	Type	Source	Message	Utilisateur
03:36:14	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:36:15	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:36:15	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:36:15	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:36:16	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:36:16	Disparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur

Événements (suite)

Heure	Type	Source	Message	Utilisateur
03:36:19	Accès refusé	Vue_Supervision/Btn_Recette_...	Btn_Recette_Argon : niveau d'accès 3 (Supervi...	operateur
03:36:20	Connexion	chef	Claire Dubois connecté (Superviseur, niveau 3)	chef
03:36:20	Recette	Reglages_Armoires	Argon appliqué : 3 valeur(s) écrite(s)	chef
03:36:21	Réapparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	chef
03:36:22	Acquittement	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	chef
03:36:22	Acquittement	PT1_A_Basse	Bouteille A presque vide : 0.0 bar	chef
03:36:23	Disparition	PT1_A_Basse	Bouteille A presque vide : 0.0 bar	chef
03:36:23	Disparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	chef
03:36:25	Recette	Reglages_Armoires	Melange refusé : Seuil poids B : 75 hors borne...	chef
03:36:26	Recette	Reglages_Armoires	Azote appliqué : 3 valeur(s) écrite(s)	chef
03:36:26	Apparition	Maintenance_En_Cours	[Basse] Intervention en cours : Maintenance en...	chef
03:36:27	Connexion	technicien	Marc Leroy connecté (Maintenance, niveau 2)	technicien
03:36:28	Disparition	Maintenance_En_Cours	Intervention en cours : Maintenance en cours	technicien
03:36:29	Déconnexion	technicien	déconnecté : bouton Déconnecter	
03:36:39	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:37:15	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:37:15	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:37:16	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:37:16	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:37:16	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:37:18	Apparition	Maintenance_En_Cours	[Basse] Intervention en cours : Maintenance en...	operateur
03:37:31	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:37:32	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:37:32	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:37:32	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:37:33	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:37:34	Disparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:37:37	Apparition	Maintenance_En_Cours	[Basse] Intervention en cours : Maintenance en...	operateur
03:37:38	Accès refusé	Vue_Production/Gestion_Rece...	Appliquer : permission « Recettes » requise (uti...	operateur
03:37:39	Connexion	admin	admin connecté (Administrateur, niveau 4)	admin
03:37:39	Recette	Reglages_Armoires	Argon appliqué : 3 valeur(s) écrite(s)	admin
03:37:55	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:37:55	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:37:56	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:37:56	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:37:56	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:37:59	Accès refusé	Vue_Production/Btn_Photo	Demander une ressource : permission « Admin...	operateur
03:37:59	Connexion	admin	admin connecté (Administrateur, niveau 4)	admin
03:38:19	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:38:20	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:38:20	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:38:20	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:38:21	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:38:22	Disparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:38:25	Connexion	admin	admin connecté (Administrateur, niveau 4)	admin
03:39:08	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:39:08	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:39:09	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:39:09	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:39:09	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur

Événements (suite)

Heure	Type	Source	Message	Utilisateur
03:39:11	Disparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:39:27	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:39:28	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:39:28	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:39:28	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:39:29	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:39:30	Accès refusé	Vue_Utilisateurs/Gestion_Utilis...	Ajouter : permission « Administrer » requise (ut...	operateur
03:39:30	Déconnexion	operateur	déconnecté : bouton Vue_Utilisateurs/Btn_Dec...	
03:39:31	Connexion	admin	admin connecté (Administrateur, niveau 4)	admin
03:39:33	Déconnexion	admin	déconnecté : bouton Vue_Utilisateurs/Btn_Dec...	
03:39:34	Connexion	stagiaire	stagiaire connecté (Opérateur, niveau 1)	stagiaire
03:39:35	Mot de passe changé	stagiaire	par stagiaire (Vue_Utilisateurs/Panneau_Mot_...	stagiaire
03:42:49	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:42:50	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:42:50	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:42:50	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:42:51	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:43:07	Apparition	Bouteille_B_Vide	[Critique] Bouteille B vide	operateur
03:43:36	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:43:36	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:43:37	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:43:37	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:43:37	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:48:41	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:48:42	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:48:42	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:48:42	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	operateur
03:48:43	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	operateur
03:48:45	Signature	Vue_Commandes/Btn_Purge	operateur : Vanne_Purge : FAUX -> VRAI (mot...	operateur
03:48:46	Signature	Vue_Commandes/Potar_Press...	operateur + visa admin : Consigne_Pression : ...	operateur
03:48:47	Déconnexion	operateur	déconnecté : menu de connexion	
03:48:48	Connexion refusée	operateur	mot de passe incorrect (encore 2 essais avant l...	
03:48:48	Connexion refusée	operateur	mot de passe incorrect (encore 1 essai avant le...	
03:48:48	Compte verrouillé	operateur	3 échecs de suite : verrouillé jusqu'à 04:03	
03:48:48	Connexion refusée	operateur	mot de passe incorrect — compte verrouillé jusq...	
03:48:48	Connexion	admin	admin connecté (Administrateur, niveau 4)	admin
03:48:49	Compte déverrouillé	operateur	par admin	admin
03:48:50	Déconnexion	admin	déconnecté : menu de connexion	
03:48:51	Mot de passe à renou...	nuit	mot de passe donné par un administrateur : ch...	
03:48:51	Mot de passe renouv...	nuit	par nuit (menu de connexion)	
03:48:51	Connexion	nuit	Luc Moreau connecté (Opérateur, niveau 1)	nuit
03:48:52	Déconnexion	nuit	déconnecté : menu de connexion	
03:48:53	Connexion	admin	admin connecté (Administrateur, niveau 4)	admin
03:48:53	Accès modifié	Sécurité	déconnexion automatique : 1 min (menu de co...	admin
03:48:55	Accès modifié	Sécurité	déconnexion automatique : jamais (menu de co...	admin
03:48:56	Déconnexion	admin	déconnecté : badge (operateur)	
03:48:56	Connexion	operateur	Paul Martin connecté (Opérateur, niveau 1)	operateur
03:49:12	Connexion	operateur	utilisateur de départ : operateur	operateur
03:49:13	Signature	Vue_Commandes/Btn_Purge	operateur : Vanne_Purge : FAUX -> VRAI (mot...	operateur
03:49:15	Signature	Vue_Commandes/Btn_Purge	operateur : Vanne_Purge : VRAI -> FAUX (mot...	operateur

Événements (suite)

Heure	Type	Source	Message	Utilisateur
03:50:10	Connexion	opérateur	utilisateur de départ : opérateur	opérateur
03:50:10	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 7.2 bar	opérateur
03:50:11	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (7.2 bar) : basculer	opérateur
03:50:42	Connexion	opérateur	utilisateur de départ : opérateur	opérateur
03:50:47	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 7.2 bar	opérateur
03:50:48	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (7.2 bar) : basculer	opérateur
03:50:53	Connexion	opérateur	utilisateur de départ : opérateur	opérateur
03:50:55	Apparition	PT1_A_Basse	[Haute] Bouteille A presque vide : 0.0 bar	opérateur
03:50:55	Apparition	PT1_A_Vide	[Critique] Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	opérateur
03:50:57	Disparition	PT1_A_Basse	Bouteille A presque vide : 0.0 bar	opérateur
03:50:57	Disparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	opérateur
03:50:59	Réapparition	PT1_A_Basse	Bouteille A presque vide : 0.0 bar	opérateur
03:50:59	Réapparition	PT1_A_Vide	Bouteille A vide (0.0 bar) : basculer	opérateur