

Bâtiment	Bâtiment C
Local	Laboratoire chimie
Activité	Analyses
Polluant(s) représentatif(s)	Vapeurs de solvants
Date du contrôle	15/09/2026

Air neuf (Code du travail, art. R4222-11 et R4222-6)	
Désignation du local (R4222-6)	Ateliers ou Locaux avec Travail Physique Léger
Effectif	6
Introduction de l'air neuf	Soufflage mécanique (CTA, centrale)
Débit minimal d'air neuf réglementaire	270 m³/h
Débit d'air neuf introduit	850 m³/h
Avis air neuf / minimum réglementaire	Satisfaisant

Extraction (arrêté du 8 octobre 1987, art. 4 ; Code du travail, art. R4222-12)	
Débit extrait par les captages localisés	1031 m³/h
Débit de l'extraction générale	400 m³/h
Débit global d'air extrait	1431 m³/h
Valeur de référence	/
Avis débit global / valeur de référence	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.

Compensation de l'air extrait (Code du travail, art. R4222-13)	
Taux de compensation air neuf / air extrait	59 %
Taux de renouvellement	5,5 vol/h
Constat	Courants d'air perturbant l'efficacité des captages
Recyclage de l'air du local	Non
Avis compensation	Non Satisfaisant

Avis par rapport à la réglementation (Code du travail, art. R4222-11 à R4222-13 ; arrêté du 8 octobre 1987) :	Non Satisfaisant
---	-------------------------

Observation
Courants d'air au droit des sorbonnes à l'ouverture de la porte.

Bâtiment	Bâtiment F
Atelier / local desservi	Atelier menuiserie
Installation de recyclage	Dépoussiéreur DP-01
Date du contrôle	15/09/2026
Prochain contrôle avant le	15/03/2027

Polluant et destination de l'air recyclé (Code du travail, art. R4222-14)

Nature du polluant	Poussières de bois
L'air épuré est renvoyé	Dans le même local
Pollution de même nature dans les locaux concernés	Sans objet
Avis destination	Satisfaisant

Épuration et surveillance (arrêté du 8 octobre 1987, art. 4)

Système d'épuration	Filtre à manches
Efficacité annoncée par le constructeur	99,9 %
Perte de charge relevée	850 Pa
État du système d'épuration	Bon état
Systèmes de surveillance en place	Pressostat / alarme de colmatage
Contrôle des systèmes de surveillance	Systèmes contrôlés et fonctionnels

Débits et air neuf (Code du travail, art. R4222-11 et R4222-6)

Débit d'air recyclé	12000 m³/h
Désignation du local / effectif	Autres ateliers et locaux — 5 personne(s)
Débit minimal d'air neuf réglementaire	300 m³/h
Débit d'air neuf introduit	1500 m³/h (Soufflage mécanique (CTA, centrale))
Avis air neuf / minimum réglementaire	Satisfaisant

Concentration dans l'air recyclé (arrêté du 8 octobre 1987, art. 4 — contrôle semestriel)

Concentration dans la gaine de recyclage ou à sa sortie	0,12 mg/m³ (fraction inhalable)
Méthode de mesure	Prélèvement et analyse gravimétrique
Valeur de référence	/
Avis concentration / valeur de référence	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.

Atmosphère du local (Code du travail, art. R4222-10 et R4222-14)

Poussières, fraction inhalable	0,6 mg/m³
Poussières, fraction alvéolaire	-
Mesure représentative d'une moyenne sur 8 h	Oui
Valeur(s) limite(s) appliquée(s)	VLEP 8 h : 1 mg/m³
Avis atmosphère du local	Satisfaisant

Avis par rapport à la réglementation (Code du travail, art. R4222-10, R4222-11 et R4222-14 ; arrêté du 8 octobre 1987, art. 4) :

Satisfaisant

Observation

-