

Établissement	INDUSTRIE EXEMPLE (démon)
Site	INDUSTRIE EXEMPLE - Site principal – 12 rue de la Démonstration 67000 Strasbourg
Date(s) du relevé	15/09/2026
Relevé effectué par	Technicien démonstration — SOCOTEC
N° d'affaire	DEMO-0000000001

Cadre

Le dossier de valeurs de référence fixe les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui garantissent le respect des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison (arrêté du 8 octobre 1987, art. 2). Pour une installation existante, il peut être établi lors de contrôles à l'initiative du chef d'établissement. Le présent document rassemble les valeurs relevées par SOCOTEC lors du contrôle du 15/09/2026. Il appartient au chef d'établissement de les valider et de les intégrer à la notice d'instructions de l'installation.

Règle d'établissement : une valeur relevée n'est proposée comme référence que lorsque le critère applicable (exigence réglementaire, valeur normative ou recommandée) est satisfait. Dans le cas contraire, la valeur proposée est le minimum réglementaire ou normatif applicable ; à défaut, elle est à définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité. Les vitesses et pressions sont associées aux débits relevés, aux points de mesure décrits dans le rapport de contrôle.

Locaux à pollution non spécifique (arrêté du 8 octobre 1987, art. 3)

Bureaux / Salles de réunion — Bâtiment A - Administratif · Bureau administration

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit minimal d'air neuf du local	-	300 m³/h	Minimum réglementaire ou normatif
Débit d'air neuf relevé (point de comparaison)	0 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Bureaux / Salles de réunion — Bâtiment A - Administratif · Salle de réunion

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit minimal d'air neuf du local	-	360 m³/h	Minimum réglementaire ou normatif
Débit d'air neuf relevé (point de comparaison)	0 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Bureaux / Salles de réunion — Bâtiment A - Administratif · Réfectoire

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit minimal d'air neuf du local	-	200 m³/h	Minimum réglementaire ou normatif

Bureaux / Salles de réunion — Bâtiment B - Production · Bureau atelier

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit minimal d'air neuf du local	-	-	Sans objet
Débit d'air neuf relevé (point de comparaison)	0 m³/h	-	Sans objet

CTA (Centrale de traitement d'air) — Bâtiment B - Production · CTA-01 Atelier production

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit d'air neuf	6680 m³/h	6680 m³/h	Valeur relevée
Débit d'air soufflé	6680 m³/h	6680 m³/h	Valeur relevée
Vitesse dans le conduit d'air neuf	4,2 m/s	4,2 m/s	Valeur relevée
Vitesse dans le conduit d'air soufflé	4,2 m/s	4,2 m/s	Valeur relevée
Pré-filtre — type et classe d'efficacité	Poche · Filtre Moyen - M5	Poche · Filtre Moyen - M5	Filtre en place (relevé)
Pré-filtre — perte de charge initiale / maximale admise	450 Pa	-	Donnée constructeur à reporter
Filtre — type et classe d'efficacité	Poche · Filtre Fin - F7	Poche · Filtre Fin - F7	Filtre en place (relevé)
Filtre — perte de charge initiale / maximale admise	450 Pa	-	Donnée constructeur à reporter
Filtre absolu — type et classe d'efficacité	Cellule · Filtre Grossier - G1	Cellule · Filtre Grossier - G1	Filtre en place (relevé)
Filtre absolu — perte de charge initiale / maximale admise	-	-	Donnée constructeur à reporter

CTA (Centrale de traitement d'air) — Bâtiment C - Laboratoire · CTA-02 Laboratoire

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit d'air soufflé	2253 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité
Vitesse dans le conduit d'air soufflé	5,2 m/s	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité
Pré-filtre — type et classe d'efficacité	Cellule · Filtre Grossier - G1	Cellule · Filtre Grossier - G1	Filtre en place (relevé)
Pré-filtre — perte de charge initiale / maximale admise	-	-	Donnée constructeur à reporter
Filtre — type et classe d'efficacité	Média découpé · Filtre Grossier - G4	Média découpé · Filtre Grossier - G4	Filtre en place (relevé)
Filtre — perte de charge initiale / maximale admise	250 Pa	-	Donnée constructeur à reporter
Filtre absolu — type et classe d'efficacité	Cellule · Filtre Grossier - G1	Cellule · Filtre Grossier - G1	Filtre en place (relevé)
Filtre absolu — perte de charge initiale / maximale admise	-	-	Donnée constructeur à reporter

Locaux à pollution spécifique (arrêté du 8 octobre 1987, art. 4)
Extracteur — Bâtiment B - Production · Extracteur EX-01 atelier mélange

Polluant(s) représentatif(s) : Selon l'activité du local · Efficacité de captage : par conformité au référentiel Donnée de référence (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit global d'air extrait	22029 m³/h	22029 m³/h	Valeur relevée
Vitesse d'air au point de mesure (conduit)	15,9 m/s	15,9 m/s	Valeur relevée

Hottes — Bâtiment B - Production · Cabine de meulage n°1**Polluant(s) représentatif(s)** : Selon le procédé (poussières, fumées, vapeurs) · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 695 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse minimale dans le plan d'ouverture	6 m/s	6 m/s	Valeur relevée
Vitesse moyenne dans le plan d'ouverture	6,96 m/s	6,96 m/s	Valeur relevée
Débit d'air extrait	1153 m³/h	1153 m³/h	Valeur relevée

Hottes — Bâtiment B - Production · Cabine de meulage n°2**Polluant(s) représentatif(s)** : Selon le procédé (poussières, fumées, vapeurs) · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 695 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse minimale dans le plan d'ouverture	4,3 m/s	4,3 m/s	Valeur relevée
Vitesse moyenne dans le plan d'ouverture	4,83 m/s	4,83 m/s	Valeur relevée
Débit d'air extrait	799 m³/h	799 m³/h	Valeur relevée

Bras d'aspiration — Bâtiment B - Production · Poste de soudure n°1**Polluant(s) représentatif(s)** : Fumées de soudage · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 695 / ED 657 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse dans la bouche d'aspiration	1,26 m/s	1,26 m/s	Valeur relevée
Débit d'air extrait	143 m³/h	143 m³/h	Valeur relevée
Distance maximale de captage	11 cm	11 cm	Valeur relevée

Bras d'aspiration — Bâtiment B - Production · Poste de soudure n°2**Polluant(s) représentatif(s)** : Fumées de soudage · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 695 / ED 657 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse dans la bouche d'aspiration	6,5 m/s	6,5 m/s	Valeur relevée
Débit d'air extrait	265 m³/h	265 m³/h	Valeur relevée
Distance maximale de captage	17 cm	17 cm	Valeur relevée

Installations diverses — Bâtiment B - Production · Bain de dégraissage**Polluant(s) représentatif(s)** : Selon le procédé · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 695 (+ selon procédé) (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse au point d'émission	0,59 m/s	0,59 m/s	Valeur relevée
Vitesse de transport	8,3 m/s	13 m/s	Valeur recommandée (INRS)
Débit d'air extrait	5867 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Locaux de charge — Bâtiment B - Production · Local de charge chariots**Polluant(s) représentatif(s)** : Hydrogène dégagé pendant la charge · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 6120 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit d'air extrait du local	972 m³/h	2332 m³/h	Débit préconisé (INRS)

Sorbonnes — Bâtiment C - Laboratoire · Sorbonne SO-01

Polluant(s) représentatif(s) : Vapeurs et gaz des produits chimiques manipulés · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 795 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse frontale minimale	0,04 m/s	0,4 m/s	Valeur normative
Vitesse frontale moyenne	0,27 m/s	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité
Débit d'air extrait	635 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Sorbonnes — Bâtiment C - Laboratoire · Sorbonne SO-02

Polluant(s) représentatif(s) : Vapeurs et gaz des produits chimiques manipulés · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 795 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse frontale minimale	0,02 m/s	0,4 m/s	Valeur normative
Vitesse frontale moyenne	0,21 m/s	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité
Débit d'air extrait	396 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Cabines de peinture — Bâtiment D - Finition · Cabine de peinture CP-01

Polluant(s) représentatif(s) : Aérosols de peinture et solvants · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 839 / ED 928 / ED 906 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse moyenne de l'air dans la cabine	0,87 m/s	0,87 m/s	Valeur relevée
Vitesse minimale de l'air dans la cabine	0,1 m/s	0,4 m/s	Valeur recommandée
Débit d'air extrait	15034 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Box préparation peinture — Bâtiment D - Finition · Préparation de peinture

Polluant(s) représentatif(s) : Solvants (préparation des peintures) · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 6406 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit d'extraction du box	542 m³/h	1750 m³/h	Minimum normatif (50 vol/h)
Vitesse dans le conduit du captage n°1	1,32 m/s	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Gaz d'échappement — Bâtiment E - Maintenance · Aspiration gaz d'échappement

Polluant(s) représentatif(s) : Gaz d'échappement des moteurs (CO, NOx, particules) · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 6246 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit d'air extrait	424 m³/h	1000 m³/h	Débit préconisé (INRS)
Vitesse d'air au point de mesure (conduit)	15 m/s	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Menuiserie (machines à bois) — Scie à ruban : largeur du volant >500mm n°1

Polluant(s) représentatif(s) : Poussières de bois · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 750 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse de transport	13,33 m/s	20 m/s	Valeur recommandée (ED 750)
Débit d'air extrait	543 m³/h	700 m³/h	Valeur recommandée (ED 750)

Menuiserie (machines à bois) — Toupie pour découpe droite n°2
Polluant(s) représentatif(s) : Poussières de bois · Efficacité de captage : par conformité au référentiel ED 750 (débits et géométrie du captage)

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Vitesse de transport	15,29 m/s	20 m/s	Valeur recommandée (ED 750)
Débit d'air extrait	1401 m³/h	1401 m³/h	Valeur relevée

Autres locaux à débit minimal réglementaire (Code du travail)

Sanitaires — Bâtiment A - Administratif · Toilettes administration

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit minimal réglementaire	-	60 m³/h	Minimum réglementaire ou normatif
Débit d'air extrait relevé (point de comparaison)	0 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Sanitaires — Bâtiment B - Production · Vestiaire hommes

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit minimal réglementaire	-	30 m³/h	Minimum réglementaire ou normatif
Débit d'air extrait relevé (point de comparaison)	0 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Sanitaires — Bâtiment B - Production · Vestiaire femmes

Grandeur	Valeur relevée	Valeur de référence proposée	Origine
Débit minimal réglementaire	-	30 m³/h	Minimum réglementaire ou normatif
Débit d'air extrait relevé (point de comparaison)	0 m³/h	-	À définir par le maître d'ouvrage après remise en conformité

Validation par le chef d'établissement

Les valeurs proposées ci-dessus sont adoptées comme valeurs de référence de l'installation et intégrées à la notice d'instructions (arrêté du 8 octobre 1987, art. 2).

Nom	Fonction	Date	Signature