STATCOM E COMPENSACAO DINAMICA

Conversor VSC, reator de acoplamento, transformador e controle de Q/V

ITEM	VALOR	UNID.	BASE
P total	28,00	MW	forno + aux.
Q bruta	24,27	MVAr	cargas
Q filtros	7,50	MVAr	hipotese
Q alvo PCC	9,20	MVAr	FP 0.95
Q STATCOM req.	7,57	MVAr	lim. ±12,50



LEGENDA

VSC: conversor fonte de tensao | PCC: ponto de acoplamento comum | Qref: comando reativo

NOTAS DA PRANCHA

Balanço reativo calculado a partir da potência do forno, das cargas auxiliares, do fator de potência-alvo e dos filtros cadastrados.
Os valores e a margem do STATCOM são mostrados na tabela; modelo conceitual, sem validação de fabricante.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

STATCOM E COMPENSACAO DINAMICA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	07/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_statcom_compensacao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.