CONTROLE, COMANDO E INTERTRAVAMENTOS

Permissivos de energizacao, sequencia de fusao e desligamento seguro

A logica nao substitui analise de risco, SIL/PL nem validacao funcional

S0

Rede 138 kV normal

PCC permissivo

S1

T1 energizado / B1 estavel

QF aberto

S2

Fluxo CCW validado

FL1-3 OK

S3

Protecoes 87T/86 reset

sem bloqueio

S4

Comando do operador

modo fusao

S5

Taps e eletrodos prontos

habilita arco

S6

Rampa de potencia

limites I/Q

S7

Fim de corrida / falha

abre QF / bloqueia

TRIP GERAL / EMERGENCIA

PERMISSIVOS

agua, protecao, portas, ventilacao, eletrodos

TRIPS

87T, 50/51, falta de fluxo, emergencia, arco anormal

LEGENDA

PLC: controlador | QF: disjuntor do forno | FL: fluxo de agua | EMG: emergencia | 86: lockout

NOTAS DA PRANCHA

Intertravamentos funcionais de estudo; analise de risco e validacao de seguranca independentes.
Perda de fluxo de agua, falha de protecao ou emergencia bloqueia arco e abre QF.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

CONTROLE, COMANDO E INTERTRAVAMENTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_controle_intertravamentos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.