CONTROLE, COMANDO E INTERTRAVAMENTOS

Permissivos de energizacao, sequencia de fusao e desligamento seguro

A logica nao substitui analise de risco, SIL/PL nem validacao funcional

S0
Rede 138 kV normal
PCC permissivo

S1
T1 energizado / B1 estavel
QF aberto

S2
Fluxo CCW validado
FL1-3 OK

S3
Protecoes 87T/86 reset
sem bloqueio

S4
Comando do operador
modo fusao

S5
Taps e eletrodos prontos
habilita arco

S6
Rampa de potencia
limites I/Q

S7
Fim de corrida / falha
abre QF / bloqueia

TRIP GERAL / EMERGENCIA

PERMISSIVOS
agua, protecao, portas, ventilacao, eletrodos

TRIPS
87T, 50/51, falta de fluxo, emergencia, arco anormal

LEGENDA

PLC: controlador | QF: disjuntor do forno | FL: fluxo de agua | EMG: emergencia | 86: lockout

NOTAS DA PRANCHA

Intertravamentos funcionais de estudo; analise de risco e validacao de seguranca independentes.
Perda de fluxo de agua, falha de protecao ou emergencia bloqueia arco e abre QF.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-08	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

CONTROLE, COMANDO E INTERTRAVAMENTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-08	00	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_controle_intertravamentos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.