QUADRO DE CARGAS

16 circuitos - potencia instalada, demanda, corrente, cabo e protecao

CIRC.	QD	DESCRICAO	F	Sinst kVA	fd	Sdem	Ib	CABO	DJ	dV
C01	QDF	M-501 compressor 11 kW	ABC	14.379	1.00	14.379	21.85	6	32	1.05%
C02	QDF	M-502 torno 7,5 kW	ABC	10.027	0.80	8.021	15.23	4	25	0.94%
C03	QDF	M-503 fresadora 5,5 kW	ABC	7.526	0.80	6.021	11.44	4	20	0.65%
C04	QDF	M-504 exaustor 3 kW	ABC	4.304	1.00	4.304	6.54	2.5	16	0.70%
C05	QDF	M-505 esmeril 2,2 kW	ABC	3.194	0.60	1.916	4.85	2.5	10	0.36%
C06	QDF	TUE-501 solda 12 kVA	ABC	12.000	0.60	7.200	18.23	6	32	0.94%
C07	QDF	TI-501/503 tomadas ind.	ABC	10.500	0.40	4.200	15.95	4	20	1.39%
C08	QDF	TI-504/506 tomadas ind.	ABC	10.500	0.40	4.200	15.95	4	20	1.47%
C09	QDL	Luz galpao setor A	A	0.842	1.00	0.842	3.83	1.5	10	2.09%
C10	QDL	Luz galpao setor B	B	0.842	1.00	0.842	3.83	1.5	10	2.19%
C11	QDL	Luz galpao setor C	C	0.842	1.00	0.842	3.83	1.5	10	2.30%
C12	QDL	Luz escritorio/apoio	B	0.505	1.00	0.505	2.30	1.5	10	0.88%
C13	QDL	Luz externa	C	0.316	1.00	0.316	1.44	1.5	10	0.69%
C14	QADM	TUG escritorio	A	1.500	0.60	0.900	6.82	2.5	16	1.40%
C15	QADM	TUG manutencao	B	1.500	0.60	0.900	6.82	2.5	16	1.51%
C16	QADM	TUG servicos	C	1.500	0.60	0.900	6.82	2.5	16	1.67%

TOTAL INSTALADO 80,277 kVA | TOTAL DEMANDADO 56,289 kVA | I MAX. FASE 86,550 A | DJ-G 100 A | AL-QGBT 4x50+PE25 mm2

LEGENDA

Sinst: instalada | fd: demanda | Sdem: demandada | Ib: corrente | dV: queda

NOTAS DA PRANCHA

Demanda total: 56,289 kVA; corrente equivalente: 85,523 A em 380 V 3~.
Valores dependem das premissas e nao substituem dimensionamento executivo.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
02	2026-11-05	ESTUDO DE PROTECOES	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

QUADRO DE CARGAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	06/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
06_quadro_cargas.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.