PROTEÇÃO E DADOS PARA COORDENAÇÃO

Mapa das premissas e evidências que ainda precisam ser obtidas



AUXILIAR: Q2 → PS1 / 24 Vcc | DPS1 → PE

ELEMENTO	PREMISSA ATUAL	DADO PARA SUBSTITUIR	O QUE AINDA NÃO ESTÁ COMPROVADO
Icc no painel	5 kA presumidos	Icc máximo e mínimo calculados no ponto, com dados da fonte, transformador e impedâncias do trajeto	O nível de curto não foi levantado nem calculado para os terminais do painel
Q0	32 A; categoria AC-23A	Modelo selecionado e classificação de suportabilidade ou corrente condicional do conjunto	Q0 é seccionamento; não substitui proteção contra curto-circuito
Q1	25 A; 10 kA presumidos	Modelo, tensão, curva e ajustes; Icu/Ics em 380 V e tabelas de coordenação do fabricante	Icu/Ics, seletividade, retaguarda e energia passante não foram confrontados
VFD1/M1	VFD 11 kW e saída ≥17 A; M1 7,5 kW e 15,5 A	Modelos dos equipamentos, placa do motor e proteção de entrada admitida pelo fabricante do VFD	Compatibilidade da proteção a montante, ajuste térmico e combinação com motor/cabos não foram verificados
Q2/PS1	Q2 2 A; fonte 24 Vcc/2,5 A	Modelo da fonte, corrente de entrada, corrente de partida e proteção máxima recomendada	Curva, magnetização e coordenação da proteção do circuito auxiliar seguem abertas
DPS1	Tipo 2, 3 polos, rede 380 V TN-S	Rede real, Uc, Up, TOV, proteção de retaguarda e modelo indicado pelo fabricante	Seleção, distância, aterramento e coordenação com a proteção a montante não foram avaliados
W01/W02	W01 4G4 mm²; W02 3x4 + 3G2,5 mm²; comprimentos assumidos	Rotas, método de instalação, agrupamento, temperatura, comprimentos e dados do cabo/VFD	Ampacidade, queda de tensão, curto-circuito térmico e EMC não foram calculados

Icu = 10 kA / Icc presumida = 5 kA resulta apenas em uma razão aritmética de 2:1; sem dados, curvas e tabelas do fabricante, isso não prova capacidade, seletividade, retaguarda ou coordenação.

LEGENDA

Icc: curto-circuito presumido | Icu/Ics: capacidade do dispositivo | SCPD: proteção contra curto

NOTAS DA PRANCHA

Os valores atuais são didáticos e não provam seleção, capacidade de interrupção, seletividade, retaguarda, proteção térmica ou coordenação entre fabricantes.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
02	2026-11-05	REVISAO VISUAL 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PROTEÇÃO E DADOS PARA COORDENAÇÃO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	07/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_protecao_coordenacao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.