
SINCRONISMO E FECHAMENTO DO DISJUNTOR

Verificacao de tensao, frequencia, angulo e permissivos de fechamento

VARIAVEL	MEDICAO	LOGICA	FECHAMENTO
Tensao	TP G1/POI	comparar	permitir
Frequencia	81/medidor	comparar	permitir
Angulo	25	janela	pulso 52
Trip	86	bloqueia	nao fechar





LEGENDA

25: sincronismo | 52: disjuntor | 27/59: tensao | 81: frequencia | Δφ: angulo

NOTAS DA PRANCHA

Limites desenhados sao envelopes de ilustracao, nao ajustes aprovados.
Fechamento requer sincronizador, rele de verificacao e intertravamentos independentes.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SINCRONISMO E FECHAMENTO DO DISJUNTOR

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	07/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_sincronismo.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.