A B C D E F G H

MATRIZ DE ANALISE DA MALHA DE ATERRAMENTO

Entradas de solo, falta e geometria mapeadas as verificacoes requeridas

5

MODELO DE SOLO perfil medido e superficie	CENARIO DE FALTA rede, retorno e protecao	GEOMETRIA / EXPOSICAO levantamento real/as-built
rho(z), camadas e sazonalidade	I_f, S_g e tempo de eliminacao	perimetro, profundidade e secoes
rho_s e espessura superficial	contribuicoes remotas e neutro	hastes, conexoes e limites acessiveis
metodo, pontos e profundidades	caso, fonte, unidade e revisao	BEP, cercas e metais remotos

4

MODELO RASTREAVEL POR CENARIO: SOLO + CORRENTE INJETADA/TEMPO + MALHA + ZONAS

3

VERIFICACOES, RESULTADOS REQUERIDOS E EVIDENCIAS

VERIFICACAO	RESULTADO REQUERIDO	DADOS / EVIDENCIA	ESTADO
Condutor / conexoes	Integridade e solicitacao termica	Material, secao, juntas, I_f, t_f	PENDENTE
Resposta da malha	Resistencia/impedancia e GPR por cenario	rho(z), geometria, I_f, S_g	PENDENTE
Exposicao	Perfil de superficie, toque e passo	rho_s/h_s, zonas, metodo/criterio	PENDENTE
Transferencia	Potencial em interfaces alem da malha	Cercas, metais, cabos, retornos	PENDENTE

Antes de comparar: registrar metodo/edicao, limites, tempo e condicoes de exposicao.

2

LEGENDA

I_f = corrente de falta | S_g = fracao da corrente para a malha.
IEEE Std 80-2013 / P80 em revisao; IEEE Std 81-2025: guia de medicao. Confirmar edicoes e criterios aplicaveis.

NOTAS DA PRANCHA

Esta folha relaciona entradas e resultados requeridos, mas nao calcula a malha.
Metodo, criterios, dados e geometria permanecem pendentes de evidencia e revisao.
Nao infere seguranca, atendimento a limites ou aprovacao.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-06	ESTUDO DE ATERRAMENTO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MATRIZ DE ANALISE DA MALHA DE ATERRAMENTO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	08/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_matriz_analise_malha_aterramento.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.