
FRONTEIRA DE SUCÇÃO E DADOS DA FONTE

Origem a montante de P-101 pendente — levantamento para revisar a hidráulica

FRONTEIRA DO PROCESSO — FONTE NÃO SELECIONADA



RISCO DE SUCÇÃO NÃO AVALIADO: fonte, NPSH disponível, escorva, cavitação e proteção contra operação a seco dependem dos dados D01–D07.

ID	GRUPO / DADO A CONFIRMAR	FONTE DE EVIDÊNCIA	UNIDADE / REFERÊNCIA	STATUS
D01	FONTE — Tag, tipo, localização, limite de propriedade e responsável	Cadastro de processo e levantamento de campo	Identificação cadastral	PENDENTE
D02	REGIME — Nível/pressão mínimo, nominal e máximo; registrar unidade e referência	Tendências e registros operacionais	Unidade da variável; datum se nível	PENDENTE
D03	GEOMETRIA — Área da fonte se v0 relevante; material/condição, diâmetro, comprimentos, cotas/datum e acessórios com unidades	Projeto hidráulico/as-built e levantamento da fonte	mm, m, m² e datum definido	PENDENTE
D04	BOMBA — Curvas Q-H/NPSHr versus vazão e frequência, em unidades OEM; ponto de operação, escorva e datum	Folha de dados e manual do fabricante	Unidades OEM, vazão e frequência em Hz	PENDENTE
D05	PROTEÇÃO — Necessidade, localização e ação para fonte baixa ou perda de sucção	Análise de processo e revisão de risco	Critério aprovado na análise de risco	PENDENTE
D06	FLUIDO — Tipo/composição, faixa de temperatura, densidade e fonte da pressão de vapor	Dados do processo ou propriedades rastreáveis do fluido	°C, kg/m³ e pressão absoluta	PENDENTE
D07	ATMOSFERA — Pressão absoluta sobre fonte fechada ou pressão barométrica local se aberta	Projeto do reservatório ou dados de pressão/altitude local	kPa abs; altitude em m se usada para estimar	PENDENTE

V01: obter D01–D07, registrar unidades/datum e evidências; só então revisar a hidráulica e a proteção.

LEGENDA

V01: levantamento da fonte | Q-H/NPSHr: curvas OEM | fluido, temperatura e pressão local pendentes

NOTAS DA PRANCHA

Nenhuma fonte, equipamento de sucção ou bomba comercial foi selecionado.
Os sete grupos desta folha permanecem PENDENTES; não dimensionam NPSH, vazão ou proteção.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
05	2026-11-06	LEVANTAMENTO DA FONTE	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

FRONTEIRA DE SUCÇÃO E DADOS DA FONTE

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	05	08/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_fronteira_succao_dados_fonte.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.