
FUNCOES DE PROTECAO E SUPERVISAO DA REDE DE TRACAO CC

Matriz de estudos requeridos para alimentadores, conversor, retorno e correntes vagantes

PROTECAO, MEDICAO E INTERFACES — FUNCOES PROPOSTAS, SEM AJUSTES



EVENTO / GRANDEZA	FUNCAO A ESTUDAR	EVIDENCIA NECESSARIA	ESTADO
Curto no alimentador CC	protecao e abertura do CB-DC	curvas, capacidade e seletividade	A VALIDAR
Sobrecorrente / sobrecarga	deteccao seletiva	perfil de carga e coordenacao	A VALIDAR
Conversor / diodos	supervisao de falha e temperatura	dados e limites do fabricante	A VALIDAR
Tensao trilho/retorno	avaliar risco eletrico e tensao de toque	IEC 62128-1 e estudos do local	A VALIDAR
Correntes vagantes	controle de corrosao e retorno	IEC 62128-2 e levantamento	A VALIDAR

NAO DEFINIDO

curto-circuito, ajustes, tensoes de toque, limites de corrente vagante, redundancia e modos de operacao

NAO EXECUTADO

estudos eletricos, simulacao de tracao, coordenacao, validacao de retorno e testes de protecao

LEGENDA

TC-DC/TV-DC: medicao isolada | PR-DC: protecao | SCADA: supervisao | A VALIDAR: sem evidencia de campo

NOTAS DA PRANCHA

Funcoes listadas nao constituem ajustes, seletividade ou configuracao executavel.
Toda verificacao esta pendente; nenhum estudo ou ensaio de sistema foi realizado.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

FUNCOES DE PROTECAO E SUPERVISAO DA REDE DE TRACAO CC

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	03/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_matriz_protecao_supervisao_tracao_cc.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.