GESTAO DE POTENCIA E SEQUENCIA OPERACIONAL

Dados de entrada, alocacao de potencia, estados e cenarios aritmeticos de saida

ENTRADAS DO EMS

- P01 potencia ativa da entrada (medidor)
- P02 limite de importacao contratado
- P03 demanda das cargas do edificio
- P04 estado / disponibilidade de EVSE
- P05 limite operacional definido pelo operador

QUALIDADE DE DADOS

validade / idade / falha
acao segura pendente

EMS-01

supervisao e alocacao
algoritmo sujeito a revisao

REGRA DE POTENCIA

Pdisp = limite - cargas nao EV

ALOCA / LIMITA

prioridade e rampas a definir

LIMITES SOLICITADOS POR PONTO

EVSE	TIPO	kW*
01	AC	11
02	AC	11
03	AC	11
04	AC	11
05	DC	60
06	DC	60

SEQUENCIA FUNCIONAL

1 Validar medidor, comunicacao e limites.

2 Atualizar demanda nao EV e margem disponivel.

3 Distribuir potencia entre sessoes autorizadas.

4 Aplicar limites aceitos por cada carregador.

5 Registrar medicao, comando, retorno e alarme.

SENSIBILIDADE DE SAIDA (kW)

CENARIO	COMBINACAO	TOTAL
S1	2 DC	120
S2	2 DC + 2 AC	142
S3	1 DC + 3 AC	93
S4	2 DC + 4 AC	164

Soma ideal das saidas; nao representa limite da rede.

ESTADOS OPERACIONAIS PROPOSTOS

DISPONIVEL | SESSAO | LIMITADO | PAUSA | FALHA DE DADOS

Retorno depende de equipamentos e criterios operacionais.

LEGENDA

Pdisp: margem disponibilizada pelo operador | AC/DC: tipo de saida | setpoint: limite solicitado ao equipamento, sujeito a aceite OEM

NOTAS DA PRANCHA

Compatibilidade, interface, limites, prioridades, rampas, falhas e comportamento de perda de comunicacao requerem validacao.
A matriz de sensibilidade e uma soma de potencias nominais assumidas; nao e calculo de demanda ou entrada.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

GESTAO DE POTENCIA E SEQUENCIA OPERACIONAL

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	03/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_gestao_dinamica_carga.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.