PLANTA DE TOMADAS

TUG, TUE e identificação dos circuitos C3 a C8



RESUMO DE TOMADAS

CIRC.	ATENDIMENTO	QTD.	CARGA
C3	sala/quartos/circ.	15	1 500 VA
C4	cozinha	6	2 100 VA
C5	banheiro/lav.	3	1 800 VA
C6	forno 220 V	1	3 000 VA
C7	chuveiro 220 V	1	5 500 VA
C8	lavadora 127 V	1	1 500 VA

ALTURAS INDICATIVAS

TUG baixa: 0,30 m. Bancada: 1,10 m. Forno/lavadora: 0,60 m.
Chuveiro: conexão fixa a 2,20 m. Confirmar equipamentos e zonas.

LEGENDA

TUG: círculo com traços | TUE: quadrado T | QD: quadro de distribuição

NOTAS DA PRANCHA

Tomadas 2P+T com alturas indicativas. Potências atribuídas constam na memória.
Confirmar zonas do banheiro, posições de equipamentos e padrão final.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	2026-09-05	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PLANTA DE TOMADAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-05	00	03/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_planta_tomadas.dxf	mm	1:50	A3	CONCEIT.