QUADRO DE CARGAS

Potências, correntes, condutores, proteção e queda de tensão

CIRC.	DESCRIÇÃO	V	FASE	VA	Ib (A)	S (mm²)	DJ	QUEDA
C1	Ilum. sala/quartos/circ.	127	A	75.000	0.591	1.5	1P B10	0.391%
C2	Ilum. coz./banh./lav.	127	B	73.913	0.582	1.5	1P B10	0.330%
C3	TUG sala/quartos/circ.	127	A	1500.000	11.811	4	1P C16	2.093%
C4	TUG cozinha	127	B	2100.000	16.535	4	1P C20	2.637%
C5	TUG banheiro/lav.	127	A	1800.000	14.173	4	1P C16	2.511%
C6	TUE forno	220	AB	3000.000	13.636	4	2P C20	1.255%
C7	TUE chuveiro	220	AB	5500.000	25.000	6	2P C32	1.705%
C8	TUE lavadora	127	B	1500.000	11.811	4	1P C16	2.302%

INSTALADA: 15 548,913 VA

DEMANDA ACADÊMICA: 12 592,120 VA

QG1: 2P 63 A | ALIM.: 16 mm²

QUEDA COMBINADA CONSERVADORA: C3 = 3,107% | C8 = 3,316%

LEGENDA

VA: potência aparente | Ib: corrente | S: seção Cu | DJ: disjuntor

NOTAS DA PRANCHA

Demanda adotada é didática, não regra de concessionária. As seções de C3 e C8 foram ajustadas para 4 mm²; quedas combinadas abaixo de 4%.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	2026-09-05	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

QUADRO DE CARGAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-05	00	07/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_quadro_cargas.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.