Lojas

Tomadas	0,1+0,9/n
Lojas	0,5+0,5/n

PISO 0	Quadro Elétrico Geral G21 (Q.G.E.G21)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	24	2,5	XZ 3G2,5	26	35	OK!	25	0,45	7	3,1	≤5% (OK!)	511,1	0,32
Iluminação loja	680	2	1	1360	Monof.	B	3	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	18,6	0,56	2	0,7	≤3% (OK!)	412,2	0,18
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	15	0,39	5	1,2	≤5% (OK!)	1026,4	0,03
Total				10966																	

PISO 0	Quadro Elétrico Geral G22 (Q.G.E.G22)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	24	2,5	XZ 3G2,5	26	35	OK!	20	0,36	5,8	2,5	≤5% (OK!)	638,9	0,20
Iluminação Loja	520	1	1	520	Monof.	B	2	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	23	0,69	1,6	0,7	≤3% (OK!)	333,3	0,26781
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	10	0,26	3,1	0,8	≤5% (OK!)	1539,6	0,01
Total				10294																	

PISO 0	Quadro Elétrico Geral G14 (Q.G.E.G14)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	24	2,5	XZ 3G2,5	26	35	OK!	28	0,50	8,1	3,5	≤5% (OK!)	456,349	0,40
Iluminação Loja	978	2	1	1956	Monof.	B	4	6	17,5	1,5	XZ 3G1,5	8	25	OK!	24	0,72	3,1	1,3	≤3% (OK!)	319,444	0,29
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	15	0,39	4,7	1,2	≤5% (OK!)	1026,4	0,03
Total				11443																	

PISO 0	Quadro Elétrico Geral G33 (Q.G.E.G33)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	32	4	XZ 3G4	26	46	OK!	44	0,50	7,9	3,4	≤5% (OK!)	464,646	0,98
Iluminação Loja	1500	2	1	3000	Monof.	B	7	8	17,5	1,5	XZ 3G1,5	10	25	OK!	28	0,84	5,5	2,4	≤3% (OK!)	273,81	0,40
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	17	0,44	5,3	1,3	≤5% (OK!)	905,647	0,04
Total				12278																	

PISO 1	Quadro Elétrico Geral F22 (Q.G.E.F22)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	16	17,5	1,5	XZ 3G1,5	21	25	OK!	21	0,63	10,1	4,4	≤5% (OK!)	365,079	0,22
Iluminação Loja	520	1	1	520	Monof.	B	2	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	21	0,63	1,4	0,6	≤3% (OK!)	365,079	0,22
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	12	0,31	3,7	0,9	≤5% (OK!)	1283	0,02
Total				10294																	

PISO 0	Quadro Elétrico Geral G38 (Q.G.E.G38)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	24	2,5	XZ 3G2,5	26	35	OK!	30	0,54	8,6	3,8	≤5% (OK!)	425,926	0,46
Iluminação Loja	715	1	1	715	Monof.	B	3	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	20	0,60	1,9	0,8	≤3% (OK!)	383,333	0,20
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	11	0,29	3,4	0,9	≤5% (OK!)	1399,64	0,02
Total				10450																	

PISO 0	Quadro Elétrico Geral G10 (Q.G.E.G10)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	24	2,5	XZ 3G2,5	26	35	OK!	30	0,54	8,6	3,8	≤5% (OK!)	425,926	0,46
Iluminação Loja	840	1	1	840	Monof.	B	4	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	22	0,66	2,4	1,0	≤3% (OK!)	348,485	0,25
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	14	0,36	4,4	1,1	≤5% (OK!)	1099,71	0,02
Total				10550																	

PISO 0	Quadro Elétrico Geral F36 (Q.G.E.36)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	24	2,5	XZ 3G2,5	26	35	OK!	26	0,47	7,5	3,3	≤5% (OK!)	491,453	0,34
Iluminação Loja	820	1	1	820	Monof.	B	4	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	20	0,60	2,1	0,9	≤3% (OK!)	383,333	0,20
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	13,5	0,35	4,2	1,1	≤5% (OK!)	1140,44	0,02
Total				10534,4																	

PISO 1	Quadro Elétrico Geral F32 (Q.G.E.F32)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤In e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,55	4048	Monof.	B	16	20	24	2,5	XZ 3G2,5	26	35	OK!	31	0,56	8,9	3,9	≤5% (OK!)	412,186	0,49
Iluminação Loja	1435	1	1	1435	Monof.	B	6	8	17,5	1,5	XZ 3G1,5	10	25	OK!	23	0,69	4,3	1,9	≤3% (OK!)	333,333	0,27
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	B	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	18	0,47	5,6	1,4	≤5% (OK!)	855,334	0,04
Total				11026,4																	

Q.P's garagem

36 lugares KS = 0,2 + 0,8/n

PISO -1	Quadro Elétrico Parcial 1.1 (Q.P.1.1)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,6	4416	Monof.	B	16	20	41	6,0	XZ 3G6	26	59	OK!	79,0	0,59	9,5	4,1	≤5% (OK!)	388	3,16
Iluminação geral	1980	12	1	23760	Monof.	B	9	10	41	6,0	XZ 3G6	13	59	OK!	115,0	0,73	6,3	2,7	≤3% (OK!)	316	4,77
Iluminação Escadas	230	1	1	230	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	57,0	1,71	1,7	0,7	≤3% (OK!)	135	1,64
Iluminação de Emergência	186	12	1	2232	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	65,0	1,95	1,6	0,7	≤3% (OK!)	118	2,14
Elevadores	6000	2	0,75	9000	Trif.	E	9	10	18,5	1,5	XZ 5G1,5	13	27	OK!	67,0	1,74	15,1	3,8	≤5% (OK!)	230	0,56
Escada Rolante (M1)	11000	1	1	11000	Trif.	E	16	20	18,5	1,5	XZ 5G1,5	26	27	OK!	8,5	0,22	3,5	0,9	≤5% (OK!)	1811	0,01
Carros Elétricos	3680	12	0,3	11776	Trif.	E	5,3	20	25	2,5	XZ 5G2,5	26	36	OK!	56,0	0,87	4,6	1,2	≤5% (OK!)	458	0,39
Total				37448																	

PISO -1	Quadro Elétrico Parcial 2.1 (Q.P.2.1)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	2	0,6	4048	Monof.	B	16	20	41	6,0	XZ 3G6	26	59	OK!	75,0	0,56	9,0	3,9	≤5% (OK!)	409	2,85
Iluminação geral	2533	7	1	17731	Monof.	B	11	12	41	6,0	XZ 3G6	16	59	OK!	78,0	0,59	6,4	2,8	≤3% (OK!)	393	3,08
Iluminação Escadas	240	1	1	240	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	52,0	1,56	1,6	0,7	≤3% (OK!)	147	1,37
Iluminação Emergência	111	11	1	1221	Monof.	B	0,5	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	148,0	2,96	1,4	0,6	≤3% (OK!)	78	4,93
Carros Elétricos	3680	12	0,3	11776	Trif.	E	5,3	20	25	2,5	XZ 5G2,5	26	36	OK!	45,0	0,70	3,7	0,9	≤5% (OK!)	570	0,25
AVAC	15000	1	1	15000	Trif.	E	21,7	25	25	2,5	XZ 5G2,5	33	36	OK!	24,0	0,37	8,1	2,0	≤5% (OK!)	1069	0,07
Total				30010																	

PISO -1	Quadro Geral Elétrico (Q.G.E)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Iluminação geral	2000	9	1	18000	Monof.	B	9	12	41	6,0	XZ 3G6	16	59	OK!	63	0,47	4,1	1,8	≤3% (OK!)	487	2,01
Iluminação Escadas	360	1	1	360	Monof.	B	2	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	77	2,31	3,6	1,6	≤3% (OK!)	100	3,00
Iluminação Emergência	135	12	1	1620	Monof.	B	0,6	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	50	1,50	0,9	0,4	≤3% (OK!)	153	1,27
Carros Elétricos	3680	12	0,3	11776	Trif.	E	5,3	20	25	2,5	XZ 5G2,5	26	36	OK!	57	0,89	4,7	1,2	≤5% (OK!)	450	0,41
Elevadores	6000	2	0,75	9000	Trif.	E	9	10	18,5	1,5	XZ 5G1,5	13	27	OK!	67	1,74	15,1	3,8	≤5% (OK!)	230	0,56
Escada Rolante (M2)	11000	1	1	11000	Trif.	E	16	20	18,5	1,5	XZ 5G1,5	26	27	OK!	8,5	0,22	3,5	0,9	≤5% (OK!)	1811	0,01
Quadros Parciais	58750	8	1	470000	Trif.	E	85	100	101	25,0	XZ 5G25	130	146	OK!	145	0,23	19,2	4,8	≤5% (OK!)	1770	2,64
Total				313054																	

Q.P's 1º andar

PISO 0	Quadro Elétrico Parcial 1.2 (Q.P.1.2)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ibs<Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Lojas	10350	18	0,5	98739	Trif.	E	15	16	34	4,0	XZ 5G4	21	49	OK!	115	1,12	16,7	4,2	≤5% (OK!)	357,0	1,66
Iluminação Escadas	280	1	1	280	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	75	2,25	2,7	1,2	≤3% (OK!)	102,2	2,85
Iluminação Wc	377	1	1	377	Monof.	B	2	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	75	2,25	3,7	1,6	≤3% (OK!)	102,2	2,85
Iluminação Corredores	2000	6	1	12000	Monof.	B	9	10	41	6,0	XZ 3G6	13	59	OK!	110	0,73	6,4	2,8	≤3% (OK!)	313,6	4,84
Iluminação de Emergência	111	9	1	999	Monof.	B	0,5	6	32	4	XZ 3G4	8	46	OK!	111	1,11	0,5	0,2	≤3% (OK!)	207,2	4,93
Elevadores	6000	2	0,75	9000	Trif.	E	9	10	25	2,5	XZ 5G2,5	13	36	OK!	90	1,40	12,2	3,0	≤5% (OK!)	285,1	1,02
Escadas Rolantes (M3-M4)	11000	2	0,6	13200	Trif.	E	16	20	25	2,5	XZ 5G2,5	26	36	OK!	50	0,78	12,4	3,1	≤5% (OK!)	513,2	0,31
Total				80757																	

PISO 0	Quadro Elétrico Parcial 2.2 (Q.P.2.2)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ibs<Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Lojas	10350	20	0,5	109710	Trif.	E	15	16	43	6,0	XZ 5G6	21	62	OK!	170	1,10	16,5	4,1	≤5% (OK!)	362,3	3,63
Iluminação Escadas	600	2	1	900	Monof.	B	3	4	24	2,5	XZ 3G2,5	5	35	OK!	150	1,74	4,5	2,0	≤3% (OK!)	132,2	4,73
Iluminação Wc	842	1	1	842	Monof.	B	4	6	24	2,5	XZ 3G2,5	8	35	OK!	152	1,76	6,5	2,8	≤3% (OK!)	130,4	4,86
Iluminação Corredores	2000	6	1	12000	Monof.	B	9	10	41	6,0	XZ 3G6	13	59	OK!	154	0,74	6,5	2,8	≤3% (OK!)	309,0	4,99
Iluminação de Emergência	144	8	1	1152	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	153	2,96	1,9	0,8	≤3% (OK!)	77,8	4,92
Elevadores	6000	2	0,75	9000	Trif.	E	9	10	18,5	1,5	XZ 5G1,5	13	27	OK!	82	2,13	18,5	4,6	≤5% (OK!)	187,8	0,84
Escadas Rolantes (M5-M8)	11000	4	0,6	26400	Trif.	E	16	20	34	4,0	XZ 5G4	26	49	OK!	115	1,12	17,8	4,4	≤5% (OK!)	357,0	1,66
Total				96002																	

PISO 1	Quadro Elétrico Parcial 1.4 (Q.P.1.4)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ibs<Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	3	0,4	4416	Monof.	B	16	20	41	6,0	XZ 3G6	26	59	OK!	91,0	0,68	10,9	4,7	≤5% (OK!)	337	4,19
Iluminação geral	1874	5	1	9370	Monof.	B	8	10	32	4,0	XZ 3G4	13	46	OK!	72,0	0,81	6,6	2,9	≤3% (OK!)	284	2,62
Iluminação Escadas	180	1	1	180	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	10,0	0,30	0,2	0,1	≤3% (OK!)	767	0,05
Iluminação Wc	105	1	1	105	Monof.	B	0,5	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	46,0	1,38	0,6	0,3	≤3% (OK!)	167	1,07
Iluminação Emergência	111	9	1	999	Monof.	B	0,5	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	52,0	1,56	0,8	0,3	≤3% (OK!)	147	1,37
Elevadores	6000	1	1	6000	Trif.	E	9	10	18,5	1,5	XZ 5G1,5	13	27	OK!	82,0	2,13	18,5	4,6	≤5% (OK!)	188	0,84
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	E	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	55	1,43	17,1	4,3	≤5% (OK!)	280	0,38
Total				17622																	

PISO 1	Quadro Elétrico Parcial 2.4 (Q.P.2.4)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ibs<Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Tomadas de usos gerais	3680	3	0,4	4416	Monof.	B	16	20	41	6,0	XZ 3G6	26	59	OK!	90,0	0,68	10,8	4,7	≤5% (OK!)	341	4,10
Iluminação geral	1874	5	1	9370	Monof.	B	8	10	32	4,0	XZ 3G4	13	46	OK!	72,0	0,81	6,6	2,9	≤3% (OK!)	284	2,62
Iluminação Escadas	180	1	1	180	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	10,0	0,30	0,2	0,1	≤3% (OK!)	767	0,05
Iluminação Wc	105	1	1	105	Monof.	B	0,5	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	46,0	1,38	0,6	0,3	≤3% (OK!)	167	1,07
Iluminação Emergência	111	9	1	999	Monof.	B	0,5	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	52,0	1,56	0,8	0,3	≤3% (OK!)	147	1,37
Elevadores	6000	1	1	6000	Trif.	E	9	10	18,5	1,5	XZ 5G1,5	13	27	OK!	82,0	2,13	18,5	4,6	≤5% (OK!)	188	0,84
AVAC	8300	1	1	8300	Trif.	E	12	16	18,5	1,5	XZ 5G1,5	21	27	OK!	55	1,43	17,1	4,3	≤5% (OK!)	280	0,38
Total				17622																	

Q.P's 2º andar

PISO 1	Quadro Elétrico Parcial 1.3 (Q.P.1.3)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Lojas	10350	18	0,5	98739	Trif.	E	15	16	34	4,0	XZ 5G4	21	49	OK!	120,0	1,17	17,5	4,4	≤5% (OK!)	342,1	1,81
Iluminação Escadas	280	1	1	280	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	73,0	2,19	2,7	1,2	≤3% (OK!)	105,0	2,70
Iluminação Wc	388	1	1	388	Monof.	B	2	4	17,5	1,5	XZ 3G1,5	5	25	OK!	80,0	2,40	4,0	1,8	≤3% (OK!)	95,8	3,24
Iluminação Corredores	2000	6	1	12000	Monof.	B	9	10	41	6,0	XZ 3G6	13	59	OK!	115,0	0,69	6,0	2,6	≤3% (OK!)	333,3	4,28
Iluminação de Emergência	114	3	1	342	Monof.	B	0,5	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	110	2,93	1,5	0,6	≤3% (OK!)	78,4	4,84
Elevadores	6000	2	0,75	9000	Trif.	E	9	10	25	2,5	XZ 5G2,5	13	36	OK!	88,0	1,37	11,9	3,0	≤5% (OK!)	291,6	0,97
Escadas Rolantes (M9-M11)	11000	3	0,6	19800	Trif.	E	16	20	18,5	1,5	XZ 5G1,5	26	27	OK!	48,0	1,25	19,8	5,0	≤5% (OK!)	320,8	0,97
Total				**84329**																	

PISO 1	Quadro Elétrico Parcial 2.3 (Q.P.2.3)

	Pot(VA)	n	Cs	Ptotal(VA)	Alim.	Met. Ref.	Ib(A)	In(A)	Iz(A)	Secção (mm2)	Cabo/Cond.	I2(A)	1.45xIz (A)	Ib≤Iz e I2 ≤1.45Iz	L(m)	R (Ω)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔU (%) (?)	Icc	Tc
Lojas	10350	20	0,5	109710	Trif.	E	15	16	43	6,0	XZ 5G6	21	62	OK!	160	1,04	15,5	3,9	≤5% (OK!)	384,9	3,21
Iluminação Escadas	600	2	1	1200	Monof.	B	3	4	41	1,5	XZ 3G1,5	5	59	OK!	135	2,97	7,7	3,4	≤3% (OK!)	77,4	4,96
Iluminação Wc	842	1	1	842	Monof.	B	4	6	24	2,5	XZ 3G2,5	8	35	OK!	130	1,77	6,5	2,8	≤3% (OK!)	130,1	4,88
Iluminação Corredores	2000	6	1	15897	Monof.	B	9	10	41	6,0	XZ 3G6	13	59	OK!	150	0,73	6,3	2,7	≤3% (OK!)	317,2	4,73
Iluminação de Emergência	144	9	1	1296	Monof.	B	1	2	17,5	1,5	XZ 3G1,5	3	25	OK!	150	2,90	1,8	0,8	≤3% (OK!)	79,3	4,73
Elevadores	6000	2	0,75	9000	Trif.	E	9	10	18,5	1,5	XZ 5G1,5	13	27	OK!	82	2,13	18,5	4,6	≤5% (OK!)	187,8	0,84
Escadas Rolantes (M12-M17)	11000	6	0,6	39600	Trif.	E	16	20	34	4,0	XZ 5G4	26	49	OK!	115	1,12	17,8	4,4	≤5% (OK!)	357,0	1,66
Total				**106527**																	