



1.2.4 Sicherheits-Checkliste (Monatscheckliste)

Monat/
Jahr

Prüfposition	i.O.*	n.i.O.*	Prüfposition	i.O.*	n.i.O.*
Außenbereich			Innenbereich		
1 Verkehrswege Hindernisse, Stolperstellen, Rutschgefahr, sauber, Beschilderung, Werbung, Beleuchtung	☐	☐	14 Alarmplan gut sichtbar, an zentraler Stelle, aktuell, Mitarbeiter unterwiesen	☐	☐
2 Gebäude Fassade, Tankstellendach, Beleuchtung, Konturbeleuchtung	☐	☐	15 Fenster, Türen, Tore unbeschädigt, einbruchssicher, geprüft	☐	☐
3 Flüssigkeitsdichte Fahrbahn Betonflächen, Fugen, Einläufe überprüft am:	☐	☐	16 Leckanzeigeegeräte unbeschädigt, getestet	☐	☐
4 Domschächte, Fernfüllschächte sauber, frei von Kraftstoff und Wasser, Anschlüsse gekennzeichnet, verschlossen, Entgasungsmasten unbeschädigt und kraftstofffrei	☐	☐	17 Gasrückführung, KKS-Anlage, Gaswarngerät unbeschädigt, in Betrieb	☐	☐
5 Tankbereich, Zapfsäulen sauber, kraftstofffrei, unbeschädigt, Gefahrstoffkennzeichnung, DIN-Aufkleber, Sicherheitshinweise, Eichung, Schläuche, Zapfpistolen, Schaugläser	☐	☐	18 Wasserpeilung Kraftstofftanks bei Wasserstand Störmeldung Wasserstand:	☐	☐
6 Feuerlöscher einsatzbereit, geprüft, Plombe	☐	☐	19 Überwachung Videoanlage funktionstüchtig, Kameras und Spiegel richtig justiert	☐	☐
7 Altölsammelbehälter (oberirdisch) ausgelaufenes Öl, Gefahrstoffkennzeichnung, verschlossen	☐	☐	20 Notausschalter frei zugänglich, gekennzeichnet	☐	☐
8 Reifenfüllmesser unbeschädigt, geeicht	☐	☐	21 Geldbewegungen Kassen regelmäßig abgeschöpft, Tresor intakt, Zuständigkeit und Schlüsselverantwortung organisiert	☐	☐
9 Abfallsammelplatz aufgeräumt, sauber, frei von Brandlasten, Abfälle werden nach gesetzlichen Vorgabe in Restmüll, Papier, Kunststoff und Lebensmittelabfällen getrennt.	☐	☐	22 Regale standsicher, Belastung und Lastverteilung sicher	☐	☐
10 Fahrzeugwaschanlage sauber, unbeschädigt, Einläufe frei, SB-Bedienungsanweisung, Notauschalter, Fahrzeugfördereinrichtung, Zutrittsbeschränkung, Wasserverbrauch dokumentiert, AGB s.a. Prüfhilfe 1.3 zum Download	☐	☐	23 Leitern, Tritte sicherer und vorschriftsmäßiger Zustand s.a. Prüfhilfe 1.3 zum Download	☐	☐
11 Hochdruckreiniger sauber, unbeschädigt, Druckbegrenzung (60 bar), SB-Bedienungsanweisung	☐	☐	24 Fußboden Hindernisse, Stolperstellen, Rutschgefahr, Sauberkeit	☐	☐
12 Abscheideranlagen überprüft am: überprüft am: überprüft am:	☐	☐	25 Notausgänge frei, gekennzeichnet	☐	☐
13 SB-Sauger unbeschädigt, Kennzeichnung, geleert	☐	☐	26 Persönliche Schutzausrüstung Warnweste, Schutzhandschuhe (auch schnitt- und stichsicher), Schutzhandschuhe, Schutzbrille	☐	☐
13b E-Mobility Bauteile tägliche Überprüfung (siehe 1.2.1) regelmäßig erfolgt? Typenschild?	☐	☐	27 Gefahrstoffe Kennzeichnung, Lagerung	☐	☐
13c Ausschilderung Videoanlage an den Grundstückszufahrten bzw. -zugängen tägliche Überprüfung (siehe 1.2.1) regelmäßig erfolgt?	☐	☐	28 Ölbindemittel ausreichend vorhanden (nur PKW-ZS: 5x20kg, sonst 10x20kg), min. 2 Rollen Abspermband	☐	☐
			29 Streugut ausreichend vorhanden (200 kg) s.a. Prüfhilfe 1.3 zum Download	☐	☐
			30 Druckluftanlagen Ölstand, Kondenswasser, Manometer, Überdruckventil, Betriebsanweisung s.a. Prüfhilfe 1.3 zum Download	☐	☐
			31 Hebebühne, Auswuchtmaschine, Reifenmontiergerät , vollständig, unbeschädigt, geprüft s.a. Prüfhilfe 1.3 zum Download	☐	☐
			32 Kartenterminal Beschädigungen, Veränderungen, Manipulationen am Gehäuse, Seriennummer mit Lieferschein übereinstimmend, Mini-Kamera in der Nähe? (SerienNr. eintragen)	☐	☐
			32a	☐	☐
			32b	☐	☐
			32c	☐	☐
			32d	☐	☐
			32e	☐	☐
			33 Rauchmelder monatliche Funktionskontrolle (Probeauslösung) durchgeführt?	☐	☐

Prüf-Pos. festgestellte Mängel

Erladigung durch (Name)

durchzuführen bis

behalten am

behalten durch (Unterschrift)

1.2.4 Sicherheits-Checkliste
(Monatscheckliste)

Prüfposition	i.O.*	n.i.O.*	Prüfposition	i.O.*	n.i.O.*
Organisation					
34 Hygienechecks gemäß HQM-Vorgaben durchgeführt	☐	☐	41 Lüftung, Klima, Heizung Sichtprüfung Wartungen, Reinigungen, Filter i.O.?	☐	☐
35 HSSE-Unterlagen Neuzugänge und Checklisten hochgeladen	☐	☐	42 Erdgastankstellen der Fa. MoviaTec Tages- und Monatschecks vollständig und an MoviaTec gesendet (Fax oder Mail)?	☐	☐
36 Prüffristen Einhaltung kontrolliert s.a. Prüfhilfe 1.1 zum Download	☐	☐	jährliche Prüfintervalle		
37 Mitarbeiterunterweisung Ersteinweisung, wiederkehrende Unterweisung s.a. Checkliste 5.3/5.4 zum Download	☐	☐	43 Notausschalter, Probeauslösung	☐	☐
38 Sammelpunkt Festgelegt (min. 80m außerhalb des Tankstellengeländes), ggf. gekennzeichnet	☐	☐			
39 Brandschutz Brandschutzhelfer ausgebildet und bestellt, Brandschutzordnung Teil B+C unterwiesen	☐	☐			
40 Erste Hilfe betriebliche Ersthelfer geschult, Erste-Hilfe-Kasten vollständig und aktuell, Augenspülflasche, Verbandbuch / Meldeblock	☐	☐			

Prüf-Pos.	festgestellte Mängel	Erledigung durch (Name)	durchzuführen bis	behooben am	behooben durch (Unterschrift)

Zusätzliche Anmerkungen

Sicherheits-Check durchgeführt	Name	Funktion	am	Unterschrift
HSSE-Management Inspektion durchgeführt	Name	Funktion	am	Unterschrift