



■ NOTE

(객실관리시스템설비 상물)

상 물	내 용	비 고
PC	SYSTEM 운영 PC	
MCU	MAIN DATA CONTROL UNIT	
DTM	DATA TRANSMIT CONTROLLER	
RCB-1	ROOM CONTROL BOX-1(101동 객실)	
RCB-2	ROOM CONTROL BOX-2(101동 객실, 장애인실)	
RCB-3	ROOM CONTROL BOX-3(101동 VIP-1 (콘도 C TYPE))	
RCB-4	ROOM CONTROL BOX-4(101동 VIP-2 (콘도 B TYPE))	
RCB-5	ROOM CONTROL BOX-5 (102,103,107,108동 지상1층, 빌리지 A)	
RCB-6	ROOM CONTROL BOX-6 (102,103,107,108동 지상2층, 빌리지 B)	
RCB-7	ROOM CONTROL BOX-7 (104,105,106동 지상1층, 빌리지 C)	
RCB-8	ROOM CONTROL BOX-8 (104,105,106동 지상2층, 빌리지 D)	
CHIME	CHIME BELL	
SW	일괄스위치	
LS	LIGHT SWITCH / 온도조절기	
TS	온도조절기	
EB	EMERGENCY BUTTON(장애인실용)	
AD	방문자 알람등(장애인실용)	
EN	ENCODER (카드발행기)	
RF	RF DOOR LOCK	

(CABLE SCHEDULE)

N O.	SCHEDULE	비 고
①	COMPUTER CABLE 24AWG/2P (16C) RS-485 전용 CABLE	
②	AC 220V	
③	UTP CABLE CAT. 5E 4P(16C)	
④	F-CV1.5*3C * 3 (36C, 16C)	

우도 각시물 관광휴양지
관광속박시설 신축공사

시공번호
18019

NOTE

ISSUES & REVISIONS

NO.	DATE	REVISION
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		

제도
DRAWN BY

장사
CHECKED BY

승인
APPROVED BY

도면명

객실관리시스템설비
RCB-8 배선도(빌리지 D TYPE)

일자
2019. 8.

축척
A1 N:ONE A3 N:ONE



도면번호
ET - T3 - 808

(104,105,106동 지상2층 빌리지 D)
객실관리시스템설비 RCB-8 배선도(빌리지 D TYPE)

축척 A1:NONE, A3:NONE

(주)하이텍이피씨 대표이사 김홍석 총경리 김희본	
----------------------------------	--