



■ NOTE			
(객실관리시스템설비 심볼)			
심볼	내용	비고	
PC	SYSTEM 운영 PC		
MCU	MAIN DATA CONTROL UNIT		
DTU	DATA TRANSMIT CONTROLLER		
RCB-1	ROOM CONTROL BOX-1(101동 객실)		
RCB-2	ROOM CONTROL BOX-2(101동 객실, 장애인실)		
RCB-3	ROOM CONTROL BOX-3(101동 VIP-1 (콘도 C TYPE))		
RCB-4	ROOM CONTROL BOX-4(101동 VIP-2 (콘도 B TYPE))		
RCB-5	ROOM CONTROL BOX-5 (102,103,107,108동 지상1층, 발라지 A)		
RCB-6	ROOM CONTROL BOX-6 (102,103,107,108동 지상2층, 발라지 B)		
RCB-7	ROOM CONTROL BOX-7 (104,105,106동 지상1층, 발라지 C)		
RCB-8	ROOM CONTROL BOX-8 (104,105,106동 지상2층, 발라지 D)		
CH	CHIME BELL		
LS	일괄스위치		
LS	LIGHT SWITCH / 온도조절기		
TS	온도조절기		
EB	EMERGENCY BUTTON(장애인실용)		
AB	방문자 알람등(장애인실용)		
EN	ENCODER (카드발행기)		
RL	RF DOOR LOCK		
(CABLE SCHEDULE)			
N.O.	SCHEDULE	비고	
①	COMPUTER CABLE 24AWG/2P (16C) RS-485 전용 CABLE		
②	AC 220V		
③	UTP CABLE CAT. 5E 4P(16C)		
④	F-CV1.5*3C * 3 (36C, 16C)		

우도 각시물 관광휴양지  
관광숙박시설 신축공사

시공번호  
18019

NOTE

ISSUES & REVISIONS	
NO.	REVISION
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

제도  
DRAWN BY

검사  
CHECKED BY

승인  
APPROVED BY

도면명

객실관리시스템설비 RCB-2  
배선도(101동 객실, 장애인실)

일자  
2019. 8.

속제  
A1 N:ONE A3 N:ONE



도면번호  
ET-T3-802

(주) 하 이 텍 이 피 서  
정보통신(한국정보통신공사 지정번호 제00-9793)  
TEL : (02) 8401-8588  
대표이사 김 홍 석  
총괄설계사 김 의 본

객실관리시스템설비 RCB-2 배선도(101동 객실, 장애인실)

속제 A1:NONE, A3:NONE