



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: CJ 03915/2017/Kra

Sp. zn.: SZ CJ 03751/2017/2

Vyřizuje: Svatava Králová

Telefon: +420 599 420 119

E-mail: skralova@ostrava-hrabova.cz

Adresát (uchazeč)

Datum: 2. 10. 2017

### **Dodatečné informace**

#### Otázka č. 1

V technické zprávě je uvedeno: „ZTI, ÚT Mar – Stávající“. Součástí zadávací dokumentace jsou rozpočty, kde je mimo jiné rozpočet ÚT, ale součástí již není výkresová dokumentace a ani Technická zpráva k ústřednímu vytápění. Žádáme o zveřejnění výkresové dokumentace týkající se ústředního vytápění.

#### Odpověď k otázce č. 1

Byla dodána a zveřejněna příslušná dokumentace na <https://vz-hrabova.ostrava.cz/>.

#### Otázka č. 2

V technické zprávě je uvedeno: „ZTI, ÚT Mar – Stávající“. Součástí zadávací dokumentace jsou rozpočty, kde v stavebním rozpočtu se nachází oddíl 725 Zařizovací předměty, ale součástí již není výkresová dokumentace a ani Technická zpráva k ZTI. Vzhledem k tomu, že u položky rozpočtu 95 je jednotka soubor, tak Vás tímto žádáme o zveřejnění výkresové dokumentace k ZTI a položkového rozpočtu z kterého by byly zcela zřejmé požadované dodávky materiálu a práce.

#### Odpověď k otázce č. 2

Položka č. 95 řeší napojení WC na stávající odpad sprchového koutu (dle původní PD je zde odpadní potrubí DN 100, nutno prověřit před započítáním prací a konzultovat s autorským a technickým dozorem stavby) a napojení přívodu vody ze stávající sprchové baterie. Není možno blíže specifikovat z důvodu skrytých konstrukcí. Položku nacenit jako napojení přívodu vody pro klozet a úpravu rozvodů kanalizace do maximálního rozsahu délky 2m z DN100 včetně všech systémových prvků.

#### Otázka č. 3

V položce č.92 stavebního rozpočtu je uvedeno: „Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný – soubor 1“. V technické zprávě je uvedeno: „usadit WC mísu tak, aby výška záchodového prkénka byla 460mm“, což by znamenalo dodat WC kombi pro ZTP. Ve výpise prvků je u položky D03 uvedeno: „Kombinační klozet ..... Rozměry 630x360x770mm...“ Kdy hodnota 360mm znamená výšku WC. Žádáme tímto o odstranění rozporů.

Odpověď k otázce č. 3

Dle původní PD je zde odpadní potrubí DN 100, nutno prověřit před započítáním prací a konzultovat s autorským a technickým dozorem stavby.

Otázka č. 4

Součástí zadávací dokumentace jsou rozpočty silnoproudu a slaboproudu, ale již není součástí PD a Technické zprávy. Žádáme tímto o zveřejnění PD elektroinstalace a slaboproudu, poněvadž bez PD není možné některé položky nacenit.

Odpověď k otázce č. 4

Byla dodána a zveřejněna příslušná dokumentace na <https://vz-hrabova.ostrava.cz/>.

**Igor Trávníček**  
starosta

„otisk úředního razítka“

