

ACLARACIÓN DE PREGUNTAS AL PLIEGO LICITATORIO - ITBCOL0042

El Consejo Noruego para Refugiados – NRC se permite aclarar a todos sus potenciales oferentes las siguientes inquietudes que se hicieron llegar al correo co.logistics@nrc.no y referentes a la **ITBCOL0042 – CONTRATACIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN MADERA TIPO EMERGENCIA ENTREGADAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADALBERTO VALENCIA, FE Y ALEGRIA, JOSE ALARCON, REPUBLICA DE PARAGUAY Y WALKER VERA; ESMERALDAS, ECUADOR.**

GENERALIDADES

1. ¿En el listado de materiales en el ítem # 28 en la descripción dice Tomacorriente y en las especificaciones aparece Tornillo Auto perforante 1 1/2" con arandela de 19mm bolsa x 100 und (favor aclarar).

R/TA: La especificación del tomacorriente es: Tomacorriente doble que cumpla con retie. Consultar de nuevo el documento actualizado.

2. El material pétreo " roca o grava dura" no consta en el listado y la transportación del mismo es un rubro a tomar en cuenta por la distancia de las escuelas a las canteras.

R/TA: El material mencionado, ya se incluyó en la lista de materiales. Recuerde que en la cotización de transporte debe ir incluido el traslado de todos los materiales hasta cada uno de los sitios de obra.