

Vilma Froes - Consol

De: José Eustáquio Ferreira Caldas <jose.ferreira@der.mg.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 7 de maio de 2026 11:06
Para: Vilma Froes - Consol; 'Fontana'
Assunto: Serro - Trinta Réis

Caro Fontana,

Conforme assunto abordado em reunião recente, sobre a determinação da **densidade in situ** das camadas do pavimento e do subleito existente, e considerando a solicitação da empresa quanto à não realização desses ensaios, entendemos a preocupação, porém não será possível abrir mão de sua execução no trecho em estudo.

Os ensaios de deflexão com Falling Weight Deflectometer (FWD) são, de fato, importantes para a avaliação estrutural global do pavimento.

No entanto, eles não permitem identificar diretamente as condições físicas das camadas, especialmente em relação ao grau de compactação e à umidade dos materiais.

Nesse sentido, a realização dos ensaios in situ, por meio de poços de inspeção, é essencial para complementar a análise, permitindo uma leitura mais fiel das condições reais das camadas e reduzindo incertezas no diagnóstico.

Com isso, conseguimos dar mais segurança técnica à definição das soluções de restauração, evitando intervenções inadequadas ou subdimensionadas.

Dessa forma, consideramos que a execução desses ensaios é indispensável para o desenvolvimento do projeto, não sendo recomendada sua supressão.

Atenciosamente,



Engº José Eustáquio Ferreira Caldas

Diretoria de Construção | Gerência de Projetos e Custos de Construção
Núcleo de Projetos de Pavimentação
(31) 3501-5053 | Rodovia Papa João Paulo II, 3777, Serra Verde
Prédio Gerais | 5º andar | CEP 31.630-903 | Belo Horizonte, MG