


UNPA-UARG PI 29A/412+PIO+AM\_H  
SOFT CSI/CR1000DIAGRAMA Main()  
R.OLIVA 11-10-2019

UNI Test Program29A412\_Amilcar Herrera\_PIO

Datos:  
1 equipo eólico Eolux 1kW 24  
4 baterías 6V 390Ah  
1 array paneles 200Wp  
1 bombeo y control invernadero via Arduino



Use Modbus TCP Port 502