Augusti 2008

I skåpet finns Din-skena med plats för 18 moduler. Till inkommande plint kan anslutas N1XE 10-50 Cu/Al.
Ovanför anslutningsplint finns Din-skena med plats för ventilavledarskydd. Skåp levereras med potentialutjämningsskena PUS 16.



Mätarskåp 6

Utbrytningar i infällnadslådan. Vid flera utgående huvudledningar byts utgående plint mot t ex EKS525.

Satsinnehåll

Sats	Beställnings-	Position Antal	Benämning	Тур	Nummer
	nummer				
	22 403 02	1	Mätarskåp	MIM 125	E 22 403 02

Tillkommande materiel			
	 Täckfläns	FLR 13	E 26 312 00
	 Fläns	FLR 13225	E 26 316 31
	 Fläns	FLR 13325	E 26 316 32
	 Fläns	FLR 13132	E 26 316 40
	 Fläns	FLR 13232	E 26 316 41
	 Fläns	FLR 13140	E 26 316 50
	 Fläns	FLR 13240	E 26 316 51
	 Förskruvning	25	E 14 760 75
	 Förskruvning	32	E 14 760 77
	 Förskruvning	40	E 14 760 78
	 Avslutningspropp	25	E 14 765 54
	\mathcal{L} 1 1 1		
	 Passdel	PK 516	E 20 002 40
	 O X XX		
	Passdel	PK 516	E 20 002 40
	 Passdel Passdel	PK 516 PK 520	E 20 002 40 E 20 002 50
	 Passdel Passdel Passdel	PK 516 PK 520 PK 525	E 20 002 40 E 20 002 50 E 20 002 60
	 Passdel Passdel Passdel Propphuv	PK 516 PK 520 PK 525 D II	E 20 002 40 E 20 002 50 E 20 002 60 E 20 010 20
	 Passdel Passdel Passdel Propphuv Smältproppar	PK 516 PK 520 PK 525 D II Tdnr 516	E 20 002 40 E 20 002 50 E 20 002 60 E 20 010 20 E 20 110 42
	 Passdel Passdel Passdel Propphuv Smältproppar Smältproppar	PK 516 PK 520 PK 525 D II Tdnr 516 Tdnr 520	E 20 002 40 E 20 002 50 E 20 002 60 E 20 010 20 E 20 110 42 E 20 110 52
	 Passdel Passdel Passdel Propphuv Smältproppar Smältproppar Smältproppar	PK 516 PK 520 PK 525 D II Tdnr 516 Tdnr 520 Tdnr 525	E 20 002 40 E 20 002 50 E 20 002 60 E 20 010 20 E 20 110 42 E 20 110 52 E 20 110 62
	 Passdel Passdel Passdel Propphuv Smältproppar Smältproppar Smältproppar Stolpfäste	PK 516 PK 520 PK 525 D II Tdnr 516 Tdnr 520 Tdnr 525 FJ 1	E 20 002 40 E 20 002 50 E 20 002 60 E 20 010 20 E 20 110 42 E 20 110 52 E 20 110 62 E 22 710 13