

|                                                                                                                                                  |                                  |                               |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>FORMULIR PEMERIKSAAN IPAL</b> |                               | Halaman 1 dari 1<br>Nomor: UDDP-MK-L4-031<br>Versi: 001<br>Tanggal berlaku: 08 Jul 2024<br>Tanggal kajiulang: 08 Jul 2026 |
|                                                                                                                                                  | Bidang<br>Manajemen Kualitas     | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                           |

Tanggal Pemeriksaan :

Bulan :

| No. | Komponen IPAL         | Paramater Pemeriksaan         | Standar             | Hasil Pemeriksaan |       | Keterangan |
|-----|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------|------------|
|     |                       |                               |                     | Sesuai            | Tidak |            |
| 1.  | Pompa IPAL            | Aliran                        | Lancar              |                   |       |            |
|     |                       | Elektroda                     | Berfungsi           |                   |       |            |
| 2.  | Blower Udara          | <i>Pressure gauge</i>         | 2-2,5 bar           |                   |       |            |
|     |                       | Suara                         | Tidak bising        |                   |       |            |
|     |                       | <i>Vent belt</i>              | Tidak retak         |                   |       |            |
|     |                       | Filter udara                  | Bersih              |                   |       |            |
|     |                       | <i>Lakher</i>                 | Tidak bising        |                   |       |            |
|     |                       | Oli                           | Terisi 3/4          |                   |       |            |
| 3.  | Panel Kontrol         | Tegangan                      | 380 V               |                   |       |            |
|     |                       | Indikator lampu               | Berfungsi           |                   |       |            |
|     |                       | <i>Selector auto - manual</i> | Berfungsi           |                   |       |            |
|     |                       | <i>Timer</i>                  | Berfungsi           |                   |       |            |
| 4.  | <i>Difuser</i>        | Gelembung udara               | Merata              |                   |       |            |
| 5.  | <i>Sirkulasi Pump</i> | Berfungsi bergantian          | Berfungsi           |                   |       |            |
| 6.  | Bak Pengendap Awal    | <i>Rising sludge</i>          | Tidak ada           |                   |       |            |
|     |                       | pH                            | 6-9                 |                   |       |            |
| 7.  | Biofilter Anaerob     | Warna air                     | Jernih/ tidak hitam |                   |       |            |
|     |                       | <i>Short circuit</i>          | Tidak terjadi       |                   |       |            |
|     |                       | <i>Dead zone</i>              | Tidak terjadi       |                   |       |            |
|     |                       | Biofilm pada media            | Tumbuh              |                   |       |            |
|     |                       | pH                            | 6-9                 |                   |       |            |
| 8.  | Biofilter Aerob       | Warna air coklat              | Jernih/ tidak hitam |                   |       |            |
|     |                       | Gelembung udara               | Merata              |                   |       |            |
|     |                       | DO                            | 2-4 ppm             |                   |       |            |
|     |                       | Biofilm pada media            | Tumbuh              |                   |       |            |
|     |                       | pH                            | 6-9                 |                   |       |            |
| 9.  | Bak Pengendap Akhir   | Kualitas                      | Jernih/ tidak hitam |                   |       |            |
|     |                       | <i>Rising sludge</i>          | Tidak ada           |                   |       |            |
|     |                       | pH                            | 6-9                 |                   |       |            |
| 10. | Desinfeksi            | Tetesan Chlorine              | Lancar              |                   |       |            |
|     |                       | Sisa Chlor bebas              | 0,2-0,4 ppm         |                   |       |            |
| 11. | Meter Air             | Kinerja Meter air             | Berfungsi           |                   |       |            |
|     |                       | Debit                         |                     |                   |       |            |

Jakarta, .....

Dicatat oleh :

Diperiksa oleh :

DOKUMEN TERKENDALI  
 Salinan No : 001