


LAPORAN PEMERIKSAAN & PERBAIKAN UTILITAS AC KFC

TANGGAL 30 JUNI 2021

- 30 Juni 2021 pukul 10:48 WITA
Melalui WAG Service Improvement dilaporkan keluhan pihak Tenant KFC terkait AC yang tidak berfungsi sejak pukul 08.30 (informasi sekitar pukul 07.30 masih beroperasi normal)
- 30 Juni 2021 pukul 11:10 WITA
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Mechanical, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Terjadi *short circuit* pada panel hubung bagi hingga membuat *trip* nya panel distribusi akibat adanya rembesan atau tetesan air pada *shaft tenant ovalan* barat.

- 30 Juni 2021 pukul 11:10 – 16:00 WITA
Dilakukan perbaikan dan relokasi panel hubung bagi *power* listrik *tenant ovalan* barat (KFC).



- 01 Juli 2021 pukul 08.30 WITA
Telah diaktifkan kembali pada unit tenant KFC dan telah terkonfirmasi lisan dengan petugas tenant KFC sudah mulai terasa dingin.

