

Technical drawing of a drainage system for a road or parking area, showing a plan view and a detailed cross-section (B1).

Plan View Components:

- 防沉陷織布 (Anti-settlement fabric)
- 8英吋 PP排水透氣蓋 (8 inch PP drainage透气 cover)
- PP微型陰井(鑄鋁蓋) (PP micro manhole (cast aluminum cover))
- 4英吋 HPDE滲透排水管 (4 inch HPDE permeable drainage pipe)
- 8英吋全透型排水管 (8 inch fully permeable drainage pipe)
- 8英吋滲透排水管 (8 inch permeable drainage pipe)
- 雙面過濾排水板 (Double-sided filter drainage board)
- PP排水溝 (PP drainage ditch)
- 覆土回填層 (Backfill layer)
- 防潮阻根板 (Moisture and root barrier board)
- 防潮導水板 (Moisture and water guiding board)
- 15m (Dimension)

Cross-section B1 Details:

- 植栽 (Planting)
- 回填土 (Backfill soil)
- 透水不織布(CNS 2型) (Permeable non-woven fabric (CNS 2 type))
- 碎石4號或5號 (Crushed stone No. 4 or 5)
- 原有基床 (Original subgrade)
- 4英吋透水管埋設剖面 (4 inch permeable pipe installation cross-section)
- 尺寸: cm (Dimensions: cm)

Tables:

試驗項目	單位	試驗方法	要求物性
主要材質		FTIR	PET
外覆被覆材質		FTIR	SBR
抗拉強度	KN/m	CNS 13330	≥15
抗穿刺阻抗	N	ASTM D6241	≥1000

試驗項目	單位	試驗方法	要求物性
灰分	%	CNS 2459	≤0.9
剛性	kgf/m ²	CNS 14899	≥12000
抗拉強度	kgf/cm ²	CNS 15606	≥265
伸長率	%		≥600
密度	g/cm ³	CNS 13333-1	≥0.939

試驗項目	單位	試驗方法	物性要求
材質		CNS 13105	PP
拉力強度(經緯向)	kgf	CNS 13483	≥80
伸長率	%		40~100
梯形撕裂(經緯向)	kgf	CNS 13299	≥35
正向透水率	S ⁻¹	CNS 13298	≥0.8
耐紫外線性		CNS 9024	外觀無變化

*紫外線破弧燈連續照射200小時外觀無變化，抗拉力不得低於原規定之90%

試驗項目	單位	試驗方法	要求值
厚度	mm	CNS 13105	HIPS
凸點高度	cm	卡尺量測	≥1

試驗項目	單位	試驗方法	要求值
厚度	mm	CNS 4174	≥1.5
本體抗拉強度	kN/m	CNS 4396	≥35
接縫處抗拉強度			≥20
吸水率	%	CNS 3276	≤0.5

試驗項目	單位	試驗方法	要求值
溝面型式		目視	全平面·無弧度
防滑係數(長向)	CNS 8907		≥0.6
防滑係數(短向)			≥0.5

試驗項目	單位	試驗方法	要求值
材質		CNS 13105	聚丙烯
抗壓強度	t/m ²	ASTM D695-15	≥100
表面開孔面積	%	計算機	≥50
內部透空量體			≥85

工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION	 雨水管理大師 慧動國際有限公司・正在旺企業有限公司 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel：(02)2898-6207 / Fax：(02)2898-6132 coinnc@coinnc.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS	
	細部設計圖說		設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.		