

Dados da Solicitação:**Área:** 0**Solicitante:** NÃO UTILIZAR ESSE REGISTRO**Mercado:** Gaseificação Total**Título:** NÃO UTILIZAR ESSE REGISTRO**Município:****Bairro:** NÃO UTILIZAR ESSE REGISTRO**Data:****Código Estudo:**

0/00 Rev.00

Localização:**Estudo Válido até:**

NÃO UTILIZAR ESSE REGISTRO

Nº Clientes Residenciais

0

0 m³/h

Nº Cli. Com. Ind. Gnv. Etc

0

0 m³/h

**Vazão Total
Informada m³/h**

0

Redes Dimensionadas:

Extensão (m)	Ø (mm)	Material	Pressão	Gas	Válvulas
Desconhecido					
444	19	AC	BP	GN	1

**ERM Distrital
Projetada****Pressões****Entrada****Saída****Vazão Inicial**

m³/h

Vazão Futura

m³/h

Pressões Normativas:**Máx.: 45 bar****Mín.: 7 bar****Garantia: 7 bar****Pontos de Interligações:**

Rede AP-72GN Ø 160 mm PE, Não mexer, ola

Condições e Observações:

- 1-) Em função das melhorias implementadas, fruto da análise do modelo matemático 1010202001, foi possível viabilizar tecnicamente o aporte deste cliente no sistema de baixa pressão mantendo a confiabilidade do sistema
- 2-) Deverá ser confeccionado "Livro de Obra" e enviado ao GEGAT-Gestão Cartográfica conforme os critérios das PE.00082.GN-DG.
- 3-) Deverá ser Instalada válvula de segurança, logo após o ponto de interligação com a rede existente.
- 4-) Deverão ser instalados reguladores MP/BP e válvulas no P.I. para fornecimento as unidades em BPGN e garantir a segurança.
- 5-) Dimensionamento de Rede de acordo com Anexo 1 – Procedimento de Cálculo e Dimensionamento de Redes / PE.05306-PT.01.
- 6-) Interligação em rede projetada PRESGAS Ø DIÂ mm MAT– Estudo X .
- 7-) Estudo preliminar, deverá ser realizado levantamento de mercado potencial na área em estudo, verificando existência de mercado industrial e GNV, para confirmação do diâmetro da rede projetada.
- 8-) Parte da tubulação projetada Ø DIÂ mm MAT é comum ao Estudo X
- 9-) Todos os ramais serão de 20 mm PE.
- 10-) Custo estimado, considerando uma travessia especial na RFFSA.
- 11-) Deve ser verificada a extensão do ramal; se for superior a 100 m deverá ser realizado Licenciamento Ambiental junto ao INEA (antiga FEEMA).
- 12-) Deverá ser obedecido o limite de Postos GNV previstos na rede MPGN/Niterói e deverão ser executadas as redes tronco previstas no Estudo 274/09.2002 Rev. 6 - Revisão de Traçado.

ADRSis - SISTEMA**Ricardo Solon**

prgc

Chefe da Análise e Planificação da Rede