

[별표 1]

휴게시설 관리규정 주요 체크리스트

구분		점검항목	그렇다	아니다
이용원칙		- 환경미화원, 방호원(경비원) 등은 직원휴게실과 구분 설치		
		- 자유롭게 휴게시설을 이용할 수 있는 문화 조성		
		- 옥외작업의 경우 여름철 그늘막 제공		
위치		- 이동하기 편리하도록 작업공정에서 인접한 곳에 위치		
		- 작업공정·위험반경으로부터 분리된 곳에 위치		
		- 관리해야 할 공간이 큰 경우 거점별로 설치		
		- 유해물질 취급 장소와 격리		
		- 지상에 위치		
		- 학생 휴게시설과 별도로 직원 휴게시설 설치		
규모		- 노동자 수를 고려하여 적정 규모 공간 확보		
		- 최소 전체 면적은 6㎡ 확보		
		- 침대나 가구 등을 설치 시 이를 고려한 면적 확보		
		- 수급인의 경우는 도급인 기업에서 장소를 제공하거나, 도급인의 휴게시설 함께 사용		
환경	온습도	- 옥내 적정온도 유지 (권고수준-여름철 : 20~28℃, 겨울철 : 18~22℃)		
		- 옥내 적정습도 유지(권고수준-50~55%)		
		- 냉난방 시설 설치		
		- 환기설비 활용하여 쾌적한 공기질 확보		
	조명	- 휴식에 방해되지 않는 은은한 조명(권고수준-100~200 Lux)		
	소음	- 휴식에 방해되지 않는 정도의 소음(권고수준-50dB 이하)		
		- 작업장 내의 소음이 휴게시설로 들어가지 않도록 유의		
	마감재	- 화재 발생에 대비하여 내화성이 있는 재료를 사용 - 내진성, 내마모성, 내수성, 내방충성이 강한 재료를 사용 - 쉽게 더럽혀지지 않으며, 청소하기 쉬운 재료 사용		
가구 및 비품		- 소파, 등받이가 있는 의자, 탁자 등을 설치		
		- 야간 작업자를 위한 침대, 침구류, 기타 필요용품 비치		
		- 생활가전제품(냉장고, 냉온풍기, 정수기 등)		
		- 물이나 간단한 차, 화장지, 타올 등 비치		
		- 개인사물함과 신발장 구비		
관리		- 남녀로 구분하여 설치		
		- 기자재, 청소도구, 수납공간은 별도로 확보		
		- 휴게시설을 알아볼 수 있는 표지 부착		
		- 휴게시설 관리 규정 마련		
		- 담당자 지정하고 매월 관리		
		- 주기적으로 청소하고, 소독이나 세탁 실시		
		- 자유롭게 휴게시설을 이용할 수 있는 문화 조성		