RAPPORT D'ANALYSE EAU

FR05-PT20-SM - Version 1.7

12/08/2022

AL 107/2018

Rapport N° B/PC/26 du 29/09/2026

OCP-SAFI

SAFI

Identification de l'échantillon	
Nature de l'échantillon	Eau potable
Finalité	Potabilité
Lieu de prélèvement	SAFI
Date et Heure	24/09/2026
Préleveur	LAB2A
Quantité	1 L
Référence client	T2C-B

Nos References	
Référence	BE26
Date de réception	25/09/2026
Heure de réception	09H30
T° à réception (°C)	3
Coordonnées GPS	SAFI
Début d'analyse	25/09/2026
Acceptabilité	Conforme

Paramètres	Unité	Critères	Résultats	Niveau
pH à 20°C	U.pH	6,5 - 8,5	**6,8**	
CE à 20°C	µS/cm	< 2700	**474**	
Odeur*	IO	**	**<1**	
Saveur*	IO	**	**0**	
Température (EAU)*	°C	**	**21,30**	
	Unité	Critères	Résultats	Niveau
Ammonium	mg/L	< 0,5	**<0.016**	
Arsenic*	mg/L	**	**<0.01**	
Baryum	mg/L	**	**<0.01**	
Cadmium	mg/L	**	**<0.01**	
Plomb*	mg/L	**	**<0.01**	
Chrome	mg/L	**	**<0.01**	
	Unité	Critères	Résultats	Niveau
Chlorures	mg/L	< 750	**149**	
Nitrate*	mg/L	< 50	**6,69**	
Nitrite	mg/L	< 0,5	**<0.025**	
Sulfate	mg/L	< 400	**<5**	
Fluorures*	mg/L	**	**0,011**	
Hydrogéne sulfuré*	mg/L	**	**<0.01**	

Oligoéléments	Unité	Critères	Résultats	Niveau
Cuivre*	mg/L	< 2	**<0.01**	
Fer*	mg/L	< 0,3	**0,04**	
Manganèse*	mg/L	< 0,1	**<0.01**	
Zinc*	mg/L	< 3	**<0.01**	
Autres	Unité	Critères	Résultats	Niveau
Bore*	mg/L	**	**0,67**	
Turbidité	NTU	< 5	**<0.01**	
Oxydabilité	mgO_2/L	< 5	**0,16**	
Chlore résiduel*	mg/L	**	**0,74**	
Nickel	mg/L	**	**<0.01**	
Mercure*	mg/L	**	**<0.01**	
Sélénium*	mg/L	**	**<0.01**	

Méthodes d'analyses : pH(NM ISO 10523:2012); Conductivité (NM ISO 7888:2001); Alcalinité (NM ISO 9963-1:2001); Dureté Totale (NM 03.7.020:1990); Oxydabilité (NM ISO 8467:2012); Ammonium (NM ISO 7150-1:1999); ETM (NM ISO 11885:2014); Chlorures (NM ISO 9297:2014); Nitrates (NM ISO 7890-3:2012); Nitrite (NM ISO 6777:1999); Sulfate (NF T 90-040:1986); Phosphate (NM ISO 6878:2012); Couleur (NM ISO 7887:2012); Odeur (NM 03.7.016:1990); Turbidité (NM ISO 7027-1:2019)

Adéquat Faible Elevé

Note:"<"= inférieur à; ">"= supérieur à; "NA"= NON Analysé; "*" Paramètre non accrédité; "NC"=Non communiqué

Critères selon : NM 03.7.001 (2020) - Alimentation humaine

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité au sujet des informations fournies par le client pouvant affecter la validité des résultats

Les incertitudes de mesure sont disponibles et consultatbles au laboratoire

Le rapport d'analyse ne concerne que l'objet soumis à l'essai tel qu'il a été reçu

Validé par
Responsable Technique

Responsable Laboratoire
Physico-Chimie
Département Agronomie
LAB2A SARL

Approuvé par
Laboratoire

Tél : 0537 575 332/33- Fax : 0537 717 060 – E-mail : contact@lab2a.ma – Site : www.lab2a.ma
Siège social : Angle Avenue Al Haour et Michmich – Hay Riad 10 100-Rabat