

시험 성적서

Test Report No. AFT-2024-0517

※ 본 문서는 웹앱 PoC 개발·테스트용으로 생성한 가상 자료이며, 실제 제품 성능이나 시험 결과를 나타내지 않습니다.

성적서 번호	AFT-2024-0517
의뢰자	(주)필텍 (경기도 ○○시, 가상 주소)
시료명	패널형 프리필터
모델명	FT-PF100
시료 치수	592 × 592 × 48 mm
시험 규격	ISO 16890-1~4:2016
시험 일자	2024-05-08
발행 일자	2024-05-17
시험 기관	에이원필터시험원(가상)
인정 현황	KOLAS 인정 시험기관 (가상 표기, 인정번호 KT-0000)
판정 결과	ISO Coarse 65%

본 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하여 시험한 결과이며, 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다. 본 성적서의 일부만을 발췌하여 사용할 수 없습니다.

2024-05-17

에이원필터시험원(가상) 기술책임자 (서명 생략·가상)

1. 시험 조건

항목	조건
시험 풍량	3,400 m³/h
시험 에어로졸	DEHS (0.3-1.0 µm), KCl (1.0-10 µm)
컨디셔닝	IPA 증기 방전 처리 (ISO 16890-4)
시험 분진	ISO 15957 L2 (A2 fine)
시험 환경	온도 23 °C, 상대습도 45 %

2. 입경별 초기 분진포집효율

입경 범위 (µm)	0.3-0.4	0.4-0.55	0.55-0.7	0.7-1.0	1.0-1.3	1.3-1.6
효율 (%)	3	5	8	12	18	26
입경 범위 (µm)	1.6-2.2	2.2-3.0	3.0-4.0	4.0-5.5	5.5-7.0	7.0-10.0
효율 (%)	35	47	60	72	82	90

3. 시험 결과

항목	결과
ePM1 (min/평균)	-
ePM2.5	-
ePM10	-
ISO Coarse (초기 중량법)	65 %
초기 차압 (시험 풍량)	44 Pa
분진 보유량	310 g (ISO A2, 200 Pa)
분류 결과	ISO Coarse 65%