

시험 성적서

Test Report No. AFT-2024-0822

※ 본 문서는 웹앱 PoC 개발·테스트용으로 생성한 가상 자료이며, 실제 제품 성능이나 시험 결과를 나타내지 않습니다.

성적서 번호	AFT-2024-0822
의뢰자	(주)필텍 (경기도 ○○시, 가상 주소)
시료명	컴팩트 V-bank 필터 (4V)
모델명	FT-VB500
시료 치수	592 × 592 × 292 mm
시험 규격	UL 900 준용 (필터 난연성 시험)
시험 일자	2024-08-12
발행 일자	2024-08-22
시험 기관	에이원필터시험원(가상)
인정 현황	KOLAS 인정 시험기관 (가상 표기, 인정번호 KT-0000)
판정 결과	적합 (Class 1 상당)

본 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하여 시험한 결과이며, 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다. 본 성적서의 일부만을 발췌하여 사용할 수 없습니다.

2024-08-22

에이원필터시험원(가상) 기술책임자 (서명 생략·가상)

1. 시험 조건

항목	조건
시험 방법	UL 900 시험 절차 준용 (덕트 내 버너 화염 노출)
시료	완제품 1개 (여재·프레임·개스킷 포함)

2. 시험 결과

항목	결과
화염 전파	불꽃 전파 없음
연기 발생	연기 발생량 기준 이내
판정	적합 (Class 1 상당)

※ 본 시험은 UL 공식 인증(Listing)이 아닌 시험기관의 준용 시험 결과임.

SAMPLE · 가상 자료