

시험 성적서

Test Report No. AFT-2025-0613

※ 본 문서는 웹앱 PoC 개발·테스트용으로 생성한 가상 자료이며, 실제 제품 성능이나 시험 결과를 나타내지 않습니다.

성적서 번호	AFT-2025-0613
의뢰자	(주)필텍 (경기도 ○○시, 가상 주소)
시료명	컴팩트 V-bank 필터 (4V)
모델명	FT-VB500
시료 치수	592 × 592 × 292 mm
시험 규격	ISO 29461-1:2021
시험 일자	2025-06-04
발행 일자	2025-06-13
시험 기관	에이원필터시험원(가상)
인정 현황	KOLAS 인정 시험기관 (가상 표기, 인정번호 KT-0000)
판정 결과	T9

본 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하여 시험한 결과이며, 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다. 본 성적서의 일부만을 발췌하여 사용할 수 없습니다.

2025-06-13
에이원필터시험원(가상) 기술책임자 (서명 생략·가상)

1. 시험 조건

항목	조건
시험 풍량	4,250 m³/h
시험 에어로졸	DEHS
기준 입경	0.4 µm
컨디셔닝	ISO 29461-1 부속서 절차에 따른 방전 처리
시험 환경	온도 22 °C, 상대습도 48 %

2. 시험 결과

항목	결과
0.4 µm 초기 효율	92.4 %
0.4 µm 컨디셔닝 후 효율	88.1 %
초기 차압 (시험 풍량)	130 Pa
분류 결과	T9

※ 등급 기준값은 ISO 29461-1:2021 원문을 따른다. (가상 성적서이므로 수치 검증용으로 사용하지 말 것)