

시험 성적서

Test Report No. AFT-2026-0318

※ 본 문서는 웹앱 PoC 개발·테스트용으로 생성한 가상 자료이며, 실제 제품 성능이나 시험 결과를 나타내지 않습니다.

성적서 번호	AFT-2026-0318
의뢰자	(주)필텍 (경기도 ○○시, 가상 주소)
시료명	HEPA 미니플리트 필터
모델명	FT-HP900
시료 치수	610 × 610 × 292 mm
시험 규격	EN 1822-1~5:2019
시험 일자	2026-03-09
발행 일자	2026-03-18
시험 기관	에이원필터시험원(가상)
인정 현황	KOLAS 인정 시험기관 (가상 표기, 인정번호 KT-0000)
판정 결과	H13

본 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하여 시험한 결과이며, 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다. 본 성적서의 일부만을 발췌하여 사용할 수 없습니다.

2026-03-18
에이원필터시험원(가상) 기술책임자 (서명 생략·가상)

1. 시험 조건

항목	조건
시험 풍량	3,400 m ³ /h
시험 에어로졸	DEHS, 다분산
계측	CPC / OPC
시험 환경	온도 22 °C, 상대습도 40 %

2. 시험 결과

항목	결과
MPPS	0.14 μm
MPPS 전체(integral) 효율	99.972 %
국부(local) 효율	최소 99.83 % (기준 ≥99.75 %)
누설 시험	누설 없음 (스캔시험 적합)
초기 차압 (시험 풍량)	248 Pa
분류 결과	H13

SAMPLE · 가상 자료