

钢筋机械连接接头检验报告



检验编号 GMJC25000019 委托编号 25000198 第1页/共1页

工程名称	中国供销·公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）商业一期项目				202503261652445618192	
委托单位	公安县供销商贸物流有限公司			收样日期	2025-06-16	
见证单位	浙江工正工程管理有限公司			检测日期	2025-06-19	
监督单位	公安县建筑工程服务中心质量监督站			报告日期	2025-07-31	
使用部位	8#农副产品交易中心二层					
样品来源	见证取样			检验性质	见证	
样品名称	钢筋机械连接	钢筋牌号	HRB400E	取样人	姓名	罗清
样品描述	无连接缺陷	直径(mm)	22		编号	/
代表批量(个)	300	接头等级	I 级	见证人	姓名	潘智涛
钢筋厂家	武钢集团汉阳钢厂	钢筋批号	/		编号	/
检验设备	WAW1000D电液伺服万能试验机QGJZ105			环境温度(℃)	23	
检验依据	JGJ107-2016					
技术 指 标		检 验 结 果				
接头等级	抗拉强度 (MPa)	试件编号	实测直径 (mm)	实测抗拉强度 (MPa)	断裂位置	
/	≥540		21.3±0.5			
I 级	$f_{mst}^0 \geq f_{stk}$ 钢筋拉断 $f_{mst}^0 \geq 1.10f_{stk}$ 连接件破坏	1	20.9	630	连接件破坏	
II 级	$f_{mst}^0 \geq f_{stk}$	2	21.0	630	钢筋拉断	
III 级	$f_{mst}^0 \geq 1.25f_{yk}$	3	20.9	630	钢筋拉断	
检验结论	钢筋接头力学性能符合JGJ107-2016中 I 级接头的标准要求					
唯一性标识	NPDKC36146 3		检验单位	武汉轻工工程技术有限公司荆州分公司 (盖章)		
备注	1. f _{yk} —钢筋屈服强度标准值; 2. f _{stk} —钢筋极限抗拉强度标准值; 3. f _{0mst} —接头试件实测极限抗拉强度					

批准 蔡晓峰 审核 刘艳波 检验 王英华

声明：1. 未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
2. 如对本检测报告有异议请十五天内到公司书面提出，逾期不予受理。
3. 公司地址：湖北省荆州市公安县治安路2号，联系电话：0716-5822688。