

№ п/п	Наименование м/к:	Сортамент		ПТМ, мм	S/Т	всего	ед.изм	марка металла	Общая площадь, м2	Требуемый предел огнестойкости (REI)	Степень сложности конструкции	Толщина слоя, мм	Расход, кг/м2	Кол-во, кг
		ГОСТ,ТУ	Элемент											
1	Элементы надколонников	ГОСТ 19903 19904	лист 20	10,00	13,00	4,50	тн		60,8	R120	1	1,75	2,88	201,5
2	Элементы надколонников	ГОСТ 19903 19904	лист 16	8,00	16,20	0,57	тн		9,6	R120	1	1,75	2,88	31,8
3	Элементы надколонников	ГОСТ 19903 19904	лист 15	7,50	16,99	6,6	тн		116,6	R120	1	1,75	2,88	386,1
4	Элементы надколонников	ГОСТ 19903 19904	лист 12	6,00	21,50	2,1	тн		47,0	R120	1	1,75	2,88	155,5
5	Колонны, стойки	ГОСТ 30245 2003	Профиль 200x200x8	7,74	16,46	1,38	тн		23,6	R120	2	1,75	2,88	88,5
6	Колонны, стойки	ГОСТ 19903 19904	лист 20	10,00	13,00	0,41	тн		5,5	R120	1	1,75	2,88	18,4
7	Колонны, стойки	ГОСТ 19903 19904	лист 12	6,00	21,50	0,06	тн		1,3	R120	1	1,75	2,88	4,4
8	Колонны, стойки	ГОСТ 19903 19904	лист 10	5,00	25,70	0,05	тн		1,3	R120	1	1,75	2,88	4,4
9	Балки перекрытия Антресо	ГОСТ P57837 2017	Двутавр 25ш1	4,91	27,00	2,92	тн		82,0	R150	2	2,6	4,29	457,3
10	Балки перекрытия Антресо	ГОСТ P57837 2017	Двутавр 35ш2	6,24	21,10	5,1	тн		111,9	R150	1	2,6	4,29	552,1
11	Балки перекрытия	ГОСТ P57837 2017	Двутавр 35ш2	6,24	21,10	8,29	тн		181,9	R45	1	0,4	0,66	138,1
12	Балки перекрытия	ГОСТ P57837 2017	Двутавр 40ш2	7,07	18,60	40,43	тн		782,1	R45	1	0,4	0,66	593,6
13	Балки перекрытия	ГОСТ 8509 93 8510 86	Уголок 140x140x9	4,49	28,35	1,14	тн		33,6	R45	3	0,7	1,15	54,1
14	Балки перекрытия	ГОСТ 19903 19904	лист 12	6,00	21,50	0,24	тн		5,4	R45	1	0,4	0,66	4,1
15	Балки перекрытия	ГОСТ 19903 19904	лист 10	5,00	25,70	0,14	тн		3,7	R45	1	0,7	1,15	4,9
16	Балки перекрытия	ГОСТ 19903 19904	лист 8	4,00	32,10	0,24	тн		8,0	R45	1	0,7	1,15	10,6
17	Балки стропильные	ГОСТ P57837 2017	двутавр 35ш2	6,24	21,10	13,73	тн		301,3	R15	1	0,3	0,49	169,8
18	Балки стропильные	ГОСТ P57837 2017	двутавр 40ш2	7,07	18,60	25	тн		483,6	R15	1	0,3	0,49	272,5
19	Балки стропильные	ГОСТ 19903 19904	лист 12	6,00	21,50	1,4	тн		31,3	R15	1	0,3	0,49	17,6
20	Балки стропильные	ГОСТ 19903 19904	лист 10	5,00	25,70	0,42	тн		11,2	R15	1	0,3	0,49	6,3
21	Балки подстропильные	ГОСТ P57837 2017	двутавр 40ш2	7,07	18,60	110	тн		2127,8	R15	1	0,3	0,49	1199,0
22	Балки подстропильные	ГОСТ 19903 19904	лист 30	15,00	8,70	3,38	тн		30,6	R15	1	0,3	0,49	17,2
23	Балки подстропильные	ГОСТ 19903 19904	лист 16	8,00	16,20	0,62	тн		10,4	R15	1	0,3	0,49	5,9
24	Балки подстропильные	ГОСТ 19903 19904	лист 12	6,00	21,50	1,71	тн		38,2	R15	1	0,3	0,49	21,5
25	фермы	ГОСТ 8509 93 8510 86	Уголок 140x140x9	4,49	28,35	0,17	тн		5,0	R15	3	0,3	0,49	3,4
26	фермы	ГОСТ 8509 93 8510 86	уголок 125x125x8	4,02	31,70	0,87	тн		28,7	R15	3	0,3	0,49	19,7
27	фермы	ГОСТ 30245 2003	профиль 180x140x6	5,82	21,90	47,7	тн		1086,4	R15	3	0,3	0,49	745,3
28	фермы	ГОСТ 30245 2003	профиль 140x140x6	5,79	22,00	32,86	тн		751,9	R15	3	0,3	0,49	515,8
29	фермы	ГОСТ 30245 2003	профиль 100x100x5	4,80	26,57	13,78	тн		380,7	R15	3	0,3	0,49	261,2
30	фермы	ГОСТ 30245 2003	профиль 80x80x4	3,84	33,21	8,48	тн		292,9	R15	3	0,3	0,49	200,9
31	фермы	ГОСТ 19903 19904	лист 30	15,00	8,70	4,46	тн		40,4	R15	1	0,3	0,49	22,7
32	фермы	ГОСТ 19903 19904	лист 20	10,00	13,00	4,45	тн		60,2	R15	1	0,3	0,49	33,9
33	фермы	ГОСТ 19903 19904	лист 12	6,00	21,50	0,46	тн		10,3	R15	1	0,3	0,49	5,8
34	фермы	ГОСТ 19903 19904	лист 10	5,00	25,70	0,73	тн		19,5	R15	1	0,3	0,49	11,0
35	Связи вертикальные	ГОСТ 8509 93 8510 86	уголок 125x125x8	5,39	23,62	9,65	тн		237,0	R120	3	1,75	2,88	955,7
36	Связи вертикальные	ГОСТ 30245 2003	профиль 160x160x5	4,87	26,14	2,86	тн		77,7	R120	3	1,75	2,88	313,4
37	Распорки и связи	ГОСТ 30245 2003	профиль 140x140x6	5,79	22,00	10,12	тн		231,6	R15	3	0,3	0,49	158,9
38	Распорки и связи	ГОСТ 30245 2003	профиль 120x120x5	4,83	26,37	1,69	тн		46,4	R15	3	0,3	0,49	31,8
39	Связи вертикальные	ГОСТ 30245 2003	профиль 80x80x4	3,84	33,21	0,757	тн		26,2	R120	3	1,75	2,88	105,5
40	Распорки и связи	ГОСТ 30245 2003	профиль 80x80x4	3,84	33,21	13,66	тн		471,9	R15	3	0,3	0,49	323,7
41	Распорки и связи	ГОСТ 19903 19904	лист 12	6,00	21,50	0,76	тн		17,0	R15	1	0,3	0,49	9,6
42	Распорки и связи	ГОСТ 19903 19904	лист 10	5,00	25,70	2,64	тн		70,6	R15	1	0,3	0,49	39,8
43	Распорки и связи	ГОСТ 19903 19904	лист 8	4,00	32,10	0,9	тн		30,0	R15	1	0,3	0,49	16,9
44	Распорки и связи	ГОСТ 19903 19904	лист 6	3,00	42,70	0,43	тн		19,1	R15	1	0,3	0,49	10,8
45	Опоры дымовых труб	ГОСТ 8240 97	Швеллер 16П	3,27	40,80	9,34	тн		396,3	R15	3	0,3	0,49	271,9
46	Опоры дымовых труб	ГОСТ 19903 19904	лист 8	4,00	32,10	0,31	тн		10,3	R15	1	0,3	0,49	5,8
ИТОГО:						387,9			8819					8479

основание: Нормативные документы по ценообразованию и сметам сборник #13 от 2022-04-

№ п/п	Наименование м/к:	Общая площадь, м2	требуе мый предел огнестойкости	Кол-во, кг
1	Стойки	265,8	R120	890,7
2	Связи вертикальные	340,9	R120	1374,6
3	Балки перекрытия Антресо	193,9	R150	1009,4
4	Балки перекрытия	1014,7	R45	805,4
5	Фермы,балки,распорки и связ	7003,5	R15	4398,7
		8818,9		8478,8

№ п/п	Наименование м/к:	Сортамент		ПТМ, мм	S/IT	всего	ед.изм	марка металла	Общая площадь, м2	Требуемый предел огнестойкости (REI)	Степень сложности конструкции	Толщина слоя, мм	Расход, кг/м2	Кол-во, кг
		ГОСТ,ТУ	Элемент											
1	Фахверк	ГОСТ 8509 93 8510 86	уголок 125х125х8	4,02	31,70	1,88	тн		62,0	R15	3	0,3	0,49	42,5
2	Фахверк	ГОСТ 30245 2003	профиль 160х160х4	3,92	32,50	5,841	тн		197,4	R150	3	2,6	4,29	1185,6
2	Фахверк	ГОСТ 30245 2003	профиль 160х160х4	3,92	32,50	42,37	тн		1431,9	R15	3	0,3	0,49	982,3
3	Фахверк	ГОСТ 8509 93 8510 86	Уголок 160х160х10	5,00	25,48	0,17	тн		4,5	R15	3	0,3	0,49	3,1
4	Фахверк	ГОСТ 19903 19904	лист 16	8,00	16,20	1,03	тн		17,4	R15	1	0,3	0,49	9,8
6	Фахверк	ГОСТ 19903 19904	лист 10	5,00	25,70	2,28	тн		60,9	R15	1	0,3	0,49	34,3
7	Фахверк	ГОСТ 19903 19904	лист 8	4,00	32,10	0,15	тн		5,0	R15	1	0,3	0,49	2,8
8	Фахверк	ГОСТ 19903 19904	лист 4	2,00	63,90	0,27	тн		17,9	R15	1	0,3	0,49	10,1
8	Фахверк	ГОСТ 19903 19904	лист 2	1,00	127,60	1,48	тн		196,4	R15	1	0,3	0,49	110,7
10	стойки фахверка	ГОСТ 30245 2003	профиль 200х200х8	7,74	16,46	2,05	тн		35,1	R15	2	0,3	0,49	22,4
10	стойки фахверка	ГОСТ 30245 2003	профиль 160х160х4	3,92	32,50	0,303	тн		10,2	R150	3	2,6	4,29	61,5
11	стойки фахверка	ГОСТ 30245 2003	профиль 120х120х4	3,89	32,73	0,08	тн		2,7	R15	3	0,3	0,49	1,9
13	стойки фахверка	ГОСТ 19903 19904	лист 20	10,00	13,00	0,2	тн		2,7	R15	1	0,3	0,49	1,5
14	стойки фахверка	ГОСТ 19903 19904	лист 8	4,00	32,10	0,09	тн		3,0	R15	1	0,3	0,49	1,7
ИТОГО:						58,19			2047					2470

Основание: Нормативные документы по ценообразованию и сметам сборник #13 от 2022-04-

№ п/п	Наименование м/к:	Общая площадь, м2	требуемый	Кол-во, кг
1	Фахверк	1839,6	R15	1223,1
2	Фахверк противопожарных ст	207,6	R150	1247,1
		2047,3		2470,2