

Repro / Wissensstand — Grobkosten & bereinigte Kaufpreisempfehlung

Studie 2622 · Bahnhofstrasse 27, 8855 Wangen SZ

Zweck dieses Dokuments: vollstaendiger, reproduzierbarer Wissensstand zur Grobkosten- schaeztung der Folgekosten (10 J) und der daraus abgeleiteten bereinigten Kaufpreisempfehlung. Damit kein Wissensstand verloren geht: jede Eingangsgroesse, jeder Kennwert, jede Annahme und jedes Ergebnis ist hier nachgefuehrt. Maschinell reproduzierbar via *.config.json + Generatoren.

Erstellt: 19.06.2026 (nach Besichtigung) · **Verfasser:** Raphael Jans Architekten ETH/SIA **Status:** Grobschaetzung ±25 %, aktenbasierter Marktwert (△A), keine Schaetzungen-/Rechtsverbindlichkeit.

1. Objekt & Stammdaten (Quelle: GRULER-Vermessung 14.01.2026, OEREB 07.06.2026)

Feld	Wert
Objekt	Bahnhofstrasse 27, 8855 Wangen SZ
Parzelle / EGRID	25 / CH379377805305 · 751 m²
Zone / ES	Wohn- und Gewerbezone 3 Geschosse (WG3) · ES III
Objekttyp	gemischtes Mehrfamilienhaus (Gewerbe-EG + Wohnen), Altbau ~1979
Geschosse	3 Vollgeschosse (EG+OG1+OG2) ausgedoeschepft + DG + UG · Lift · 3 Garagen + Vorplatz
HNF total	538.0 m² (EG 175.4 · OG1 166.9 · WHG3 195.7)
Dach	First +12.05 / DG-Boden +7.93 (Schragedach)
Marktwert Halten (JANS, as-is, △A)	CHF 2.6–2.8 Mio (Ertragswert-gefuehrt, Brutto-Kap. 5.0 %)
Angebot Verkaeuer / Bankschaetzung	3.10 Mio / 2.90 Mio

Flaechen je Geschoss (SIA 416)

Geschoss	GF m²	HNF m²	Nutzung
UG	298.8	—	3 Garagen, Keller, Heizung/Tank, LS
EG	240.1	175.4	Arztpraxis (zonenkonform)
OG1	223.9	166.9	2 Whg (4.5-Zi 105.0 / 2.5-Zi 61.9)
OG2	152.3	117.7	Teil WHG 3
DG	107.3	78.0	Teil WHG 3
Total oberird.	723.6	538.0	

WHG 3 = 7.5-Zi-Maisonette OG2+DG, 195.7 m² HNF, veraltet → Objekt des Dachausbaus.

2. Besichtigungsbefund 19.06.2026 (Raphael Jans, vor Ort)

Bauteil	Befund	Konsequenz
Fenster	47 J alt, Ersatz in ~5 J faellig	Vollersatz 3-fach, Hor. ~5 J
Dach	47 J, Daemmung schlecht, Sommer-Ueberhitzung	Eindeckung + Nachdaemmung, akut-mittel
Heizung (Erzeugung)	Oelheizung 20 J, Ersatz in ~10 J	Umstieg Fernwaerme/WP, Hor. ~10 J
Heizverteilung	evtl. Ersatz noetig bei Fernwaerme-Anschluss (Systeminkompatibilitaet Niedertemperatur)	bedingt¹
Sanitaer	System fragil, evtl. ganzes Leitsystem faellig bei Dachausbau	bedingt²
Elektro	sieht gut aus	nur Anpassung, gering

Fotos: zum Erstellungszeitpunkt noch nicht in 09_Dokumente/05_Bilder/ abgelegt → bauteilweise Schaerfung der Zustandsnoten ausstehend.

3. Methodik

3.1 Block A — Instandsetzung Bestand (Flaechenkennwerte)

Kosten = Bezugsflaeche × Kennwert (CHF/Einheit), BKP 1–5, inkl. MwSt, Preisstand 2026, Deutschschweiz. Bauteil-Erneuerungskennwerte = **JANS-Marktorientierung** (keine Submissionswerte).

3.2 Block B — Dachausbau (Wuest-Umbaulogik)

Umbaukosten = Neubaukennwert × Eingriffstiefe-Faktor, je m² HNF. - Neubaukennwert Wohnen MFH ~**4'800 CHF/m² HNF** (BKP 1–5, Massiv, teuerungsbereinigt). Quelle: skills/kostenschaetzung/referenzen/20260607-Wuest-Kostenbenchmarks-Wohnen-CHF-m2.md (Wuest Dimensions 2022 Median 4'360 + Teuerung; SIA 2020). - Eingriffstiefe-Faktor **50–80 %** (substanziell bis gross: neue Trennung, 2. Kueche/Nasszelle, Schall-/Brandschutz, 2. Rettungsweg, Haustechnik, Oberflaechen; veraltete Maisonette).

3.3 Bezugsgrössen (abgeleitet — vor Finalisierung zu bestaetigen)

Groesse	Wert	Herleitung
Fensterflaeche	~150 m ²	Fassade 3 VG (Umfang ~62 m × Hoehe ~7.9 m) × Fensteranteil ~28–30 %
Dachflaeche	~300 m ²	Fussabdruck ~240 m ² × Schraegdach-Faktor ~1.25
EBF (beheizt)	~720 m ²	≈ oberirdische GF (EG+OG1+OG2+DG)
HNF total	538.0 m ²	GRULER (belegt)
Maisonette WHG 3	195.7 m ² HNF	GRULER (belegt)

4. Block A — Instandsetzung Bestand (Ergebnis)

Bauteil	Bezug	Kennwert	Band CHF	Ø CHF	Horizont	Preisrelevant (Werterhalt)
Fenster	~150 m ²	900–1'300/m ²	135'000–195'000	165'000	~5 J	JA (voll)
Dach (Eindeckung+Daemmung)	~300 m ²	350–600/m ²	105'000–180'000	145'000	akut–mittel	JA (voll)
Waermeerzeugung (Oel → Fernw.)	~45 kW	pauschal	50'000–90'000	70'000	~10 J	anteilig ~50 %
Waermeverteilung	~720 m ² EBF	130–260/m ²	95'000–190'000	140'000	bedingt ¹	nein (ausserhalb)
Sanitaer (Leitsystem)	538 m ² HNF	130–280/m ²	70'000–150'000	110'000	bedingt ²	nein (ausserhalb)
Elektro	Zustand gut	pauschal	0–30'000	15'000	gering	nein (Routine)
Total Block A			455'000–835'000	≈ 645'000		preisrelevant ≈ 350'000

¹ nur bei Anschluss Fernwaermeverbund. ² v. a. bei Realisierung Dachausbau.

5. Block B — Dachausbau Maisonette → 2 Wohnungen (Ergebnis)

Position	Bezug	Kennwert	Band CHF	Ø CHF
Umbau WHG 3 (OG2+DG) → 2 Einheiten	195.7 m ² HNF	2'400–3'840/m ² (= 4'800 × 50–80 %)	470'000–750'000	~600'000

Deckt sich mit Platzhalter Bewertungsgutachten (~0.7 Mio). **Wertsteigernd nur via STWE-Einzelverkauf** (Wohnteil-Oberkante ~3.5 Mio); als reines Halten traegt er sich nicht.

6. Folgekosten total

	Band	Ø	Anteil Kaufpreis 3.0 Mio
Block A (Pflicht)	0.46–0.84 Mio	0.65 Mio	15–28 % (Ø 21 %)
Block B (Option)	0.47–0.75 Mio	0.60 Mio	16–25 % (Ø 20 %)
Total	0.95–1.6 Mio	~1.25 Mio	31–53 % (Ø 42 %)

Doppelzaehlung: bei gemeinsamer Ausfuehrung A+B sind Teile Sanitaer/DG-Daemmung bereits in B → ca. 50'000–100'000 nicht doppelt budgetieren.

7. Bereinigte Kaufpreisempfehlung

Modell: bereinigter Kaufpreis = Marktwert Halten (as-is) – aufgeschobener, nicht eingepreister Werterhalt. Bewusst nur die akuten, unvermeidlichen Huellen-/Technik-Posten (Dach, Fenster, anteilig Heizung), um Doppelzaehlung mit den tiefen Ist-Mieten und der Brutto-Kapitalisierung (5.0 %) zu vermeiden. Bedingte Posten (Verteilung, Sanitaer) und der Dachausbau (B) bleiben ausserhalb.

Schritt	CHF
Angebot Verkaeuer	3'100'000
Bankschaetzung	2'900'000
Marktwert Halten JANS (as-is, Mitte)	2'700'000
– Investitionsstau (zwingend, Dach+Fenster+anteilig Heizung)	– 350'000
= Bereinigte Empfehlung	≈ 2'350'000

Empfehlung ~2.35 Mio · Verhandlungsziel 2.25 · Schmerzgrenze 2.50 · Abstand zum Angebot –0.75 Mio.

Sensitivitaet: nur Dach+Fenster zwingend → Abzug ~0.31 → ~2.39 · inkl. Heizung voll + Teil Sanitaer → Abzug ~0.50 → ~2.20. **Strategie:** gilt fuer Halten/Rendite. STWE-Einzelverkauf rechtfertigt hoeheren Preis (anderes Risikoprofil).

8. Quellen

- GRULER-Vermessung 14.01.2026 (Flaechen) · OEREB-Auszug 07.06.2026 (Zone/Lasten sauber).
- 260615_Bewertungsgutachten-ENTWURF_Bahnhofstrasse-27_Wangen-SZ.md (Marktwert, Ertragswert, STWE-Oberkante).
- 260619_Aufnahmeblatt_Besichtigung_...md (Bauteil-Raster der Besichtigung).
- Wuest-Benchmarks Wohnbau: [skills/kostenschaetzung/referenzen/20260607-Wuest-Kostenbenchmarks-Wohnen-CHF-m2.md](#).
- Methodik Umbau/Reduktionsfaktoren: Skill [kostenschaetzung](#); m³-Logik: [wissen/grobkosten/wiki/kennwerte.md](#).

9. Offene Punkte / naechste Schritte

1. Bezugsflaechen bestaetigen (Fenster ~150 m², Dach ~300 m², EBF ~720 m²) oder messen.
2. Fotos Besichtigung auswerten → Zustandsnoten/Sanierungsstau je Bauteil schaerfen.
3. Marktwert finalisieren (Mieterspiegel + GVA-Police beim Eigentuemer einholen).
4. Abzugsquote/-anker fuer Kaufpreis kalibrieren; ggf. STWE-Strategie-Variante rechnen.
5. Bei realer Schlussabrechnung/Offerte: Kennwerte in [wissen/grobkosten/raw/](#) zurueckspeisen (Compounding).

10. Datei-Inventar & Ablage

Datei	Inhalt	SharePoint-Zielordner
260619_Grobkostenschaetzung_Folgekosten_...pdf	A4 Folgekosten (Block A+B, Zeithorizont)	09_Dokumente/ 04_Bewertung/
260619_Kaufpreisempfehlung-bereinigt_...pdf	A4 bereinigte Kaufpreisempfehlung (Wasserfall)	09_Dokumente/ 04_Bewertung/
260619_Repro_Wissensstand_..._{md,pdf}	dieses Dokument	

Datei	Inhalt	SharePoint-Zielordner
		09_Dokumente/ 06_Arbeitsdokumente/
260619_Kostenmodell_...config.json	maschinell reproduzierbare Eingaben/Kennwerte/Ergebnisse	09_Dokumente/ 06_Arbeitsdokumente/
folgekosten.html / kaufpreisempfehlung.html	Render-Quellen (Reproduktion via weasyprint)	(Arbeitsdoku, optional)

Reproduktion: `python3 -m weasyprint <name>.html <name>.pdf`. **Backup/Versionierung:** GitHub-Repo `raphaeljans-sys/jans-ai-hub`, Branch `claude/bahnhofstrasse-roof-expansion-huz26z`, Ordner `render-scratch/2622_BAHNHOF_folgekosten/`, PR #4.