

Brandschutz-Vorabklärung — Treppenhausbreite

RAPHAEL JANS ARCHITEKTEN ETH/ SIA

Studie 2622 · Brandschutz-Memo
Stand 19.06.2026

Dachausbau Maisonette → zwei Wohnungen · Bahnhofstrasse 27, 8855 Wangen SZ

OBJEKT / PARZELLE	GEBÄUDEART (VKF)	BEHÖRDE
Bahnhofstr. 27 · Parz. 25 · EGRID CH379377805305	Wohnen + Gewerbe · Gebäude geringer Höhe	Feuerpolizei / GVS Schwyz

1 · AUSGANGSLAGE

Die 7.5-Zi-Maisonette WHG 3 (OG2 + DG, 195.7 m² HNF) soll in **zwei Wohnungen** geteilt werden. Das gemeinsame Treppenhaus weist einen **Treppenlauf von ~1.0 m** auf (vor Ort gemessen). Erschliessung EG (Arztpraxis) + OG1 + OG2 + DG; **Gebäude geringer Höhe** (oberster Wohnungsboden DG +7.93 m), Lift vorhanden.

2 · NORMBEURTEILUNG — VKF-BRANDSCHUTZRICHTLINIE 16-15 «FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE»

ZIFFER	ANFORDERUNG	BEURTEILUNG OBJEKT
2.4.5 Abs. 3	Geradläufige Treppen inkl. Podeste ≥ 1.2 m ; nutzungsbezogene Abweichungen nur nach Ziff. 3.	unterschritten Treppenlauf 1.0 m < 1.2 m
3.1 Abs. 2a	Reduktion geradläufig auf 0.9 m — nur bei «Gebäude mit geringen Abmessungen» (max. 2 Geschosse).	nicht anwendbar 3 Vollgeschosse + DG
3.2.2 Abs. 2	Reduktion geradläufig auf 0.9 m — nur wenn Treppe max. 1 OG + 1 UG erschliesst.	nicht anwendbar erschliesst EG/OG1/OG2/DG
2.4.2 Abs. 1a	Geschossfläche bis 900 m ² → ein vertikaler Fluchtweg genügt.	erfüllt Geschosse ~150–240 m ²
2.4.3 Abs. 1	Gesamtlänge Fluchtweg zu einem Fluchtweg ≤ 35 m.	nachweisen je neue Einheit prüfen
geringe Höhe	Kein Sicherheitstreppenhaus nötig; 2. Rettungsweg über Anleitung der Feuerwehr zulässig.	günstig DG-Boden +7.93 m anleiterbar

Befund: Der Treppenlauf von 1.0 m unterschreitet das VKF-Regelmass von 1.2 m; **keine** der zwei Reduktions-Ausnahmen greift, weil das Gebäude 3 Vollgeschosse + DG hat und das Treppenhaus mehr als ein Obergeschoss erschliesst. Eine Bewilligung «nach Schema» ist damit ausgeschlossen — möglich ist sie über eine **Abweichung im Einzelfall** (Ziff. 2.1 Abs. 3: objektbezogene Konzeptmethode in Abstimmung mit der Brandschutzbehörde) mit Kompensationsmassnahmen. Die Verbreiterung des Massivtreppenhauses auf 1.2 m wäre im Bestand baulich unverhältnismässig.

3 · KOMPENSATIONSKONZEPT (ABWEICHUNGSANTRAG)

MASSNAHME	WIRKUNG / SCHUTZZIEL
Sicheres Treppenhaus	Umfassungswände EI 30/EI 60, Wohnungs-/Keller-Türen EI 30 / T30 selbstschliessend , Oberflächen RF1, keine Brandlasten im Treppenraum → rauchfreier Fluchtweg trotz reduzierter Breite.
2. Rettungsweg je Einheit	Anleiterbares Fenster/Balkon je neue Wohnung + nachgewiesene Feuerwehr-Aufstellfläche an der Bahnhofstrasse (zulässig bei Gebäude geringer Höhe).
Brandabschnitt zwischen Einheiten	Trennwand/Decke OG2–DG der zwei Wohnungen EI 30 (REI nach Tragwerk) + Schallschutz.
Detektion (optional)	Rauchmelder in den Wohnungen / im Treppenhaus, ggf. Rauchabzug-Öffnung im Treppenhauskopf — je nach Auflage der Behörde.
Fluchtweglängen	≤ 35 m je Einheit bis ins Treppenhaus einhalten (Ziff. 2.4.3).

4 · EMPFEHLUNG / ANTRAG

Bewilligungsfähigkeit: bedingt — realistisch machbar mit Auflagen, aber Einzelfallentscheid der Behörde. Bei Wohnumbauten geringer Höhe im Bestand wird ein 1.0-m-Treppenhaus mit sicherem Treppenhaus + Anleitung regelmässig akzeptiert. **Vorgehen:** (1) anerkannten Brandschutz-Fachplaner SZ beiziehen; (2) Abweichungsantrag mit obigem Kompensationskonzept bei der Feuerpolizei/GVS Schwyz; (3) Feuerwehr-Aufstellfläche/anleiterbare Fenster belegen. **Restrisiko:** Besteht die Behörde auf 1.2 m, ist die Zwei-Wohnungs-Teilung baulich kaum umsetzbar → Rückfallebene: eine grosse DG-Einheit belassen.

Quelle: VKF-Brandschutzrichtlinie 16-15de «Flucht- und Rettungswege» (rev. 2016), verbindlich in allen Kantonen. **Zuständigkeit:** Brandschutz ist VKF-harmonisiert (gilt in SZ); das «blaue Buch» (Kommentar PBG/BZO Zürich) ist hier nicht einschlägig. **VKF-Hoheit:** Die abschliessende Klassifizierung/ Beurteilung obliegt dem anerkannten Brandschutz-Fachplaner und der Brandschutzbehörde — dieses Memo bereitet die Vorabklärung vor und nimmt die Beurteilung nicht vorweg. Stand 19.06.2026; keine Bewilligungs-Zusicherung.