

Brandschutz-Vorabklärung Treppenhausbreite

Dachausbau Maisonette zu zwei Wohnungen · Bahnhofstrasse 27, 8855 Wangen SZ · Stand 19.06.2026

OBJEKT / PARZELLE Bahnhofstr. 27 · Parz. 25 EGRID CH379377805305	GEBÄUDEART (VKF) Wohnen + Gewerbe Gebäude geringer Höhe	BEHÖRDE Feuerpolizei / GVS Schwyz Brandschutzbehörde SZ
TREPPENLAUF IST 1.0m Vor Ort gemessen, Massivtreppe	VKF-REGELMASS 1.2m Ziff. 2.4.5 Abs. 3, Soll-Breite	BEWILLIGUNGSFÄHIGKEIT bedingt Einzelfallentscheid, mit Auflagen

01 Ausgangslage

Die 7.5-Zi-Maisonette WHG 3 (OG2 + DG, 195.7 m² HNF) soll in zwei Wohnungen geteilt werden. Das gemeinsame Treppenhaus weist einen Treppenlauf von rund 1.0 m auf (vor Ort gemessen). Erschliessung EG (Arztpraxis), OG1, OG2 und DG. Gebäude geringer Höhe (oberster Wohnungsboden DG +7.93 m), Lift vorhanden.

02 Normbeurteilung · VKF-Richtlinie 16-15 Flucht- und Rettungswege

ZIFFER	ANFORDERUNG	BEURTEILUNG OBJEKT
2.4.5/3	Geradläufige Treppen inkl. Podeste ≥ 1.2 m; nutzungsbezogene Abweichungen nur nach Ziff. 3.	● UNTERSCHRITTEN Treppenlauf 1.0 m < 1.2 m
3.1/2a	Reduktion geradläufig auf 0.9 m, nur bei Gebäude mit geringen Abmessungen (max. 2 Geschosse).	● NICHT ANWENDBAR 3 Vollgeschosse + DG
3.2.2/2	Reduktion geradläufig auf 0.9 m, nur wenn Treppe max. 1 OG + 1 UG erschliesst.	● NICHT ANWENDBAR erschliesst EG/OG1/OG2/DG
2.4.2/1a	Geschossfläche bis 900 m², ein vertikaler Fluchtweg genügt.	○ ERFÜLLT Geschosse 150–240 m²
2.4.3/1	Gesamtlänge Fluchtweg zu einem Fluchtweg ≤ 35 m.	● NACHWEISEN je neue Einheit prüfen
ger. Höhe	Kein Sicherheitstreppehaus nötig; 2. Rettungsweg über Anleiterung der Feuerwehr zulässig.	○ GÜNSTIG DG-Boden +7.93 m anleiterbar

BEFUND

Der Treppenlauf von 1.0 m unterschreitet das VKF-Regelmass von 1.2 m; keine der zwei Reduktions-Ausnahmen greift, weil das Gebäude 3 Vollgeschosse + DG hat und das Treppenhaus mehr als ein Obergeschoss erschliesst. Eine Bewilligung nach Schema ist damit ausgeschlossen. Möglich bleibt sie über eine Abweichung im Einzelfall (Ziff. 2.1 Abs. 3: objektbezogene Konzeptmethode in Abstimmung mit der Brandschutzbehörde) mit Kompensationsmassnahmen. Die Verbreiterung des Massivtreppenhauses auf 1.2 m wäre im Bestand baulich unverhältnismässig.

03 Kompensationskonzept · Abweichungsantrag

MASSNAHME	WIRKUNG / SCHUTZZIEL
Sicheres Treppenhaus	Umfassungswände EI 30 / EI 60, Wohnungs- und Keller-Türen EI 30 / T30 selbstschliessend, Oberflächen RF1, keine Brandlasten im Treppenraum. Ergibt einen rauchfreien Fluchtweg trotz reduzierter Breite.
2. Rettungsweg je Einheit	Anleiterbares Fenster oder Balkon je neue Wohnung, dazu nachgewiesene Feuerwehr-Aufstellfläche an der Bahnhofstrasse (zulässig bei Gebäude geringer Höhe).
Brandabschnitt Einheiten	Trennwand und Decke OG2 zu DG der zwei Wohnungen EI 30 (REI nach Tragwerk), inkl. Schallschutz.
Detektion (optional)	Rauchmelder in den Wohnungen und im Treppenhaus, allenfalls Rauchabzug-Öffnung im Treppenhauskopf, je nach Auflage der Behörde.
Fluchtweglängen	≤ 35 m je Einheit bis ins Treppenhaus einhalten (Ziff. 2.4.3).

04 Empfehlung / Antrag

Bewilligungsfähigkeit bedingt: realistisch machbar mit Auflagen, aber Einzelfallentscheid der Behörde. Bei Wohnumbauten geringer Höhe im Bestand wird ein 1.0-m-Treppenhaus mit sicherem Treppenhaus und Anleiterung regelmässig akzeptiert.

Vorgehen: (1) anerkannten Brandschutz-Fachplaner SZ beiziehen; (2) Abweichungsantrag mit obigem Kompensationskonzept bei der Feuerpolizei / GVS Schwyz; (3) Feuerwehr-Aufstellfläche und anleiterbare Fenster belegen.

Restrisiko: Besteht die Behörde auf 1.2 m, ist die Zwei-Wohnungs-Teilung baulich kaum umsetzbar. Rückfallebene: eine grosse DG-Einheit belassen.

● kritisch / nicht erfüllt ● bedingt / nachweisen ○ erfüllt / günstig