

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Postzustellungsurkunde  
TransnetBW GmbH  
Osloer Straße 15 17  
70173 Stuttgart

**Landratsamt**

**Bauen und Umwelt**  
Marvin Marsteller  
Telefon 07031-663 1865  
Telefax 07031-663 1782  
M.Marsteller@lrabb.de  
Zimmer A 244

11.07.2025

**Az.: 41-G2025-0013**

**Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung nach § 16  
BImSchG für die Errichtung und den Betrieb eines E-STATCOM als  
Nebenanlage des 380 kV-Umspannwerks Oberjettingen; Antrag vom  
30. Januar 2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund von §§ 16 und 19 BImSchG ergeht folgende

**I.  
Entscheidung**

1. Auf Ihren Antrag vom 30. Januar 2025, eingegangen am 30. Januar 2025 wird der TransnetBW GmbH die

**immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung**

erteilt.

Diese Genehmigung schließt gemäß § 13 Bundes-  
Immissionsschutzgesetz die gemäß § 58 Landesbauordnung  
erforderliche Baugenehmigung mit ein.

- 2 Die Anlage ist entsprechend den Antragsunterlagen zu errichten und zu betreiben, sofern sich aus den nachgenannten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) nichts anderes ergibt.  
Abweichungen von den Antragsunterlagen sind vor der Ausführung der Genehmigungsbehörde anzuzeigen. Dies dient zur Prüfung, ob eine geringfügige oder wesentliche Abweichung von den Unterlagen vorliegt.
3. Die Gebührenfestsetzung ergeht durch gesonderten Bescheid.

## II. Antragsunterlagen

Der Änderungsgenehmigung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

- 00\_00\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Anschreiben
- 00\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Deckblatt
- 00\_02\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Inhaltsuebersicht
- A\_00\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Textteil\_mit\_Formblatt
- B\_00\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Deckblatt\_Inhaltsverzeichnis
- B\_01\_0\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Allgemeine\_Angaben
- B\_01\_3\_2\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_DTK25\_M25000
- B\_01\_3\_3\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Uebersichtslageplan\_1\_5000
- B\_01\_3\_4\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Anlagenlayout
- B\_01\_3\_5\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Schutzgebiete
- B\_01\_3\_6\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Entwaesserungsplan
- B\_01\_3\_7\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_FNP
- B\_02\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Anlagenbeschreibung
- B\_02\_02\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Betriebsbeschreibung
- B\_02\_03\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Anlagen\_Uebersicht
- B\_02\_03\_02\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Lageplan\_M\_500
- B\_02\_03\_03\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Technische\_Daten\_T404
- B\_02\_03\_04\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Technische\_Daten\_T51
- B\_02\_03\_05\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Technische\_Daten\_T11
- B\_02\_03\_06\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Gebaeude\_TGA
- B\_02\_03\_07\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_NSA\_technische\_Planung
- B\_03\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Luftschadstoffe
- B\_04\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Laerm
- B\_05\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_EMF\_Erschuetterung\_Licht
- B\_06\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Abwasser
- B\_07\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_AwSV
- B\_08\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Abfall
- B\_09\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Arbeitsschutz
- B\_10\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Betriebseinstellung
- B\_11\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_IE\_Richtlinie
- B\_12\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_StoerfallVO
- B\_13\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_UVP\_nicht\_relevant

- B\_14\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Natur\_und\_Landschaft
- C\_00\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Uebersicht
- C\_01\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Formular
- C\_01\_02\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauvorl\_Schumacher
- C\_01\_03\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauvorl\_Kocks
- C\_01\_04\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_formlos\_Hauptgebäude
- C\_01\_05\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_Fb\_Hauptgebäude
- C\_01\_06\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_formlos\_TZG
- C\_01\_07\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_Fb\_TZG
- C\_01\_08\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_formlos\_Notstrom
- C\_01\_09\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_Fb\_Notstrom
- C\_01\_10\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_formlos\_Loeschwassertank
- C\_01\_11\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_Fb\_Loeschwassertank
- C\_01\_12\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_formlos\_Aussenanlagen
- C\_01\_13\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Baubeschreibung\_Fb\_Aussenanlagen
- C\_01\_14\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Berechnungen\_Hauptgebäude
- C\_01\_15\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Berechnungen\_TZG
- C\_01\_16\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Berechnungen\_NSA
- C\_01\_17\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Berechnungen\_Loeschwassertank
- C\_01\_18\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Berechnung\_Aussenanlage
- C\_01\_19\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_LP\_M500
- C\_01\_20\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_LP\_M1000
- C\_01\_21\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_LP\_M5000
- C\_01\_22\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Abstfl\_M500
- C\_01\_23\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_LP\_schriftl
- C\_01\_24\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Anlagenuebersicht
- C\_01\_25\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_BE-Plan
- C\_01\_26\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Aussenanlagen
- C\_01\_27\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauzeichnung\_NSA
- C\_01\_28\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauzeichnung\_LW-Tank
- C\_01\_29\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauzeichnung\_Grundriss\_Erdgeschoss
- C\_01\_30\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauzeichnung\_Grundriss\_OG\_Betriebsgebäude
- C\_01\_31\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauzeichnung\_Grundriss\_OG\_Kondensatorhalle
- C\_01\_32\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauzeichnung\_Dachaufsicht
- C\_01\_33\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Bauzeichnung\_TZG
- C\_01\_34\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Schnitte
- C\_01\_35\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Ansicht\_S\_W\_und\_N\_O

- C\_01\_36\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Ansicht\_N\_W\_und\_S\_O
- C\_01\_37\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Entwaesserungsplan
- C\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bauantrag\_Uebersicht
- C\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Erhebungsbogen\_Aussenanlage
- C\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Erhebungsbogen\_Hauptgeb
- C\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Erhebungsbogen\_NSA
- C\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Erhebungsbogen\_TZG
- C\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Erhebungsbogen\_Wassertank
- C\_02\_0\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Brandschutzkonzept\_Deckblatt
- C\_02\_1\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Brandschutzkonzept.pdf
- C\_02\_2\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Brandschutzkonzept\_Brandschutzplan
- C\_03\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Antrag\_Sofortige\_Vollziehbarkeit
- C\_04\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Antrag\_Ausnahme\_NSA
- C\_04\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Antrag\_Ausnahme\_NSA\_zurueckgezogen
- C\_04\_02\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Antrag\_Befreiung\_WSG\_VO
- C\_04\_03\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Antrag\_Ausnahme\_Waldabstand
- C\_05\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Antrag\_Eingriffszulassung
- D\_00\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Uebersicht
- D\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Einstufung\_GEG
- D\_02\_0\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Schallimmissionsprognose\_Deckblatt
- D\_02\_1\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Schallimmissionsprognose
- D\_03\_0\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Erlaeuterung\_von\_Feldstaerken\_Deckblatt
- D\_03\_1\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Erlaeuterung\_von\_Feldstaerken
- D\_04\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Verpflichtungserklaerung
- D\_05\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Entwaesserungsplanung
- D\_06\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bodenschutzkonzept
- D\_07\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Bodenmanagementkonzept
- D\_08\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Kampfmitteluntersuchung
- D\_09\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Stellungnahme\_TUEV\_AwSV
- D\_10\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Geo\_und\_Umwelttechnisches\_Gutachten
- D\_11\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_LBP
- D\_12\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_Artenschutzrechtlicher\_Fachbeitrag
- D\_13\_00\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Uebersicht
- D\_13\_01\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Amberlite\_IRN\_150
- D\_13\_02\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Ethylenglycol
- D\_13\_03\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Schmiermittel\_LGHP\_2
- D\_13\_04\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Batteriesaeure
- D\_13\_05\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_SkelCap\_SCA
- D\_13\_06\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_IG541
- D\_13\_07\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Ethylenglykol\_ROTIPURAN
- D\_13\_08\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Difluormethan\_R32
- D\_13\_09\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_NYTRO\_10XN
- D\_13\_10\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Shell\_Diala\_S4\_ZX-I
- D\_13\_11\_OBJSC\_Antrag\_BlmSchG\_SDB\_Heizoel\_EL

### **III. Beschreibung der Anlage**

Mit Datum vom 30. Januar 2025 stellte die TransnetBW GmbH einen Antrag für die Errichtung und den Betrieb eines E-STATCOM als Nebenanlage des 380 kV-Umspannwerks.

Die TransnetBW GmbH plant bis Ende 2031 am Standort Oberjettingen den Ersatzneubau des 380 kV-Umspannwerks im laufenden Betrieb und die Erweiterung des Umspannwerks um eine Blindleistungskompensationsanlage (E-STATCOM) umgesetzt zu haben.

Der Neubau und die Erweiterung der Umspannanlage werden im Rahmen zweier voneinander getrennten Projekte mit zwei unterschiedlichen Auftragnehmern umgesetzt. Die rechtliche Grundlage bilden zwei Änderungsgenehmigungen nach § 16 BImSchG. Mit den in II. genannten Unterlagen werden die Errichtung und der Betrieb der E-STATCOM-Anlage beantragt.

Der sogenannte Static Synchronous Compensator-Gridforming, auch E-STATCOM genannt, ist eine technische Anlage, die zur Verbesserung der Spannungsstabilität in elektrischen Energieversorgungsnetzen eingesetzt und mit den vorgenannten Unterlagen beantragt wird.

Der Begriff E-STATCOM umfasst folgende Anlagenteile, bzw. Gebäude:

- Hauptgebäude (mit Betriebs-, Kondensator-, Umrichter-, und VST-Gebäude, Drossel und DC-Schaltanlage)
- Technisches Zusatzgebäude (TZG)
- Kompaktstation
- Notstromaggregat (NSA)
- Wassertank
- AC-Schaltfeld und DC-Schaltfeld

In den Gutachten, die dem vorliegenden Antrag beigelegt sind, wird abstimmungsgemäß das Gesamtvorhaben (Neubau und Erweiterung des Umspannwerks) betrachtet.

## IV. Nebenbestimmungen

Die Genehmigung wird mit folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

### 1. Allgemeines

- 1.1 Mit den Bauarbeiten darf erst dann begonnen werden, wenn der Baufreigabebeschein „Roter Punkt“ vorliegt. Dieser wird ausgehändigt, wenn nachfolgende Punkte erledigt sind:
  - bautechnische Prüfbestätigung nach § 17 LBOVVO
  - Erklärung zum Standsicherheitsnachweis für nicht nach § 17 LBOVVO zu prüfende Nebengebäude und Anlagen gemäß § 10, Abs. 2 LBOVVO.
  - Bauleitererklärung (Name, Anschrift, Berufsbezeichnung und Telefon)
  - Technische Angaben über Feuerungsanlagen bzw. Wärmepumpen und Konvektoren
- 1.2. Für das Bauvorhaben wird gemäß § 67 Abs. 1 LBO eine Rohbau- und Schlussabnahme angeordnet. Der Bauherr hat der Baurechtsbehörde rechtzeitig mitzuteilen, wann die Voraussetzungen für die Abnahme gegeben sind (§ 67 Abs. 2 LBO).
- 1.3. Ausnahmen/ Abweichungen/ Befreiungen:  
Eine Ausnahme nach § 56, Abs. 3 Landesbauordnung (LBO) i.V. mit § 4, Abs. 3 Landesbauordnung (LBO) bzgl. dem unterschrittenen Waldabstand wird erteilt.

### 2. Gewerbeaufsicht

#### 2.1. Immissionsschutz

- 2.1.1. Die Wärmepumpen der STATCOM fallen aufgrund des Einsatzes von ca. 25 kg Difluormethan mit einem GWP von 677 unter die F-Gase-Verordnung. Betreiber von Einrichtungen die fluorierte Treibhausgase in einer Menge von fünf Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalenten enthalten (hier ca. 16 Tonnen), müssen sicherstellen, dass die Einrichtungen auf Undichtigkeiten kontrolliert werden. Die Kontrollen müssen alle 12 Monate, oder mindestens alle 24 Monate durchgeführt werden, wenn ein Leckage-Erkennungssystem installiert ist.

Die Betreiber von ortsfesten Einrichtungen, stellen die Rückgewinnung dieser Gase durch natürliche Personen, die gemäß Artikel 10 der F-Gase-Verordnung zertifiziert sind sicher, damit diese Gase recycelt, aufgearbeitet oder zerstört werden. Der Nachweis über die Rückgewinnung ist der Behörde auf Verlangen vorzulegen.

- 2.1.2. Nach Abschluss der Erweiterung des Umspannwerkes ist eine Abnahmemessung spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage durch eine von der obersten Landesbehörde nach § 29b BImSchG bekannt gegebener Messstelle nachzuweisen.

Die Messungen müssen bei Betriebsbedingungen durchgeführt werden, die erfahrungsgemäß zu den höchsten Emissionen führen können.

## 2.2. Notstromaggregat

- 2.2.1. Das Notstromaggregat ist so zu betreiben, das folgende Emissionsgrenzwerte im Abgas eingehalten werden:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Staub              | 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Formaldehyd (HCHO) | 60 mg/m <sup>3</sup> |

- 2.2.2. Der Nachweis für die Einhaltung des Staubgrenzwertes ist jährlich wiederkehrend durch eine nach § 29b BImSchG zugelassene Messstelle nachzuweisen. Die Einhaltung des Formaldehyd-Emissionsgrenzwertes muss einmal, binnen 3 Monate nach Inbetriebnahme erfolgen. Auch der Wert der Kohlenmonoxid-Emissionen ist jährlich wiederkehrend durch eine nach § 29b BImSchG zugelassene Messstelle zu bestimmen, sowie die Stickstoffmonoxid- und Stickstoffdioxid-Emissionen, anzugeben als Stickstoffdioxid alle 3 Jahre. Es sind die Vorgaben der 44. BImSchV zu beachten und einzuhalten.

## 2.3. Arbeitsschutz

- 2.3.1. Der Arbeitgeber hat Feuerlöscheinrichtungen nach Art und Umfang der im Betrieb vorhandenen brennbaren Stoffe, der Brandgefährdung und der Grundfläche der Arbeitsstätte in ausreichender Anzahl bereitzustellen.
- 2.3.2. Sofern es sich bei dem Aufstellcontainer des Notstromaggregates um einen Lärmbereich handelt, muss dieser als solcher gekennzeichnet werden.
- 2.3.3. Für das Notstromaggregat sind erforderlichenfalls geeignete Gehörschutzmittel in ausreichender Anzahl für eigene und fremde Beschäftigte (Servicepersonal) zur Verfügung zu stellen.
- 2.3.4. Für spätere Arbeiten auf dem Dach des geplanten Gebäudes (bspw. Wartung von Lüftungs- und Photovoltaik-Anlagen) sind für die Arbeitsplätze und Verkehrswege geeignete Schutzmaßnahmen gegen Absturz (z. B. Umwehrungen gemäß der Rangfolge nach Ziffer 4.2 der Technischen Regeln für Arbeitsstätten „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“ (ASR A2.1), ggf. temporäre Seitenschutzsysteme oder Anschlagereinrichtungen) vorzusehen. Bei einer Gebäudehöhe von mehr als 12 m über Grund, muss die Höhe der Umwehrung nach Ziffer 4.1 Abs. 2 S. 3 der ASR A2.1 mindestens 1,10 m betragen. Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen der Abstand mehr als 2,0 m zur Absturzkante beträgt, liegen außerhalb des Gefahrenbereichs Absturz. Der Gefahrenbereich ist durch geeignete Maßnahmen, z. B. Ketten oder Seile, und gut sichtbare Kennzeichnung entsprechend den Technischen Regeln für Arbeitsstätten „Sicherheit- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen“ (ASR A1.3) (Verbotszeichen D-P006 „Zutritt für Unbefugte verboten“) gegen unbefugten Zutritt zu sichern.

- 2.3.5. Für das Gebäude der STATCOM ist aufgrund des fehlenden Tageslichtes (keine Fenster) eine Sicherheitsbeleuchtung nach den Vorgaben des Abschnittes 9 der Technischen Regeln für Arbeitsstätten „Fluchtwege und Notausgänge“ (ASR A2.3) für die Fluchtwege vorzusehen.

### 3. Baurecht

#### 3.1. Bauordnungsrechtliche Vorschriften:

- Hauptgebäude (Betriebs-, Kondensator-, Umrichter-, VST-Gebäude, Kompaktstation, Drossel und DC-Schaltanlage):

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Erdgeschossfertigfußbodenhöhe | 578,90 m über NHN          |
| Dachneigung                   | leicht geneigtes Flachdach |

Die Dacheindeckung ist extensiv zu begrünen.

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Oberkante Attika/Gebäude über EFH      | 15,55 m |
| Oberkante Attika/ Treppenraum über EFH | 18,35 m |

- Technisches Zusatzgebäude (Lager):

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Erdgeschossfertigfußbodenhöhe | 578,68 m über NHN |
| Dachneigung                   | 15°               |

Die Dacheindeckung ist extensiv zu begrünen.

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Oberkante Attika/Gebäude über EFH | 4,58 m |
|-----------------------------------|--------|

- Wassertank:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Oberkante Rohfußbodenhöhe | 574,82 m über NHN |
| Oberkante Deckenabschluss | 578,18 m über NN  |

- Notstromaggregat (Container):

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Erdgeschossfertigfußbodenhöhe     | ca. 578,90 m über NHN |
| Dachneigung                       | Flachdach             |
| Oberkante Attika/Gebäude über EFH | 2,75 m                |

## 4. Brandschutz

- 4.1. Das oben genannte Brandschutzkonzept ist vollständig umzusetzen und die Umsetzung durch einen Brandschutzsachverständigen zu bestätigen.
- 4.2. Gegen die beschriebenen Abweichungen bestehen aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes keine Bedenken, wenn die beschriebenen Kompensationen vollständig umgesetzt werden.
- 4.3. Um ein Übergreifen eines Feuers vom Wald auf die Statcom-Gebäude zu verhindern, sollte die im Plan blau dargestellte Fläche unbebaut und für Rettungskräfte, wie die Feuerwehr, zugänglich bleiben.
- 4.4. Die Brandmeldeanlage (BMA, DIN 14675) ist auf die ILS Böblingen (Maßnahme TM) aufzuschalten.
- 4.5. Die Gaslöschanlage muss auf den gültigen Vorschriften errichtet und entsprechend gewartet werden. Die vorschriftsmäßige Funktion und die Wirksamkeit der Gaslöschanlage muss durch einen sachverständigen nachgewiesen werden. Die Hinweise und Funktion zur Gaslöschanlage müssen in dem Feuerwehrplan (DIN 14675) aufgenommen werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Umgang mit der Gaslöschanlage, durch den Betreiber zu unterweisen.
- 4.6. Aufgrund der Löschwasserbevorratung von mind. 200m<sup>3</sup>, der automatischen Brandmeldeanlage und der automatischen Gaslöschanlage, kann dem Entfall der Brandwand und dem verringerten Abstand zu dem Waldgebiet zugestimmt werden. Die Anordnung und Planung (Ort, Entnahme, Aufstellfläche etc.) des Löschwasserbehälters ist mit der zuständigen örtlichen Feuerwehr und der Kreisbrandmeisterstelle abzustimmen.
- 4.7. Zur Durchführung wirksamer Lösch- und Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr müssen geeignete und von öffentlichen Verkehrsflächen erreichbare Aufstell- und Bewegungsflächen für die erforderlichen Rettungsgeräte vorhanden sein.
- 4.8. Es ist ein Feuerwehrplan auf der Grundlage der DIN 14675 anzufertigen. Hierin ist auf die elektrischen Gefahren für die Einsatzkräfte zu verweisen und die notwendigen Maßnahmen aufzuführen. Die Einsatzkräfte müssen durch den Betreiber hierzu besonders geschult und eingewiesen werden. Der Nachweis hierüber ist der unteren Baurechtsbehörde unaufgefordert zur Schlussabnahme und vor Inbetriebnahme vorzulegen.

## 5. Wasserrecht

### 5.1. Transformator T51

- 5.1.1. Die Fundamentwanne des Transformators T51 muss flüssigkeitsundurchlässig hergestellt werden. Die Anforderungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und der Technischen Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) 786, Ausführung von Dichtflächen, sind zu beachten.
- 5.1.2. Das Betriebsgrundstück befindet sich in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes des Zweckverbandes Ammertal-Schönbuch-Gruppe und der Stadt Herrenberg.  
Daher müssen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen mit Rückhalte-einrichtungen ausgerüstet werden, die das gesamte in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können (100 % Rückhaltevolumen), sofern die Anlagen nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigesystem ausgerüstet sind.
- 5.1.3. Bei der Bemessung der Fundamentwanne ist zusätzlich zum Rückhaltevolumen für wassergefährdende Stoffe ein Volumen für anfallendes Niederschlagswasser zu berücksichtigen (siehe Bericht Entwässerungsplanung vom 23.01.2025.)  
Vor der Inbetriebnahme ist die Fundamentwanne auf Dichtheit in Anlehnung an DIN 1999-100 zu prüfen. Die Protokolle der Dichtheitsprüfung sind dem Landratsamt Böblingen, Bauen und Umwelt, zu übersenden.
- 5.1.4. Die Entleerung des Niederschlagswassers, das in der Fundamentwanne des Transformators anfällt, ist mit der Anlagentechnik und durch regelmäßige Kontrollen des Betriebspersonals so zu steuern, dass stets das erforderliche Rückhaltevolumen für einen Schadensfall vorgehalten wird. Auftretende Schäden an den Anlagen oder Störungen im Betrieb sind unverzüglich zu beheben.
- 5.1.5. Die Tauchrohrpumpe für die Entwässerung darf nur eingeschaltet werden, wenn keine aufschwimmenden Ölsuren zu erkennen sind. Das Einschalten der Pumpen darf nur manuell erfolgen.
- 5.1.6. Wenn Öl-Spuren in der Fundamentwanne sichtbar sind oder falls bei einem Schadensfall Öl austritt, ist der Inhalt der Fundamentwanne durch ein zugelassenes Entsorgungs-unternehmen als Abfall zu entsorgen.

### 5.2. Eigenbedarfstransformator T11 (Kompaktstation)

Die Kompaktstation muss mit einer Rückhalteeinrichtung ausgerüstet werden, die das gesamte in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen kann (z.B. Auffangwannen, flüssigkeitsundurchlässiger Auffangraum).

### 5.3. Kondensatoranlage (Kondensatorhalle)

- 5.3.1. Anlagen müssen ausgetretene wassergefährdende Stoffe auf geeignete Weise zurückhalten. Dazu sind sie mit einer Rückhalteeinrichtung mit entsprechendem Rückhaltevolumen nach § 18 bzw. § 49 AwSV auszurüsten.
- 5.3.2. In der Kondensatoranlage/-halle kann auf eine flüssigkeitsundurchlässige Rückhalteeinrichtung verzichtet werden, da bei einer Leckage eines Moduls oder auch mehrerer Module nur wenig wassergefährdende Stoffe austreten würden.
- 5.3.3. Die Bodenfläche muss den betriebstechnischen Anforderungen genügen (im Sinne der Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) 779, Nr. 9.1.1).

### 5.4. Batterieräume

Die Batterieräume müssen mit Rückhalteeinrichtungen ausgerüstet werden, die das gesamte in einem Raum vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können (z.B. Auffangwanne, flüssigkeitsundurchlässiger Auffangraum).

### 5.5. Notstromaggregat (Containeranlage)

Das Notstromaggregat wird als Containeranlage mit einem oberirdischen doppelwandigen Tank, Volumen 14.000 Liter, betrieben. Als Medium soll Heizöl eingesetzt werden.

Notstromanlagen sind nach § 2 Absatz 11 AwSV Heizölverbraucheranlagen gleichgestellt, sofern der Jahresverbrauch an Diesel bzw. Heizöl 100 Kubikmeter nicht übersteigt und deren Behälter jährlich höchstens viermal befüllt werden.

- 5.5.1. Die Abfüllfläche, von der aus die Notstromanlage befüllt wird, bedarf keiner Rückhaltung, wenn der Tank aus hierfür zugelassenen Straßentankwagen im Vollslauchsystem befüllt wird und hierbei eine zugelassene selbsttätig schließende Abfüllsicherung und ein Grenzwertgeber verwendet werden.
- 5.5.2. Die Abfüllfläche muss so befestigt werden, dass ein sicheres Befahren und Manövrieren des Tankfahrzeugs gewährleistet ist.
- 5.5.3. Der Heizöltank ist nach § 39 AwSV der Gefährdungsstufe C zuzuordnen. Oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C sind nach § 46 AwSV vor der Inbetriebnahme oder nach wesentlicher Änderung sowie wiederkehrend alle fünf Jahre und bei der Stilllegung durch Sachverständige nach § 53 AwSV zu prüfen.

Oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C dürfen nur von Fachbetrieben nach § 62 AwSV errichtet, von innen gereinigt, instandgesetzt und stillgelegt werden.

## 5.6. Kälteanlagen

Auf dem Gebäudedach werden die Rückkühler für die Kühlanlage der Umrichterhalle sowie die Wärmepumpen der Lüftungsanlage aufgestellt. Diese enthalten ein Wasser-Glykol-Gemisch. Unterhalb der Geräte werden Tropfwannen aufgestellt. Das Niederschlagswasser aus diesen Wannen wird in den Mischwasserkanal abgeleitet.

Kälteanlagen im Freien mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen bedürfen keiner Rückhaltung, wenn als Wärmeträgermedium Gemische der Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, deren Hauptbestandteile Ethylen- oder Propylenglycol sind, verwendet werden und die Anlagen durch selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen so gesichert sind, dass im Fall einer Leckage die Umwälzpumpe sofort abgeschaltet und Alarm ausgelöst wird. Die Kühlaggregate sind auf befestigten Flächen aufzustellen und das darauf anfallende Niederschlagswasser ist in den Schmutz- oder Mischwasserkanal abzuleiten.

## 5.7. Anlagendokumentation / Betriebsanweisung / Merkblatt

Der Betreiber hat nach § 43 AwSV eine Anlagendokumentation zu führen, in der die wesentlichen Informationen über die Anlagen enthalten sind. Hierzu zählen insbesondere Angaben zum Aufbau und zur Abgrenzung der Anlagen, zu den eingesetzten Stoffen, zur Bauart und zu den Werkstoffen der einzelnen Anlagenteile, zu Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen, zur Löschwasserrückhaltung und zur Standsicherheit.

Der Betreiber hat nach § 44 AwSV eine Betriebsanweisung vorzuhalten bzw. ein Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften zu erstellen.

## 6. Naturschutz

- 6.1. Die auf den Flurstücken 6816 und 6817 durch den Bau der STATCOM-Anlage zusätzlich notwendig werdende Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche, ist nach der Bauphase in ihren ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen.

## V. Hinweise

### 1. Gewerbeaufsicht

- 1.1. Der Betrieb des BHKWs ist nach § 6 Abs. 1 der 44. BImSchV vor Inbetriebnahme anzuzeigen. Darüber hinaus ist gemäß § 6 Abs. 5 der 44. BImSchV jede emissionsrelevante Änderung vor ihrer Durchführung, der Wechsel des Betreibers und die endgültige Stilllegung der Anlage unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Pflicht zur Durchführung eines Änderungs-genehmigungsverfahrens nach § 16 oder eines Anzeigeverfahrens nach § 15 des Bundesimmissionsschutzgesetzes bleiben davon unberührt.

- 1.2. Die Transnet BW ist nach § 8 ArbSchG verpflichtet Fremdfirmen, welche auf dem Gelände tätig werden, die notwendigen Informationen zur Durchführung Ihrer Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung zu stellen. Maßnahmen zur Verhütung der festgestellten Gefahren sind zwischen den Arbeitgebern abzustimmen.

## **2. Wasserrecht**

### AwSV-Prüfpflicht

Die Transformatoren, die Kondensatoranlage und die Batterieräume sind nach § 39 AwSV der Gefährdungsstufe A zuzuordnen. Eine Prüfpflicht für oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe A besteht nach AwSV nicht. Das Landratsamt Böblingen, Bauen und Umwelt, kann jedoch im Einzelfall unabhängig davon eine einmalige Prüfung oder wiederkehrende Prüfungen anordnen, insbesondere wenn die Besorgnis einer nachteiligen Veränderung von Gewässereigenschaften besteht (§ 46 Absatz 4 AwSV).

## **3. Naturschutz**

- 3.1. Kann die planexterne Kompensationsmaßnahme „Oberbodenauftrag“ nicht oder nur anteilig umgesetzt werden, ist das hieraus entstehende Kompensationsdefizit anderweitig auszugleichen. Geeignete Alternativen sind dann der unteren Naturschutzbehörde vorzuschlagen und mit dieser abzustimmen. Die ggf. nötig werdenden alternativen Kompensationsmaßnahmen sind dann bis spätestens zur Fertigstellung des Vorhabens umzusetzen.
- 3.2. Für den planexternen Oberbodenauftrag ist frühzeitig mit mindestens 4 Wochen Vorlaufzeit ein Auffüllantrag zu stellen. Hinweis: Die Ausbringung des Bodens kann u.U. aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht jederzeit erfolgen, ggf. werden vorgezogene Maßnahmen nötig. Hinweise hierzu und zu weiteren Aspekten können Sie dem Merkblatt „Aufschüttungen (Auffüllungen) im Außenbereich“ entnehmen, welches über die Internetseite des Landratsamtes abrufbar ist. Dort findet sich auch der Vordruck für den Auffüllantrag. Rückfragen können über [landwirtschaft-naturschutz@lrabb.de](mailto:landwirtschaft-naturschutz@lrabb.de) an die untere Naturschutzbehörde gerichtet werden.

## **VI. Begründung**

Die TransnetBW GmbH, Osloer Straße 15-17 in 70173 Stuttgart stellte am 30. Januar 2025, eingegangen am 30. Januar 2025 beim Landratsamt Böblingen einen Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer E-STATCOM-Anlage in der Herrenberger Straße 101, 71131 Oberjettingen. Die von der TransnetBW GmbH eingereichten Antragsunterlagen waren für die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit ausreichend und bedurften keiner

weiteren Ergänzung. Der Prüfungsumfang bezog sich vollständig auf die künftig zu betreibende Anlage und ihren Betrieb.

Dem eigentlichen Antrag waren die zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach §§ 4, 6 BImSchG erforderlichen Erläuterungen, Pläne und sonstigen Unterlagen beigelegt bzw. wurden in Abstimmung mit den Fachbehörden ergänzt.

Das Vorhaben fällt unter Anhang 1 Nr. 1.8 der 4. BImSchV. Für die Errichtung und den Betrieb der E-STATCOM-Anlage ist damit gemäß § 4 BImSchG i.V.m. § 1 der 4. BImSchV eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich.

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamtes Böblingen für die vorliegende Entscheidung ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 2 Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung (ImSchZuVO) i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz (LVG) i.V.m. § 3 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wurde gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 4. BImSchV nach § 19 BImSchG als vereinfachtes Verfahren ohne öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens und Auslegung der Antragsunterlagen sowie im Übrigen nach den Vorgaben der 9. BImSchV durchgeführt.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurden gemäß § 10 Abs. 5 BImSchG die Behörden beteiligt, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben betroffen ist. Dabei wurden folgende Behörden/Stellen um Abgabe einer Stellungnahme gebeten:

1. Landratsamt Böblingen, Landwirtschaft und Naturschutz
2. Landratsamt Böblingen, Bauen und Umwelt
3. Landratsamt Böblingen, Forsten

Die Träger öffentlicher Belange haben dem Vorhaben, zum Teil unter Nennung von Nebenbestimmungen, zugestimmt.

Nach § 6 Abs. 1 BImSchG ist eine Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer auf Grund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

**Die Prüfung des Antrags hat ergeben, dass die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 BImSchG unter Beachtung der auf Grundlage von § 12 BImSchG getroffenen Nebenbestimmungen vorliegen.**

Die mit dieser Genehmigung verfüigten Inhalts- und Nebenbestimmungen sind geeignet, um die geforderten Voraussetzungen des § 6 BImSchG zu erfüllen und erforderlich, da es keine mildernden, den Anlagenbetreiber weniger belastenden, aber ebenso wirksamen Mittel gibt, um die mit den Bestimmungen verfolgten Ziele zu erreichen. Sie sind erforderlich, um insbesondere sicherzustellen, dass es infolge des Betriebs der Anlage nicht zu schädlichen

Umwelteinwirkungen kommt und auch die sonstigen Vorschriften eingehalten werden. Ferner stehen die mit der Erfüllung der Maßgaben verbundenen Aufwendungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Zweck. Folglich genügen die Bestimmungen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

1. Insbesondere stellen die Inhalts- und Nebenbestimmungen sicher, dass die sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen) und § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG (Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen) ergebenden Pflichten beim Betrieb der Anlage erfüllt werden.

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können.

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ist zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen, Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen zu treffen.

Stand der Technik ist gemäß § 3 Abs. 6 Satz 1 BImSchG der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt.

Nach § 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Immissionen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen (§ 3 Abs. 2 BImSchG). Hierzu sind die Immissionsrichtwerte der nach § 48 Abs. 1 S. 1 BImSchG erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) heranzuziehen.

#### Immissionsschutz:

Luftschadstoffe werden im Betrieb nur durch das Notstromaggregat emittiert. Dieses soll mit Heizöl EL betrieben werden.

Es sind folgende maximale Emissionswerte zu erwarten und es gelten nach der 44. BImSchV folgende Messverpflichtungen:

- Abgaswerte: 5 % O<sub>2</sub>

- Gesamtstaub: < 50 mg/m<sup>3</sup> -> Emissionsmessung 1x jährlich
- Formaldehyd < 60 mg/m<sup>3</sup> -> einmalig
- Stickstoffmonoxid: kein EGW -> Emissionsmessung alle 3 Jahre
- Kohlenmonoxid: keine EGW -> Emissionsmessung 1x jährlich

Für NO<sub>x</sub> und CO sind in der 44. BImSchV keine Emissionsgrenzwerte festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass neu zu errichtende Verbrennungsmotoranlagen, die ausschließlich dem Notbetrieb dienen durch Ausschöpfung motorischer Maßnahmen CO-Emissionswerte von 0,65 mg/m<sup>3</sup> und NO<sub>x</sub>-Emissionswerte in Höhe von 2,5 g/m<sup>3</sup> einhalten können.

Der Schornstein des Notstromaggregats soll sich ca. 1 m über der Dachoberkante des Containers befinden. Ein Antrag auf Zulassung einer Ausnahme ist dem Genehmigungsantrag beigelegt. Die 44. BImSchV lässt diesbezüglich jedoch kein Ermessen zu, weshalb der Ausnahmeantrag negativ beschieden werden muss. Die Ableitung der Abgase hat mindestens 3 m oberhalb der Dachoberkante zu erfolgen und mindestens 10 m über Geländeoberkante. Die Gewerbeaufsicht verweist auf Ihre Stellungnahme zum Umspannwerk mit dem AZ: G2022-0071, da es sich um den gleichen Sachverhalt handelt.

Mit E-Mail vom 02. April 2025 hat die TransnetBW GmbH den Ausnahmeantrag zurückgezogen und wird im Anschluss an das Genehmigungsverfahren die Änderung des NEAs zu einer Anlage < 1 MW beantragen. Damit würde die Anlage nicht mehr unter die 44. BImSchV fallen.

#### Lärm:

Dem Antrag wurde eine Geräuschemissionsprognose der Wölfel Engineering GmbH beigelegt, welche die Gesamtemissionen des Umspannwerkes betrachtet. Mit dieser wurde bestätigt, dass die Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen Immissionsorten sowohl tags als auch nachts um mindestens 6 dB unterschritten werden.

#### Elektromagnetische Felder:

Teil des Antrags zum 380 kV-Umspannwerk war ein Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV und der DGUV Vorschrift 15. Durch die Simulation wurde nachgewiesen, dass sowohl die Grenzwerte der 26. BImSchV als auch die Anforderungen der DGUV Vorschrift 15 eingehalten werden.

#### Arbeitsschutz:

Zutritt zur STATCOM erhalten nur Elektrofachkräfte oder elektronisch unterwiesene Personen. Elektrotechnische Laien sollen nur Zutritt haben in ständiger Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen.

#### Elektromagnetische Felder (EMF):

Es gelten die Vorgaben der EMFV und die TREMF NF. Die möglichen Gefährdungen für die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten müssen mittels Gefährdungsbeurteilung ermittelt und bewertet werden. Lässt sich anhand der verfügbaren Informationen nicht sicher feststellen, ob die Expositionsgrenzwerte nach § 5 EMFV in Verbindung mit den Anhängen 2 und 3 eingehalten werden, ist der Umfang der Exposition durch Berechnungen oder Messungen nach § 4 festzustellen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen.

Die TransnetBW bestätigt in ihrem Antrag die Anwendung der TREMF NF zum Schutz der Beschäftigten vor Gefahren durch EMF.

Feuerlöscher sind vom Betriebspersonal in ausreichender Zahl bei der Verrichtung von Wartungs-/Instandsetzungsarbeiten mitzuführen. Für die Löschanlage mit Inertgas IG 541 wird eine eigene Gefährdungsbeurteilung durchgeführt.

Auf dem technischen Zusatzgebäude soll eine Photovoltaikanlage auf der Dachfläche errichtet werden. Auf dem Hauptgebäude ist die Unterbringung von technischen Anlagen geplant. Die Dächer müssen deshalb mit Einrichtungen gegen Absturz versehen werden. Die Kondensatorhallen dürfen nur betreten werden, wenn sich die Kondensatoren im energielosen Zustand befinden. Das Betreten ist frühestens zwei Stunden nach Einleitung des Entladungsvorganges möglich.

**2.** Durch die Inhalts- und Nebenbestimmungen werden auch die Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG eingehalten. § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG schreibt vor, dass genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht verwertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden. Abfälle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Vermeidung von Abfällen ist unzulässig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen führt als die Verwertung. Soweit beim Betrieb der Anlage überhaupt Abfälle entstehen, sind dies ausschließlich nicht vermeidbare Abfälle oder solche, deren Vermeidung nicht zumutbar ist, die nachweislich ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

**3.** § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG wird ebenfalls eingehalten. Hiernach ist vorgeschrieben, dass genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass Energie sparsam und effizient verwendet wird. Die Aufnahme zusätzlicher Nebenbestimmungen war hier nicht erforderlich.

Sämtliche Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 BImSchG sind damit erfüllt.

**4.** Die in den Antragsunterlagen enthaltenen Darstellungen waren zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 BImSchG ausreichend, so dass keine Inhalts- und Nebenbestimmungen erforderlich waren. § 5 Abs. 3 BImSchG schreibt vor, dass genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten, zu betreiben und stillzulegen sind, dass auch nach einer Betriebseinstellung von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können, vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands des Anlagengrundstücks gewährleistet ist.

Bei Beachtung der Inhalts- und nach § 12 BImSchG erteilten Nebenbestimmungen ist nicht zu befürchten, dass schädliche Umweltauswirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden können.

**5. Bauordnungsrechtliche und bauplanungsrechtliche (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)**  
Vorschriften stehen der Erteilung der Genehmigung nicht entgegen. Die Baugenehmigung ist gemäß § 13 BImSchG in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eingeschlossen.

Die Baugenehmigung wird gemäß § 58 der Landesbauordnung (LBO) erteilt unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde ihr Einvernehmen nach § 36 BauGB i.V. mit § 35 BauGB erteilt.

**Das Einvernehmen der Gemeinde wurde am 25.03.2025 in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates erteilt.**

Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften sowie Belange des Arbeitsschutzes stehen der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegen, ebenso etwaige Pflichten aus einer auf Grund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung. Die Voraussetzungen gemäß § 6 BImSchG für die Erteilung der Genehmigung liegen damit vor.

## VII.

### **Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats beim Landratsamt Böblingen mit Sitz in 71034 Böblingen Widerspruch erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen



S. Kroneisen