



СОЕДИНЕНО С  
Насосная станция СУГ  
(поз. 3.5) – штуцер А5  
Е 559150  
N 366840  
ОТМ +2335

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
СМ. ЛИСТ 42  
Е 556550  
N 360995  
ОТМ +3530

СОЕДИНЕНО С  
БПУ–29  
ОЛ  
Е 561160  
N 355395  
ОТМ +4187

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
СМ. ЛИСТ 40  
Е 561160  
N 353200  
ОТМ +3570

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |                                               |                                                                                                                                                        |        |               |            |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|
| Поз.         | Обозначение                                   | Наименование                                                                                                                                           | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| 1            | Труба $\delta$ /ш 2 426х8 K52 ТТТ-01.02.04-01 | Труба бесшовная группа 2 426х8 K52 KCV-60 ТТТ-01.02.04-01                                                                                              | 21,3   | 83,29         | м          |
| 2            | Труба $\delta$ /ш 2 57х6 K52 ТТТ-01.02.04-01  | Труба бесшовная группа 2 57х6 K52 KCV-60 ТТТ-01.02.04-01                                                                                               | 0,5    | 7,62          | м          |
| 3            | Отвод ОК2 90-426х8-1,5DN-K52 Х/Л1             | Отвод крутоизогнутый для технологических трубопроводов 90-426х8-1,5DN-K52 Х/Л1, 2 группы исполнения, расчетное давление 1,6 МПа KCV-60 ТТТ-01.02.04-02 | 5      | 78,0          | шт.        |
| 4            | Отвод ОК2 45-426х8-1,5DN-K52 Х/Л1             | Отвод крутоизогнутый для технологических трубопроводов 45-426х8-1,5DN-K52 Х/Л1, 2 группы исполнения, расчетное давление 1,6 МПа KCV-60 ТТТ-01.02.04-02 | 1      | 39,0          | шт.        |
| 5            | Тройник Т2-ТХ 426х8/16(K52) Х/Л1              | Тройник равнопроходной для технологических трубопроводов 426х8/16(K52)Х/Л1, 2 группы исполнения, расчетное давление 1,6 МПа KCV-60 ТТТ-01.02.04-02     | 1      | 88,8          | шт.        |
| 6            | Опора ОКП DN 426 ОСТ 36-146-88 А22            | Опора корпусная приварная DN 426 ОСТ 36-146-88 А22 ТТТ-01.07.03-01                                                                                     | 3      | 12,5          | шт.        |
| 7            | ОП2-1-400-09Г2С ТПР.МФ.23.05.02.000В0         | Осевой ограничитель DN 400 ТПР.МФ.23.05.02.000В0 ОП2-1-400-09Г2С ТТТ-01.07.03-01                                                                       | 1      | 1,82          | шт.        |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N |
|--------------|----------------|--------------|

|                                      |            |              |    |                          |     |               |                                                         |                   |
|--------------------------------------|------------|--------------|----|--------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Класс трубопровода                   | 025CL30EFN | Тип изоляции | НС | Термообработка           | Нет | Температура   | Давление, МПа                                           |                   |
| Категория трубопровода               | Б (а) II   | Тип обогрева | NH | Требования к МКК         | Нет | рабочая       | -50/35                                                  | рабочее 0,53/1,58 |
| Контр. свар. швов, %                 |            |              |    | 10                       |     | расчётная     | -50/35                                                  | расчётное 2,5     |
| Среда испытания / давление испытания |            |              |    | на прочность и плотность |     | Вода / 3,575  | Рабочая среда                                           |                   |
|                                      |            |              |    | на герметичность         |     | Воздух / 1,58 | Пропан-бутановая смесь к насосам (внутренняя перекачка) |                   |

|      |        |      |         |         |          |                             |       |      |
|------|--------|------|---------|---------|----------|-----------------------------|-------|------|
|      |        |      |         |         |          |                             | Е56/2 |      |
| 2    | -      | Зам. | 3175-25 |         | 16.10.25 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-ИЗ-001 |       | Лист |
| 1    | -      | Зам. | 1788-25 |         | 10.06.25 |                             |       | 41   |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док   | Подпись | Дата     | формат А2                   |       |      |