

## Popis úkonů při provádění preventivní roční kontroly solárního systému

**Upozornění:** Preventivní prohlídku a případné zásahy do systému smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací. Veškeré práce na elektroinstalaci smí provádět pouze pracovník s platným oprávněním. Při provádění prohlídky je třeba postupovat s nejvyšší opatrností. V případě pohybu oprávněné osoby po střešní krytině je nutné jištění proti nebezpečí pádů.

### Kontrolní úkony solárního systému

Kontrola upevnění kolektorů					
Vizuální kontrola těsnosti systému					
Kontrola stavu izolace potrubí					
Kontrola dorůstání okol. stromů z důvodu možného zastínění					
Odvzdušnění solárního systému (kontrola separátorů)					
Kontrola správného průtoku					
Kontrola mrazuvzdornosti kapaliny (refraktometrem)					
Kontrola tlaku kapaliny v solárním systému, případné doplnění					
<i>Nastavený tlak při uvádění do provozu:</i>					
Kontrola tlaku v solární EN, jeho případné doplnění					
<i>Nastavený tlak při uvádění do provozu:</i>					

### Kontrola solární regulace

Kontrola teplotních čidel						
Kontrola nastavení parametrů regulátoru						
Kontrola chybových hlášení v regulaci a jejich příčin						
Prevent. proškolení obsluhy z hlediska údržby a nastavení regulace						

## Kontrola elektroinstalce

Kontrola funkce všech elektrických spotřebičů zapojených do regulace						
Kontrola dotažení svorkových spojů						
Vizuální kontrola všech přístupných vodičů v instalaci (natavení, mech.poškození)						
Kontrola sepnutí dohřevu (sepnutí stykače, případně relé)						

### Kontrola zásobníku TV

Kontrola Mg anody v zásobníku, příp. výměna						
Kontrola pojišťovacího ventilu						
Případně proveďte kontrolu tlaku v EN teplé vody						
<i>Nastavený tlak při uvádění do provozu:</i>						

**Poznámky:**

Datum provedení prohlídky:   
Provádějící osoba:

Datum provedení prohlídky:   
Provádějící osoba:

Datum provedení prohlídky:   
Provádějící osoba:

Datum provedení prohlídky:   
Provádějící osoba:

Datum provedení prohlídky:   
Provádějící osoba:

Datum provedení prohlídky:   
Provádějící osoba:

První roční prohlídka musí být provedena nejdéle do 12 měsíců od uvedení výrobku do provozu. Následující prohlídky budou prováděny vždy v pravidelných ročních intervalech. Náklady spojené s preventivní roční prohlídkou hradí vlastník výrobku. Za včasné provádění preventivních prohlídek a uchování s tím spojených daňových dokladů zodpovídá vlastník výrobku.