



Hoja de Servicios

INSTALACIONES**INDUSTRIALES**Servicio N° : **1108**

Fecha: 4/7/2024

Ruc.: 80020956-7

Empresa Farmaco S.A

Tipo de servicio Electro/Mecanica

Electrico **X**

Refrigeracion

Mecanica **X**

otros

Descripcion del equipo: Equipo Compresor de Aire Comprimido SCR-4030

Codigo: ISPCOM03

Sucursal: Lambare

a). Trabajos de instalacion de equipo Compresor de aire marca schullz 4030 libre de aceite se deja el equipo ubicado en su lugar de trabajos para su posterior instalacion mecanica, la misma tiene una salida de 1" de diametro 32mm2 de diametro, dicha salida va instalada al filtro de 40 micras con purgador automatico, antes de ingresar al tanque reserborio de 500L

b). En el tanque reservorio de 500L ingresa con cañeria de 32mm2 y se distribuye en el cuadro de filtros y uns sistema de mantemiento de by pass, para dicho trabajo habilitado con valvulas inoxidables de 1"

c). El sistema de filtrado esta dispuesto de forma a ser facil el desmontaje y el cambio de filtros a la hora de ser necesario el cambio, los filtro se encuentran en el orden de derecha con un filtro de 20 micras con sistema de purga automatica programable, filtro coalescente y un filtro Microbiologico.

d). Cuadro de distribucion en acero inoxidable y valvulas inoxidables adecuadas para cada cañeria según capacidad de los caños

e). Se realiza la coneccion electrica a los bornes establecidos por el fabricante y pruebas de las tensiones de entrada antes de poner en marcha el equipo, con las siguientes mediciones

tension entre fases

tension de Linea

386V/ 396V/ 389V

234V

conexión puesta a tierra, a la carcasa del equipo con medicion de 1.20 ohmios

Presupuesto aprobado:

Costo en guaranies:

-----00-----

Tecnico Responsable: Raul Benitez

hora de Inicio: 08:00

Hora de finalizacion : 17:00

fecha de Inicio : 4/7/2024

fecha de finalizacion : 12/7/2024

Observaciones :

Firma Tecnico

Fecha:

Firma cliente

Fecha: